



SPCSS

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

název veřejné zakázky:

NÁKUP PRVKŮ UNIVERZÁLNÍHO KABELÁŽNÍHO SYSTÉMU PRO TECHNOLOGIE ICT II

Zadavatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

Zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem,
1. zástupcem generálního ředitele

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ2020101

Č. j. SPCSS-00461/2021

Druh veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ.

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 03630919, jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení zadávací dokumentace“).

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

(obdržena dne 14.01.2021)

Dotaz č. 1

Zadavatel cituje:

- Pro optická vlákna v kabelech je pro singlemódovou variantu požadován maximální útlum 0,35 dB. Na základě zadání budou v DC krátké trasy, takže není důvod pro takovou nízkou hodnotu maximálního útlumu. Na uvažované délky tras budou dostačující hodnoty do 1 dB. Je možné tedy nabídnout řešení s maximálním útlumem do 1 dB?

Informace zadavatele

Zadavatel uvádí, že v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky jsou uvedeny vzdálenosti pouze pro účely hodnocení veřejné zakázky, tudíž hodnoty do 1 dB nejsou dostatečné. Zadavatel uvažuje o instalaci kabeláže také na delší trasy, kde se vzdálenosti mohou pohybovat také v délce přes 200 m.

Dotaz č. 2

Zadavatel cituje:

- Pro singlemódové MPO/MTP optické konektory je pro parametr IL (97%) max požadována hodnota 0,35 dB. Na základě zadání budou v datovém centru krátké trasy, takže není důvod pro takovou nízkou hodnotu parametru IL (97%) max. Na uvažované délky tras budou dostačující hodnoty do 0,75 dB. Je možné tedy nabídnout řešení s hodnotou do 0,75 dB pro parametr IL (97%) max?

Informace zadavatele

Zadavatel uvádí, že v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky uvedeny vzdálenosti pouze pro účely hodnocení veřejné zakázky, tudíž hodnoty pro parametr IL (97 %) 0,75 dB nejsou dostatečné. Zadavatel uvažuje o instalaci kabeláže také na delší trasy, kde se vzdálenosti mohou pohybovat také v délce přes 200 m.

Dotaz č. 3

Zadavatel cituje:

- Pro multimódové MPO/MTP optické konektory je pro parametr IL typical max požadována hodnota 0,20 dB. Na základě zadání budou v datovém centru krátké trasy, takže není důvod pro takovou nízkou hodnotu parametru IL typical max. Na uvažované délky tras budou dostačující hodnoty do 0,75 dB. Je možné tedy nabídnout řešení s hodnotou do 0,75 dB pro parametr IL typical max?

Informace zadavatele

Zadavatel uvádí, že v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky jsou uvedeny vzdálenosti pouze pro účely hodnocení veřejné zakázky, tudíž hodnoty pro parametr IL typical max 0,75 dB nejsou dostatečné. Zadavatel uvažuje o instalaci kabeláže také na delší trasy, kde se vzdálenosti mohou pohybovat také v délce přes 200 m.

Dotaz č. 4

Zadavatel cituje:

- Je požadováno 24 vláknový řešení s příslušnými konektory MPO/MTP a příslušnými MPO/MTP kazetami s přechodem na LC konektory. Je možné nabídnout 2 x 12 vláknové řešení, tzn. vyměnit 24 vláknové komponenty za 2 x 12 vláknové komponenty? Tyto mají lepší výkon ve srovnání s 24 vláknovými MPO komponenty, a je snazší je čistit a udržovat. Řešení založené na 12 vláknových komponentech poskytují lepší flexibilitu pro budoucí potřeby paralelních optických přenosů a při nasazování nových topologií v datových centrech.

Informace zadavatele

Zadavatel požaduje dle bodu 2.7 Přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky dodání 24 vláknových komponent, které umožňují rozdělení na 2 x 12 vláken v rámci kazety. Z tohoto důvodu Zadavatel trvá na dodání kazet, které obsahují 24 vláken (2x MPO/MTP).

Dotaz č. 5

Zadavatel cituje:

- Jsou požadovány kazety i optické rozvaděče z hliníku z důvodu odolnosti vůči korozi. Je možné nabídnout plastové kazety a plechové panely s garancí povrchové úpravy, které budou rovněž splňovat požadavky na odolnost vůči korozi?

Informace zadavatele

Zadavatel uvádí, že požaduje rozvaděče z hliníku nejenom z důvodu odolnosti vůči okolnímu prostředí, ve kterém bude rozvaděč instalován, ale také z důvodu vyšší mechanické odolnosti a dostatečné ochrany proti UV záření. Zadavatel trvá na dodávce kazet a optických rozvaděčů z hliníku.

Dotaz č. 6

Zadavatel cituje:

- Metalické rozvody mají být realizovány předkonektorovaným řešením nebo řešením s ukončováním kabelů na místě?

Informace zadavatele

Zadavatel požaduje dodání řešení s ukončováním kabelů na místě dle bodu b) v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění.

Povaha změny zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

____ V Praze ____ dne ____ dle elektronického podpisu ____

**Státní pokladna Centrum sdílených
služeb, s. p.**

Mgr. Jakub Richter

1. zástupce generálního ředitele