



SPCSS

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

název veřejné zakázky:

NÁKUP PRVKŮ UNIVERZÁLNÍHO KABELÁŽNÍHO SYSTÉMU PRO TECHNOLOGIE ICT II

Zadavatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

Zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem,
1. zástupcem generálního ředitele

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ2020101

Č. j. SPCSS-00534/2021

Druh veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ.

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 03630919, jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení zadávací dokumentace“).

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

(obdržena dne 19.01.2021)

Dotaz č. 1

Zadavatel cituje:

- 1. Položka 1.1 a 1.2 předkonektorované optické trasy:** Můžeme použít místo předkonektorované optické trasy se 144 vlákny více optických tras se 48 vlákny?

Informace zadavatele

Zadavatel trvá na dodání řešení předkonektorovaných optických tras se 144 vlákny dle bodu 1.1. a 1.2 Přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky.

Dotaz č. 2

Zadavatel cituje:

- 2. Položka 1.5 a 1.6 předkonektorované optické trasy:** Můžeme použít místo předkonektorované optické trasy se 72 vlákny více optických tras s 24 vlákny?

Informace zadavatele

Zadavatel trvá na dodání řešení předkonektorovaných optických tras se 72 vlákny dle bodu 1.5. a 1.6 Přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky.

Dotaz č. 3

Zadavatel cituje:

- 3. Položky 1.1 až 1.10 předkonektorované optické trasy:** Můžeme použít místo 24 vláknových MTP/MPO konektorů 12 vláknové MTP/MPO konektory?

Informace zadavatele

Zadavatel trvá na dodání řešení předkonektorovaných optických tras s 24 vláknovými MTP/MPO konektory dle bodu 1.1. a 1.10 Přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky.

Dotaz č. 4

Zadavatel cituje:

4. **Položka 2.2 soupisky optické modulární šasi:** Můžeme použít místo 19"/3U modulárního šasi 3x 19"/1U modulární šasi?

Informace zadavatele

Zadavatel trvá na použití 19"/3U modulárního šasi dle položky 2.2 Přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky.

Dotaz č. 5

Zadavatel cituje:

5. **Položky 1.1 až 1.10 předkonektorované optické trasy, technická dokumentace 2.1.4:** Je možné použít předkonektorované optické trasy s křížením na úrovni trunku, s polaritou C? Toto řešení je jednodušší pro instalaci, kdy je možné použít na obou koncích stejnou kazetu s polaritou A.

Informace zadavatele

Zadavatel trvá na použití předkonektorovaného řešení s polaritou A, tak jak je uvedeno v čl. 2.1.4 Přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění. Toto řešení je v současné době použito v datových centrech zadavatele.

Povaha změny zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

____ V Praze ____ dne ____ dle elektronického podpisu ____

**Státní pokladna Centrum sdílených
služeb, s. p.**

Mgr. Jakub Richter

1. zástupce generálního ředitele