



SPCSS

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 01

dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

název veřejné zakázky:

SERVISNÍ PODPORA TECHNOLOGIÍ ŘÍDICÍHO SYSTÉMU ENERGETIKY DATOVÉHO CENTRA A PŘÍSLUŠNÝCH ROZVODEN PRO VYSOKÉ A NÍZKÉ NAPĚTÍ

Zadavatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

Zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem,
1. zástupcem generálního ředitele

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ2020072

Č. j. SPCSS-00481/2021

Druh veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ.

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 03630919, jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „zadavatel“) obdržel v níže uvedených termínech žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdržené žádosti zadavatel níže uvádí přesné znění dotazů a připojuje k nim vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, (dále jen „vysvětlení zadávací dokumentace“).

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádostí, na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

(obdržena dne 19. 1. 2021)

Dotaz č. 1

Zadavatel cituje:

Dle Zadávací dokumentace, čl. 5, bodu 1. je Přílohou č. 3 ZD závazný návrh smlouvy o službách, který obsahuje v příloze č. 3 držení koncových parametrů teploty, vlhkosti a elektrické energie na sálech během aktivních činností. Domníváme se, že tento požadavek nesouvisí s předmětem plnění a dodavatel se k tomuto může zavázat pouze v případě plnění celkové správy DC Objednatele.

Tímto Vás žádáme o objasnění výše uvedeného.

Informace zadavatele

Zadavatel upřesňuje, že dodavatel může během vlastní aktivní činnosti v průběhu poskytování předmětu plnění veřejné zakázky způsobit nedostupnost elektrické energie, požadované teploty nebo požadované vlhkosti a tím nedodržet stanovená SLA.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

(obdržena dne 20. 1. 2021)

Dotaz č. 1

Zadavatel cituje:

„V příloze č. 1 jsou uvedeny rozvodny NN: 2 ks rozvodů DC a 5 ks rozvodů SPCSS. Prosím o sdělení kolik polí rozváděčů je umístěno v rozvodnách DC a kolik v rozvodnách SPCSS.“

Informace zadavatele

Zadavatel uvádí, že v rozvodnách Datového centra je umístěno 123 ks a v ostatních rozvodnách areálu SPCSS je umístěno 10 ks.

Povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek

V Praze dne dle elektronického podpisu

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele