



**SPCSS**

Státní pokladna  
Centrum sdílených služeb

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

název veřejné zakázky:

### **NÁKUP PRVKŮ UNIVERZÁLNÍHO KABELÁŽNÍHO SYSTÉMU PRO TECHNOLOGIE ICT II**

**Zadavatel:**

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.  
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3  
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

**Zastoupený:** Mgr. Jakubem Richterem,  
1. zástupcem generálního ředitele

**Evidenční číslo veřejné zakázky:**

VZ2020101

Č. j. SPCSS-00607/2021

**Druh veřejné zakázky:**

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ.

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 03630919, jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení zadávací dokumentace“).

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

(obdržena dne 22.01.2021)

#### Dotaz č. 1

Zadavatel cituje:

1. Dle ZD odstavec 2.1.1 d) a již zodpovězeného dotazu č. 5 jiného uchazeče tendru ohledně požadavku na dodání optického rozvaděče a kazet v provedení hliník, bychom rádi požádali o upřesňující informace. Vzhledem k požadavkům ze ZD na „odolnost vůči korozi, UV záření, vyšší mechanické odolnosti“ bychom vás rádi požádali o upřesnění v jakém prostředí by měli být rozvaděče instalovány. Předpokládáme, že vzhledem k vypsání tendru s názvem UKS ICT, budou výše uvedené komponenty instalovány v Datových centrech, nebo serveroven zadavatele.

a) Námi nabízené vysoko-hustotní řešení splňuje veškerá kritéria požadovaná v ZD. Toto můžeme doložit příslušnými certifikáty. Je toto vybavení pro Vás akceptovatelné?

b) Provedení optického rozvaděče a kazet z hliníku je zpravidla dražší variantou, což může samozřejmě ještě více zatížit rozpočet.

c) Provedení optického rozvaděče z odlehčeného plechu je zcela jistě mechanicky odolnější než z hliníku. Je tedy pro Vás hliníkové řešení opravdu nutné nebo jsme schopni nabídnout alternativu ve stejné kvalitě, ovšem jiným materiálu?

d) Pokud bude používáno v prostředí kontrolovaného datového centra, argument o odolnosti vůči korozi je jaksi zavádějící a rádi bychom Vás požádali o bližší specifikaci náročného prostředí do kterého budou komponenty umístěny.

e) Není nám znám výrobce, který by uměl dodat optický rozvaděč a kazety zcela z hliníku. Většinou se jedná kombinaci hliníku, např. s pozinkovaným plechem a u kazet s odolným plastem. Chápeme tedy správně, že i přes relevantní dotazy trváte opravdu na celohliníkové konstrukci?

### Informace zadavatele

- a) Zadavatel upozorňuje, že dodávané řešení musí splňovat veškerá kritéria technické specifikace uvedené v zadávacích podmínkách. Pokud nabízené vysokohustotní řešení bude splňovat veškerá kritéria technické specifikace uvedené v zadávacích podmínkách, bude ho Zadavatel akceptovat.
- b) Zadavatel si je vědom předpokládané hodnoty kazet z hliníku.
- c) Zadavatel nepřipouští variantní řešení z odlehčeného plechu a trvá na dodávce optického rozvaděče z hliníku.
- d) Zadavatel uvádí, že instalace bude probíhat v prostředí: v rozsahu 20 - 80% vlhkost a 15 - 36°C teplota.
- e) Zadavatel nepřipouští variantní řešení z jiného materiálu a trvá na dodávce optických rozvaděčů a kazet z hliníku. Zadavatel uvádí, že ze zkušeností při demontáži a montáži optických rozvaděčů dochází k občasnému odloupení povrchové úpravy lakováním a následně dochází k degradaci materiálu (korozi) vlivem prostředí, které se pohybuje v rozsahu 20 - 80% vlhkost a 15 - 36°C teplota.

### Dotaz č. 2

Zadavatel cituje:

2. Dle ZD s odkázáním se na přílohu č. 2 Tabulka pro stanovení nabídkové ceny a již zodpovězeného dotazu č. 4 jiného uchazeče tendru ohledně požadavku na změnu s MTP24 na 2xMTP12, bychom rádi požádali o upřesnění. Lze položky 1.1-1.10, 3.1.-3.2. uvedené v Tabulce pro stanovení nabídky zcela nahradit MTP24 u vícevláknových kabelů na konektory 2xMTP12 (pro kabel 24 vl.) až 12xMTP12 (pro kabel 144 vl.) a u kazet pro 24 vláken se vstupem 2xMTP12? Tento požadavek se samozřejmě vztahuje také na požadované vzorky.

### Informace zadavatele

Zadavatel trvá na dodávce kabelů s konektory MTP/MPO, tak jak je uvedeno v bodech 1.1 - 1.10 a v bodech 3.1 - 3.2 v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky.

### Dotaz č. 3

Zadavatel cituje:

3. Vzhledem k výše uvedeným faktorům bychom Vás rádi požádali o posunutí termínu podání nabídek a to zejména kvůli případnému zajištění nových vzorků s přihlédnutím k aktuální omezené situaci s pandemií COVID-19.

### Informace zadavatele

Vzhledem k tomu, že Zadavatel nepožaduje dodání nových vzorků, nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

**Povaha změny zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

**Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

     V Praze      dne      dle elektronického podpisu     

---

**Státní pokladna Centrum sdílených  
služeb, s. p.**

Mgr. Jakub Richter

1. zástupce generálního ředitele