

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik  
Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika  
Zastoupený: Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem  
(dále jen „zadavatel“)

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

## VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK – I.

(dále jen „toto vysvětlení“)

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu „**Výměna střešního pláště na budově VZ II**“ zadávané dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto v souladu s výzvou k podání nabídek vysvětluje a doplňuje zadávací podmínky.

### **Dotaz č. 1:**

Ve výkazu výměr je uvedena položka č.60 s názvem *deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa  $\lambda=0,038-0,039$  tl 60mm*, ale v projektové dokumentaci je uvedeno zateplení z minerální vaty tl.2x30mm co platí?

### **Odpověď na dotaz:**

Požadavek je na 2 desky tl. 30mm. Ve výkazu výměr byla použita nejbližší odpovídající položka.

### **Dotaz č. 2:**

Ve výkazu výměr je uveden oddíl č. 741 s názvem *elektroinstalace silnoproud*, kde jsou uvedeny pouze 3 položky demontáž, zpětná montáž a revize bleskosvodu s uvedenou výměrou pouze soubor 1, a v projektové dokumentaci chybí projektová bleskosvodu, z těchto informací nejsme schopni zpracovat cenovou nabídku na bleskosvod?

### **Odpověď na dotaz:**

Jedná se o demontáž a zpětnou montáž stávajícího zařízení. Rozsah zařízení je možné nacenit dle rozsahu střešního pláště patrného z dokumentace, který je nedílnou součástí výkazu výměr a také z prohlídky na místě.

S pozdravem

---

**Mgr. Zuzana Šenoldová**  
vedoucí útvaru veřejných zakázek  
za zadavatele  
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik