

LEGENDA

ROZVOD NTL PLYNU stávající
ROZVOD NTL PLYNU nový

PLYNOINSTALACE						
čísl.	rozm.	umístění	ukončení	příkon	zařízení	poznámka
G1	3/4"	300 mm n.č.p.	3/4" kulový ventil	20 kW	konvektomat	viz poznámka 5a.
G2	3/4"	300 mm n.č.p.	3/4" kulový ventil	44 kW	konvektomat	viz poznámka 5a.

Poznámka 5:
a. PŘESUNUTÉ STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

- veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omítnutých stěn a obkladů. Vývody jsou kótované na osu vývodu.

POZNÁMKY:
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY PLYNU V SUTERÉNU BUDOU PROHLÉDNUTY A BUDE OVĚŘEN JEJICH TECHNICKÝ STAV.
- V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE TECHNICKÝ STAV STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VYHOVUJÍCÍ, BUDOU ROZVODY ZACHOVÁNY, OČIŠTĚNY A NOVĚ NATŘENY NÁTĚREM ŽLUTÉ BARVY
- V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE TECHNICKÝ STAV STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ NEVYHOVUJÍCÍ, BUDOU ROZVODY DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI ROZVODY VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH PŮVODNÍCH ROZVODŮ.

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1

PROJEKTANT ČÁSTI:

D.4. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

QUADRA PROJECT s. r. o.
PROJEKTY STAVEB
QUADRA PROJECT s.r.o.
PRAHA 5, HOSTINSKÉHO 1076/8
HIP: ING.MARTIN ČADEK
www.quadraproject.cz
tel: 739411063 / 251552376

DATUM: 05/2015

MĚŘÍTKO: 1:50

RAZÍTKO:

VYPRACOVAL : Michal Kozák

ČÍSLO A NÁZEV DOKUMENTU:

D.4.3 PŮDORYS PŘÍZEMÍ