

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika
Zastoupený: Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem
(dále jen „zadavatel“)

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

VYSVĚTLENÍ A UPŘESNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK – I.

(dále jen „toto vysvětlení“)

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu „**Výměna chlazení v serverovně 1.NP**“ zadávané dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto v souladu s výzvou k podání nabídek vysvětluje a doplňuje zadávací podmínky.

Dotaz č. 1:

- a) Prosíme o závazné potvrzení parametrů venkovní jednotky, zejména celkového elektrického příkonu 0,1 kW/230V a max. el. proud 1,1 A. Vycházíme z posouzení technických specifikací renomovaných výrobců venkovních vzduchem chlazených kondenzátorů a ani jeden není schopen tomuto parametru vyhovět. Pokud projektant uvažoval s nějakým konkrétním zařízením, prosíme o zaslání technické specifikace referenčního výrobku, který tento parametr splňuje.
- b) Prosíme o zaslání informace, za jakých provozních podmínek (zejména venkovní teplota a vlhkost) má venkovní vzduchem chlazený kondenzátor celkový elektrický příkon 0,1 kW/230V a max. el. proud 1,1 A. Pokud projektant uvažoval s nějakým konkrétním zařízením, prosíme o zaslání technické specifikace referenčního výrobku, který tento parametr splňuje.
- c) Prosíme o zaslání informace, za jakých provozních podmínek má vnitřní jednotka přesné klimatizace hladinu akustického tlaku 54 dB(A) ve vzdálenosti 2 m od JPK ve volném poli. Pokud projektant uvažoval s nějakým konkrétním zařízením,

prosíme o zaslání technické specifikace referenčního výrobku, který tento parametr splňuje.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel tímto potvrzuje parametry venkovní a vnitřní jednotky a upřesňuje, že projektant uvažoval s referenčními typy níže uvedených zařízení:

- 2 ks – jednotka přesné klimatizace UNIFLAIR typ IDA0611A včetně příslušenství a komunikační karty
- 2 ks – vzduchem chlazený kondenzátor UNIFLAIR typ 30CAP0661EC

S pozdravem

Mgr. Zuzana Šenoldová

vedoucí útvaru veřejných zakázek

za zadavatele

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik