



SPCSS

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

název veřejné zakázky:

NÁKUP A VÝMĚNA ÚSTŘEDEN EZS A EKV PRO OBJEKT SPCSS NA VÁPENCE

Zadavatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

Zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem,
1. zástupcem generálního ředitele

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ2021060

Č. j. SPCSS-01475/2022

Druh veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 ZZVZ.

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 03630919, jakožto Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky poskytuje doplnění zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci dle § 99 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“).

Dotaz č. 1

Zadavatel cituje:

„Je možné nabídnout místo "Modul, který bude určen pro připojení detektorů systému na linku. Modul je vybaven 8x vyváženými vstupy a 1x výstupem se zatížením 30V/1A, datovými rozhraními pro další periferie a vstupem pro sabotážní kontakt montážního boxu. Jednotlivé provozní stavy jsou přehledně signalizovány LED. Modul umožňuje softwarově definovat způsob vyvážení vstupů. Integrovaný oddělovač/opakovač zajistí prodloužení signálu sběrnice o dalších 1200 metrů. Díky tomuto modulu je možné také na sběrnici udělat odbočku vedení." modul, který má 16 vstupů a tím použít poloviční počet modulů?“

Informace zadavatele č. 1

Zadavatel uvádí, že technický projekt výměny ústředen EZS a EKV je navrhován na původní kabeláž, a proto nelze navrhované řešení akceptovat. Navrhované řešení by vyžadovalo instalaci nové kabeláže od prvků PZTS. Zadavatel nemá v plánu tyto prvky měnit, ty zůstávají na svých původních pozicích. Technické řešení vychází z původního umístění modulů, na jejichž umístění budou instalovány moduly nové. Z tohoto důvodu Zadavatel neakceptuje využití polovičního počtu modulů.

Povaha doplnění nebo změny v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Z tohoto důvodu rozhodl zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužovat.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele