



**SPCSS**

Státní pokladna  
Centrum sdílených služeb

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

název veřejné zakázky:

### **DODÁVKY DATOVÝCH ROZVADĚČŮ PRO TECHNOLOGIE ICT II**

**Zadavatel:**

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.  
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3  
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

**Zastoupený:** Mgr. Jakubem Richterem,  
1. zástupcem generálního ředitele

**Evidenční číslo veřejné zakázky:**

VZ2021073

Č. j. SPCSS-01602/2022

**Druh veřejné zakázky:**

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 ZZVZ.

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 03630919, jakožto Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky poskytuje doplnění zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci dle § 99 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“).

### **Dotaz č. 1**

Zadavatel cituje:

„V návaznosti na Informaci Zadavatele č. 3 uvedenou ve VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ze dne 25.02.2022:

*„Zadavatel nepřipouští změnu technické specifikace a neumožní dodat datové rozvaděče s instalačními rámy, které nejsou rozšiřitelné, a u kterých je vždy nutné nahradit 19" rozměr alternativním řešením instalačních ráků o šíři 21" nebo 23".“*

Podle našich informací pouze jeden výrobce hliníkových skříní umožňuje nastavit hloubku i šířku montážních lišt v rozsahu 19" – 23".

Žádáme Zadavatele o informaci, zda umožní požit skříně, které jsou k dispozici pro nastavení hloubky 19" až 23", avšak pro nastavení šířky vyžadují vyměnit montážní lišty.

### **Informace zadavatele č. 1**

Zadavatel trvá na svém původním stanovisku a nepřipouští změnu technické specifikace, tzn. že neumožní dodat datové rozvaděče s instalačními rámy, které nejsou rozšiřitelné, a u kterých je vždy nutné pro nastavení šířky v rozsahu 19" – 23" vyměnit montážní lišty.

Na základě průzkumu trhu Zadavatel nesouhlasí s tvrzením, že existuje pouze jeden výrobce hliníkových skříní, ve kterých je umožněno nastavení hloubky i šířky montážních lišt v rozsahu 19" – 23".

**Povaha doplnění nebo změny v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Z tohoto důvodu rozhodl zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlovovat.**

V Praze dne dle elektronického podpisu

---

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.  
Mgr. Jakub Richter  
1. zástupce generálního ředitele