

Státní tiskárna cenin, s. p.
Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupený: Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem
(dále jen „zadavatel“)

INFORMACE Z PROHLÍDKY MÍSTA PLNĚNÍ

„Reprezentativní zasedací místnost“


Dne **24.10.2023, od 10:00 hod** byla uskutečněna prohlídka místa plnění v rámci dané veřejné zakázky ve výrobním závodě I, na adrese **Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1**.

Zadavatel níže uvádí stručný zápis z dané prohlídky, přičemž shrnuje a uvádí, že na základě prohlídky místa plnění nejsou a nebudou změněny žádné zadávací podmínky.

V souladu s podmínkami v čl. 11 výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona jsou dodavatelé oprávněni písemně požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek, a to prostřednictvím datové schránky zadavatele, elektronicky e-mailem na adrese: senoldova.zuzana@stc.cz nebo prostřednictvím elektronického nástroje https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.

Okruhy řešených témat (účastnili se zájemci o část č. 2 dané veřejné zakázky „Audiovizuální technika“):

- *Výška usazení obrazovky a kamery – dle podkladů v zadávací dokumentaci.*
 - *Případná drobná korekce výšky při instalaci nemá vliv na nabídku*
- *Kamera a úhly snímání – dle podkladů v zadávací dokumentaci. Na trhu je několik dodavatelů kamer, které tyto parametry splňují*
- *Přípojná místa na stolech a osazení konektory – dle podkladů v zadávací dokumentaci.*
 - *Zadavatel nepožaduje vytahovací kabely pouze přípoje*
 - *Přípojná místa na stolech jsou dodávky IT technologie a budou předány dodavateli nábytku na implementaci do stolu – dle podkladů v zadávací dokumentaci*
- *Závěsy nejsou řešeny v rámci této veřejné zakázky – dodavatel v rámci instalace přivede kabel pro DALI připojení do místa centrálního ovládání.*
- *Centrální světlo s možností zapojení ovládání DALI – dle podkladů v zadávací dokumentaci.*
 - *Pro upřesnění jedná se o závěsné světlo SEGMENT SUSP D/I 4000x1500xR750 mm s DIR – INDIR ovládáno zvlášť pomocí DALI, dodané firmou HORMEN*



- *Trubkování bude připraveno nejpozději v době instalace zařízení – dle podkladů v zadávací dokumentaci.*
- *Instalace audio/video komponent pod stolem – dodavatel může použít prostřední část konstrukce pro uchycení potřebných komponent potřebných pro zajištění komunikace s ostatními technologiemi.*
- *RACK – dle podkladů v zadávací dokumentaci.*
 - *V nábytku je připraven prostor pro RACK o výšce 1038 mm*
 - *V nábytku budou připraveny průduchy na odvětrání RACKu dle výkresu*
 - *Je součástí dodávky nábytkářů*
 - *Nebyl požadován vyjíždějící*

Zpracovala: Zuzana Drahokoupil Šenoldová,
Uveřejněno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Mgr. Zuzana Drahokoupil Šenoldová
vedoucí útvaru veřejných zakázek
za zadavatele
Státní tiskárna cenin, s. p.