

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 01

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky	ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMŮ PZTS, EKV A EPS
Ev. číslo veřejné zakázky	VZ2024007
Ev. číslo dokumentu – č. j.	SPCSS-02109/2024
Zadavatel (dále jen „Zadavatel“)	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919 zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem, 1. zástupcem generálního ředitele
Druh veřejné zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ.

(dále to celé jen „Veřejná zakázka“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost Zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení zadávací dokumentace 1“).

Vysvětlení zadávací dokumentace 1 Zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na profilu Zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

(obdržena dne 25. 4. 2024)

Dotaz č. 1

Zadavatel cituje:

„Dobrý den,

zadavatel ve výkazu výměr uvádí položku:

- Patice pro adresné hlásiče pro montáž do SDK podhledu. Je touto položkou skutečně myšlena patice pro zápusťnou montáž nebo ji lze nahradit standardní paticí pro přisazenou montáž?“

Informace Zadavatele č. 1

Zadavatel k předmětnému dotazu sděluje, že touto položkou je skutečně myšlena patice pro zápusťnou montáž a nelze ji nahradit standardní paticí pro přisazenou montáž.

Povaha Vysvětlení zadávací dokumentace 1 nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Z tohoto důvodu rozhodl Zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužovat.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.