

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR**STC Růžová, Praha 1 - 1PP - sklad
VZDUCHOTECHNIKA**

Poř. číslo pol. 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4
----------------------------	-----------------------	------------------------	---------------

Zařízení č. S1 - Sklad v 1PP - odvod vzduchu

S1. 001	Ventilátor potrubní radiální IRAT/4 - 315 BNN	ks	1
	včetně pružné spojky IAE 315 včetně příslušenství technické parametry zařízení jsou uvedeny v příloze technické zprávy	ks	2
S1. 002	Filtrační díl IFL 315/60-35 - M5	ks	1
S1. 003	Regulační klapka IJK 315/60-35 se servopohonem propojení servopohonu a ventilátoru bude dodávkou VZT	ks ks	1 1
S1. 004	Tlumič hluku IAA 315	ks	1
S1. 005	Vložka tlumiče hluku 200x490x750 atypická analog.dle PM 12 0490	ks	2
S1. 006	Vložka tlumiče hluku 300x490 x délka se určí podle situace na montáži	ks	1
S1. 007	Regulační klapka 315x315 , ruční	ks	1
S1. 008	Akumulační zákryt 1500x900x300 s přípojovací přírubou 315x315 z pozinkovaného plechu	ks	1
S1. 009	Obdélníková výustka průmyslová jednořadá 425x125 s regulací R1	ks	4

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

**STC Růžová, Praha 1 - 1PP - sklad
VZDUCHOTECHNIKA**

Poř. číslo		Název položky	Měrná jednotka	Množství
1		2	3	4

S1. 010 NEOBSAZENO
až S1.100

S1. 101 Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu m² 46
sk.l včetně tvarovek a přírub

Zařízení č. D - Demontáže

D. 001 Jedná se o demontáže stávajícího potrubí a ventilátorů kpl 1
a jejich likvidaci. Rozsah si určí dodavatel zařízení.

Zařízení č. M - Společný montážní materiál

M. 001 Jedná se o spojovací, montážní a těsnicí materiál a práce. kpl 1
Jeho množství si určuje dodavatel zařízení.
Podkladací izolační pryž

Komplexní zkoušky

Zahrnují přípravu na komplexní zkoušky, komplexní kpl 1
zkoušky a seznámení s obsluhou zařízení