

POZNÁMKA:
Pokud není uvedena výška zásuvek a ovladačů jsou zásuvky osazeny ve výšce 1200 mm n.č.p. (osa přístroje) a ovladače (vypínače, tlačítka apod.) ve výšce 1200 mm n.č.p. (osa přístroje)
Přesné umístění přístrojů bude určeno před montáží TDI nebo dle dokumentace řešení interiéru.
Na výkresech jsou pouze značky a přiřazení k obvodům a k ovládání, z výkresů nebude odměřováno.

**ZÁSAHY DO ROZVÁDĚČE VYŽADUJÍCÍ ODSTÁVKY NN OKOLNÍCH PROSTOR
NUTNO NAČASOVAT MIMO PRACOVNÍ DOBU V TĚCHTO PROSTORECH
(ORIENTAČNĚ PO 14 H NEBO DLE DOHODY S OBJEDNATELEM), PLÁNOVANOU
ODSTÁVKU VŽDY DOMLUVIT PŘEDEM S ODPOVĚDNÝM ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE.**


- A - průmyslové svítidlo LED, 1610 mm, IP 65 (1x54 W, 7500 lm, 4000K, IP 65)
- N - nouzové svítidlo, přisazené, pohotovostní, LED, 1 hod., IP 54 (110 lm, 6500K, nouzové, IP 54)
- vyznačený směr úniku - piktogram na zdi pod svítidlem,

- ovládání VZT
- vypínač ř. 1; IP44
- střídavý přepínač ř.6; IP44
- zásuvka jednonásobná, 250 V/16 A; IP44
- zásuvka 400 V/16 A (3+N+PE); IP44
- rozváděč NN
- VZT zařízení

- ochranné pospojení
- elektroinstalační krabice
- hlavní společná kabelová trasa
- kabelová trasa (jednotlivý kabel)

TABULKA MÍSTNOSTÍ		
OZN.	POPIS	PLOCHA
547	SKLAD	38,03
550	CHODBA	29,17

Příklad označení přístroje:



ZPRACOVATEL		<div><div><div>A4!</div><div>Atelier A4 s.r.o.</div><div>Ruská 971/92, 100 00 Praha 10</div><div>tel., fax: +420 233 359 378, e-mail: ata4@ata4.cz</div></div><div><div><div><div></div><div>GRYF</div><div>elektro, v.o.s.</div><div>IČ: 47114517</div><div>Klánovická 604, Praha 9</div><div>+420 603487062; gryf.elektro@seznam.cz</div></div></div></div></div>	
NÁZEV AKCE			
STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU V 1.PP OBJEKTU VZ I			
MÍSTO STAVBY	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1		PARÉ Č.
INVESTOR	Státní tiskárna cenin, s. p., Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1		
AUTORSKÝ NÁVRH	ING. ARCH. RICHARD HOMOLKA		
HIP	ING. VLADIMÍR PÖSCHL		
PROJEKTANT PROFESE	ING. JIŘÍ FEŘT, ING. MARTIN BUREŠ		POČET FORMÁTŮ
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. RICHARD HOMOLKA		2 x A4
STUPEŇ DOKUMENTACE	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE	PROFESE SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Č.PŘÍLOHY D.1.4.4
DATUM	SRPEN 2024	OBSAH	b.01
MĚŘÍTKO	1:50	DISPOZICE ELEKTROROZVODŮ - DOTČENÉ PROSTORY	