

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky	Chlazení kancelářských prostor DC Zeleneč II
Ev. číslo veřejné zakázky	VZ2025071
Ev. číslo dokumentu – č. j.	SPCSS-04211/2025
Zadavatel (dále jen „Zadavatel“)	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919 zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem, 1. zástupcem generálního ředitele
Druh veřejné zakázky	Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 ZZVZ.

(dále to celé jen „Veřejná zakázka“)

Zadavatel obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky. V návaznosti na obdrženou žádost Zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98, resp. § 99 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení“). Vysvětlení a změnu Zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na profilu Zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

(obdržena dne 07.07.2025)

Dotaz 1

Zadavatel cituje:

„Dobrý den,

v projektu jsou požadovány maximální hmotnosti vnitřních jednotek, které vycházejí z referenčního (projektovaného) zařízení (Mitsubishi Electric).

Umožní Zadavatel toleranci hmotnosti do hodnoty 5 %, která nemá vliv na nosnost stropu, do kterého se budou tyto klimatizace instalovat?“

Informace Zadavatele č.1

Zadavatel se po důkladném zvážení rozhodl, že neumožní toleranci hmotnosti do hodnoty 5 %. Maximální hmotnosti vnitřních jednotek, které jsou uvedeny v technické specifikaci v příloze zadávací dokumentace, jsou nadále platné a závazné.

Na základě tohoto Vysvětlení nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.