

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle ustanovení § 98 a/nebo § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“)

---

Název veřejné zakázky	<b>VÝSTAVBA 2. A 3. ETAPY DC ZELENEČ</b>
Ev. číslo veřejné zakázky	VZ2024018
Ev. číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek	Z2025-044711
Ev. číslo dokumentu – č. j.	SPCSS-06030/2025
Zadavatel (dále jen „Zadavatel“)	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919 zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem, 1. zástupcem generálního ředitele
Druh veřejné zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ.

---

(dále to celé jen „Veřejná zakázka“)

Zadavatel obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. V návaznosti na obdrženou žádost Zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace Veřejné zakázky dle § 98 a/nebo § 99 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení“).

Vysvětlení Zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na profilu Zadavatele. Pokud se Vysvětlení týká částí zadávací dokumentace, které se neuveřejňují, zadavatel odeslal nebo předal Vysvětlení všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace dle čl. 2.1 zadávací dokumentace.

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

(obdržena dne 27. 8. 2025)

#### Dotaz č. 1

Zadavatel cituje:

*„V rámci čl. 7.4.2 Seznam odborných techniků nebo technických útvarů je u požadavku na kvalifikaci Servisního technika vyžadováno:*

*Odborná způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obor „Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení“, s prokázáním dokladu o autorizaci.*

*Odborná způsobilost dle § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.*

*Tento požadavek na kvalifikaci je rozporný a nepřiměřený. Ačkoliv odborná způsobilost podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. je relevantní pro činnosti spojené se servisem elektrických zařízení, požadavek na autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. je zjevně nevhodný a zbytečně omezuje hospodářskou soutěž. Tato autorizace je určena primárně pro projektovou a inženýrskou činnost ve výstavbě, nikoliv pro výkon servisních prací.*

*Nesoulad těchto požadavků představuje porušení základních zásad zadávacího řízení, zejména zásady přiměřenosti a transparentnosti dle § 6 ZZVZ, neboť brání v účasti dodavatelům, kteří mají veškeré relevantní odborné kvalifikace pro daný servis, ale nejsou autorizovanými osobami dle zákona č. 360/1992 Sb.*

*Žádáme proto o urychlené vysvětlení, zda se jedná o formální chybu v zadávací dokumentaci, a žádáme o odstranění nebo úpravu tohoto požadavku tak, aby byl v souladu s předmětem plnění zakázky a principy ZZVZ. Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že takovéto nepřiměřené požadavky mohou být předmětem přezkumu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže."*

### **Informace Zadavatele k Dotazu č. 1**

Zadavatel potvrzuje požadavek na kombinaci dvou odborných způsobilostí, kdy jejich současné splnění jednou osobou/členem realizačního týmu je nezbytné a odborně opodstatněné.

#### **1. Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“)**

Autorizace v oboru „Technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení“ opravňuje autorizovanou osobu nejen k návrhu a projektování elektrických systémů budov, ale mimo jiné také k:

- vedení jejich realizace,
- výkonu technického dozoru nad prováděním těchto systémů,

což jsou činnosti, které zadavatel od servisního technika očekává.

Tato autorizace je definována jako zvláštní podmínka pro výkon vybraných činností ve výstavbě (§ 2 zákona č. 360/1992 Sb.) a představuje garanci odbornosti, kvalifikace a odpovědnosti při realizaci technologických částí staveb.

Tato autorizace tedy není určena jen pro projektovou a inženýrskou činnost ve výstavbě a odpovídá činnosti, kterou zadavatel očekává od osoby na pozici servisního technika realizačního týmu stavby dle čl. 7.4.2 zadávací dokumentace.

#### **2. Odborná způsobilost dle § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů**

Tato způsobilost je nezbytná pro:

- řízení činností na elektrických zařízeních,
- zajištění bezpečnosti provozu,
- dodržení požadavků zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

V případě rozšíření bez omezení napětí tato způsobilost zahrnuje i:

- zařízení vysokého napětí (např. 22 kV),
- stejnosměrné systémy (např. UPS).

Při realizaci staveb s kritickými technologiemi, jako jsou datová centra, je kombinace autorizace a odborné způsobilosti požadována jako standard odborné péče. Nejedná se tedy o chybu, ale o relevantní požadavek zadavatele.

**Povaha Vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Z tohoto důvodu rozhodl Zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužovat.**

V Praze dne dle elektronického podpisu

---

Mgr. Jakub Richter  
1. zástupce generálního ředitele  
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.