

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky	Chlazení kancelářských prostor DC Zeleneč III
Ev. číslo veřejné zakázky	VZ2025098
Ev. číslo dokumentu – č. j.	SPCSS-08829/2025
Zadavatel (dále jen „Zadavatel“)	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919 zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem, 1. zástupcem generálního ředitele
Druh veřejné zakázky	Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 ZZVZ.

(dále to celé jen „Veřejná zakázka“)

Zadavatel obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky. V návaznosti na obdrženou žádost Zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98, resp. § 99 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení“). Vysvětlení a změnu Zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na profilu Zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

(obdržena dne 15.12.2025)

Dotaz 1

Zadavatel cituje:

„Dotaz se týká stávající jednotky v 1.NP. Jednotka by měla být dle PD zintegrována do nového centrálního řízení, ale nikde v dokumentaci není určen přesný typ jednotky. Potřebujeme tuto informaci, abychom mohli vytypovat správný komunikační modul.“

Informace Zadavatele č.1

Zadavatel sděluje, že stávající jednotky klimatizace, které je potřeba zintegrovat do centrálního řízení jsou:

- Venkovní jednotka: Toshiba RAV GM1101ATP-E
- Vnitřní jednotka: 2 ks - Toshiba RAV-RM561 MUT-E

Na základě tohoto Vysvětlení nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.