

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 19

dle ustanovení § 98 a/nebo § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky	VÝSTAVBA 2. A 3. ETAPY DC ZELENEČ
Ev. číslo veřejné zakázky	VZ2024018
Ev. číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek	Z2025-044711
Ev. číslo dokumentu – č. j.	SPCSS-00187/2026
Zadavatel (dále jen „Zadavatel“)	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919 zastoupený: Mgr. Jakubem Richterm, 1. zástupcem generálního ředitele
Druh veřejné zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ.

(dále to celé jen „Veřejná zakázka“)

Zadavatel obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. V návaznosti na obdrženou žádost Zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k nim vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace Veřejné zakázky dle § 98 a/nebo § 99 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení“).

Vysvětlení Zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na profilu Zadavatele. Pokud se Vysvětlení týká částí zadávací dokumentace, které se neuveřejňují, zadavatel odeslal nebo předal Vysvětlení všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace dle čl. 2.1 zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 76

(obdržena dne 31. 1. 2026)

Dotaz č. 1

Zadavatel cituje:

„V souladu s pravidly pro žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace si dovoluujeme požádat o jednoznačné upřesnění zadávacích podmínek, případně o jejich úpravu tak, aby byly vzájemně souladné, předvídatelné a přezkoumatelné.

V zadávací dokumentaci je pro UPS pro dostavbu II. a III. etapy DC Zeleneč uveden konkrétní

typ/řešení ABB Conceptpower DPA500 a současně je tento požadavek odůvodněn potřebou kompatibility s I. etapou, zejména s ohledem na zamýšlené provozní využití dodávek mezi jednotlivými etapami (např. možnost využívat dodávky mezi etapami dle aktuální potřeby, sjednocení servisního a provozního konceptu, sjednocení firmware apod.). Současně je však UPS uvedena v seznamu položek, u nichž zadavatel připouští dodání rovnocenného řešení.

Z Vaší odpovědi k Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č.28 týkající se UPS přitom stále vyplývá, že zadavatel očekává takovou úroveň kompatibility mezi I. a dalšími etapami (flexibilní využitelnost dodávek „dle potřeby“), která v praxi znamená, že žádné rovnocenné řešení jiné značky nebude objektivně schopno tyto požadavky naplnit. Tím vzniká vnitřní rozpornost zadávacích podmínek a současně nejistota ohledně minimálních požadavků na plnění, což může vést k tomu, že deklarovaná ekvivalence je pouze formální, avšak fakticky nevyužitelná.

Nadto upozorňujeme, že při stávajícím znění zadávací dokumentace (v kombinaci s uvedeným vysvětlením) není pro dodavatele možné s dostatečnou mírou jistoty posoudit, jaké konkrétní parametry musí nabízené řešení splnit a jakým způsobem budou nabídky posuzovány z hlediska rovnocennosti, a současně není možné kvalifikovaně nacenit a garantovat plnění v souladu se zadávací dokumentací, pokud by měl být současně splněn požadavek na „využitelnost dodávek mezi etapami dle potřeby“. Takové nastavení může vést k nepřiměřenému přenesení rizik na dodavatele a k omezení hospodářské soutěže.

S ohledem na zásady dle § 6 ZZVZ (zejména transparentnost, rovné zacházení a přiměřenost) a požadavek dle § 36 odst. 1 ZZVZ žádáme o následující vysvětlení a odstranění uvedené rozpornosti:

1. Potvrďte prosím jednoznačně, zda je u UPS skutečně přípustné nabídnout rovnocenné řešení, tj. zda zadavatel připouští vedle ABB Conceptpower DPA500 také modulární UPS jiných výrobců a typů, tj. vč. možnosti nabídnutí funkčně ekvivalentních variant řešení UPS jak s plně decentralizovanou architekturou, tak i centralizovanou architekturou řešení UPS, splňujících požadované parametry na zálohování výkonu i doby zálohy. Nebo zda zadavatel u UPS fakticky požaduje takovou kompatibilitu s I. etapou, která jakékoli ekvivalentní řešení prakticky vylučuje.

2. Pokud je rovnocenné řešení přípustné, žádáme, aby zadavatel jednoznačně vymezil minimální technické a funkční požadavky a kritéria rovnocennosti (tj. parametry, podle nichž bude rovnocennost posuzována) a současně stanovil způsob prokázání rovnocennosti. Zároveň žádáme o výslovné vyjasnění, zda požadavek na „využití dodávek mezi etapami dle potřeby“ je závaznou technickou podmínkou, nebo pouze preferencí/provozním záměrem zadavatele, který nemůže vést k faktickému vyloučení ekvivalentů.

3. Pokud zadavatel trvá na kompatibilitě s I. etapou v rozsahu, který objektivně může splnit pouze shodné řešení, žádáme o úpravu zadávacích podmínek tak, aby tento požadavek byl výslovně, jednoznačně a měřitelně formulován jako závazný, a současně aby UPS byla vyňata ze seznamu položek, u nichž je připouštěno rovnocenné řešení, popř. aby bylo výslovně uvedeno, že u UPS se rovnocenné řešení nepřipouští. V opačném případě je deklarace ekvivalence způsobila vyvolat legitimní očekávání dodavatelů, které však není reálně naplnitelné, a zadávací podmínky mohou být posouzeny jako netransparentní a nepřiměřeně omezující hospodářskou soutěž.

V případě, že zadavatel provede změnu či upřesnění zadávacích podmínek, které může ovlivnit zpracování nabídek, žádáme zároveň o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, aby byla zachována rovnost příležitostí dodavatelů.“

Informace Zadavatele:

Zadavatel zachovává číslování dle dotazu výše uvedeného:

ad 1)

Zadavatel připouští vedle ABB Conceptpower DPA500 také modulární UPS jiných výrobců a typů,

tj. vč. možnosti nabídnutí funkčně ekvivalentních variant řešení UPS s plně decentralizovanou architekturou, splňujících požadované parametry na zálohování výkonu i doby zálohy.

Ad 2)

Pro zajištění nepřetržitého bezvýpadkového napájení IT technologií budou v objektu instalovány bezvýpadkové zdroje UPS.

Pro 2. etapu budou osazeny dvě sestavy UPS, přičemž každá sestava bude tvořena třemi paralelně zapojenými jednotkami. UPS budou modulární, beztransformátorové, třífázové, typu online s dvojitou konverzí, s hot-swap výkonovými moduly o výkonu cca 100 kVA / 100 kW a s plně decentralizovanou architekturou, kdy každý výkonový modul obsahuje vlastní autonomní řídicí systém. Celkový výkon jedné sestavy UPS činí 500 kVA / 500 kW.

Každý modul UPS bude vybaven vlastním statickým bypassem, usměrňovačem, měničem, logickým řízením, ovládacím panelem a dobíječem baterií. Systém UPS musí umožňovat připojení samostatné bateriové sady ke každému výkonovému modulu.

Bateriová pole budou umístěna v samostatných místnostech č. 1.2.03 a 1.2.05. Každé pole bude obsahovat 15 sad baterií, přičemž každá sada bude složena ze 48 ks akumulátorů 12 V / 80 Ah. Připojení baterií k UPS bude provedeno separátně přes vlastní DC jištění.

Pro 3. etapu, která je navržena jako provozně samostatná, budou osazeny dvě jednotky UPS. Tyto UPS budou rovněž modulární, beztransformátorové, třífázové, typu online s dvojitou konverzí, s hot-swap výkonovými moduly o výkonu cca 100 kVA / 100 kW a s plně decentralizovanou architekturou. Celkový výkon jedné jednotky UPS činí 300 kVA / 300 kW.

Konstrukční a funkční principy UPS 3. etapy odpovídají řešení použitému ve 2. etapě, včetně možnosti připojení samostatné bateriové sady ke každému výkonovému modulu.

Bateriová pole UPS 3. etapy budou umístěna v samostatných místnostech č. 1.3.36 a 1.3.38. Každé pole bude obsahovat tři sady baterií shodného typu jako ve 2. etapě, připojené separátně přes vlastní DC jištění.

Společné požadavky

Pro zajištění správné funkce UPS je požadováno, aby každá jednotka UPS měla informaci o stavu bypassového jističe a výstupního jističe.

UPS v obou etapách budou napájeny ze sítě zálohované dieselagregáty prostřednictvím rozvaděčů ATS. Pro každý zdroj UPS bude osazen samostatný rozvaděč pro napájení spotřeb s požadavkem na bezvýpadkové napájení.

V případě požáru budou UPS vypínány tlačítkem TOTAL STOP. Baterie budou umístěny v samostatných místnostech s klimatizací zajišťující teplotu v rozmezí 15–25 °C.

Výše uvedené technické a funkční požadavky představují minimální technická a funkční kritéria rovnocennosti. Srovnatelné řešení bude posuzováno podle splnění těchto parametrů, zejména z hlediska architektury UPS, výkonových a zálohovacích parametrů a funkčního uspořádání systému.

ad 3)

Zadavatel netrvá na kompatibilitě s řešením použitým v rámci první etapy.

Informace Zadavatele k Vysvětlení č. 19

V souvislosti s tímto Vysvětlením Zadavatel provedl změnu následujících částí zadávací dokumentace

- *SO 02.2 Budova datového centra - II. etapa - D.1.4.09 - Silnoproudá elektrotechnika 1110793_DPS_D_SO_02.2_D.1.4.09_1001_02_TZ.pdf*
- *SO 02.3 Budova datového centra - III. Etapa - D.1.4.09 - Silnoproudá elektrotechnika*

- 1110793_DPS_D_SO_02.3_D.1.4.09_1001_02_TZ.pdf
- PS901.2 Rozvodny NN a technologické rozvody datového centra II. a III. Etapa - D.1.4.09 - Silnoproudá elektrotechnika 1110793_DPS_D_PS901.2_D.1.4.09_1001_02_TZ.pdf;
 - SPCSS_DC_Zelenec_Vystavba_2_3_P09_Soupis prací a výkaz vymer_revize R09.

S ohledem na skutečnost, že tyto dokumenty jsou Neveřejnými přílohami, budou zaslána jejich upravená znění těm dodavatelům, kteří Zadavateli doručili podepsané Prohlášení o mlčenlivosti.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na nutnost předložit v nabídce Soupis prací a výkaz výměr ve znění dle tohoto Vysvětlení č. 19.

Vysvětlení č. 19 bylo provedeno v součinnosti se společností OBERMEYER HELIKA a.s., IČO: 601 94 294, se sídlem Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 21.

Zadavatel neuveřejnil Vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádostí o Vysvětlení a provedl změny zadávací dokumentace, proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je **27. 3. 2026 do 10.00 hod.**

V Praze dne dle elektronického podpisu

Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.