

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 21

dle ustanovení § 98 a/nebo § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky	VÝSTAVBA 2. A 3. ETAPY DC ZELENĚČ
Ev. číslo veřejné zakázky	VZ2024018
Ev. číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek	Z2025-044711
Ev. číslo dokumentu – č. j.	SPCSS-01504/2026
Zadavatel (dále jen „Zadavatel“)	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919 zastoupený: Mgr. Jakubem Richtermem, 1. zástupcem generálního ředitele
Druh veřejné zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ.

(dále to celé jen „Veřejná zakázka“)

Zadavatel obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. V návaznosti na obdrženou žádost Zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k nim vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace Veřejné zakázky dle § 98 a/nebo § 99 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení“).

Vysvětlení Zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na profilu Zadavatele. Pokud se Vysvětlení týká částí zadávací dokumentace, které se neuveřejňují, zadavatel odeslal nebo předal Vysvětlení všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace dle čl. 2.1 zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 78

(obdržena dne 26. 2. 2026)

Dotaz č. 1

Zadavatel cituje:

**„PS 905.1.II - Systém správy datového centra DCIM a monitoring II. Etapa,
PS 905.1.III - Systém správy datového centra DCIM a monitoring III. etapa**

jsou ve výkazu výměr v části KOMPLETACE tyto položky viz:

46	K	D.12	DOD a MONT periferii - digitální teplotě vlhkostní čidlo	KS	41,000
47	K	D.13	DOD a MONT periferii - rosné čidlo	KS	18,000
48	K	D.14	DOD a MONT periferii - záplavové čidlo	KS	15,000
49	K	D.15	DOD a MONT periferii - záplavový kabel + vyhodnocovací jednotka	KS	6,000
50	K	D.16	DOD a MONT periferii - odvětrávací tlačítko	KS	10,000

V předané Dokumentaci pro provádění stavby nejsou blíže specifikovány. Můžete tyto chybějící specifikace, nutné pro kalkulaci ceny dodávky, doplnit?

Informace Zadavatele:

Zadavatel sděluje, že v PD je vše potřebné uvedeno, včetně informací těchto:

- **Čidla typu 46**
Tato čidla jsou umístěna v uličkách racků a na stropech technologických sálů. Slouží ke snímání **teploty a vlhkosti** v prostoru.
- **Čidla typu 47**
Jsou instalována **na chladicích jednotkách** v sálech a slouží k **detekci rosení (kondenzace)** na jednotce.
- **Čidla typu 48**
Jsou umístěna **v podlahách**, v místech s rizikem **úniku kapalin**.
- **Čidla typu 49**
Jsou instalována **pod chladicími jednotkami**, kde je zvýšené riziko **úniku kapalin**.
- **Prvek typu 50**
Slouží k **odvětrání po zásahu hasicího systému**. Příkladem je **zelené tlačítko pod sklem**, obdobně jako u požárních odtahů.
- **Komunikace jednotlivých prvků**
Typy použitých komunikačních rozhraní jsou uvedeny ve **výkresech rozvaděčů Rmon**. Dodavatel zvolí takové prvky, které jsou **kompatibilní s rozhraním prvků v rozvaděči**, případně doplní **odpovídající převodník**.

Toto vysvětlení nemění funkční rozsah ani požadované parametry uvedené v projektové dokumentaci.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 79

(obdržena dne 4. 3. 2026)

Dotaz č. 1

Zadavatel cituje:

„S ohledem na velmi krátký termín realizace, který požaduje Zadavatel opakovaně v délce pouze 12

měsíců, se musí uchazeč uchýlit i k možnostem změn provádění. Z tohoto důvodu se uchazeči nabízí variantní řešení i přes to, že varianty nejsou přípustné. Uchazeč tedy došel k závěru, že mu nahrazení prefa konstrukcí monolitem usnadní postup prací, zjednoduší koordinace více druhů montáže skeletu a tím pádem může urychlit výstavbu a více se tak přiblížit požadavku na termín výstavby. Uchazeč se tedy ptá zadavatele, zda je možné nabídnout variantní řešení v podobě výstavby monolitického skeletu místo použití prefa prvků."

Informace Zadavatele:

Zadávací dokumentace nepřipouští variantní řešení.

Náhrada prefabrikovaného skeletu monolitickým skeletem představuje variantní řešení, které je nepřípustné.

Zadavatel proto na navrhovanou změnu nepřistupuje a trvá na řešení dle zadávací dokumentace.

Informace Zadavatele k Vysvětlení č. 21

Zadavatel neuveřejnil Vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádostí o Vysvětlení, proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je **13. 4. 2026 do 10.00 hod.**

V Praze dne dle elektronického podpisu

Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.