

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 22

dle ustanovení § 98 a/nebo § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky	VÝSTAVBA 2. A 3. ETAPY DC ZELENEČ
Ev. číslo veřejné zakázky	VZ2024018
Ev. číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek	Z2025-044711
Ev. číslo dokumentu – č. j.	SPCSS-01505/2026
Zadavatel (dále jen „Zadavatel“)	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919 zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem, 1. zástupcem generálního ředitele
Druh veřejné zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ.

(dále to celé jen „Veřejná zakázka“)

Zadavatel obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. V návaznosti na obdrženou žádost Zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k nim vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace Veřejné zakázky dle § 98 a/nebo § 99 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení“).

Vysvětlení Zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na profilu Zadavatele. Pokud se Vysvětlení týká částí zadávací dokumentace, které se neuveřejňují, zadavatel odeslal nebo předal Vysvětlení všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace dle čl. 2.1 zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 80

(obdržena dne 17. 3. 2026)

Dotaz č. 1

Zadavatel cituje:

„Uchazeč žádá Zadavatele o vyjasnění a jednoznačné sjednocení zadání doby záloh pro UPS v etapě II a III. Z technických zpráv pro etapu II a III plyne požadovaná doba zálohy z uvedeného zadání a konkrétních typů baterií (2FLB300P). Vzhledem k tomu, že baterie jsou uvedeny v seznamu: SPCSS_DC_Zeleneč_Vystavba_2_3_P01_02_seznamu odkazu_rovnocenne_20251230, a mohou být nahrazeny, žádáme Zadavatele o jasné stanovení požadavku na dobu zálohy pomocí UPS pro etapu

II. a III.“

Informace Zadavatele:

Předpokládaná zátěž zdrojů UPS je specifikována v technické zprávě D.1.4.09 – Silnoproudá elektrotechnika, strana 3, odstavec energetická bilance. Součástí technické zprávy je rovněž detailní energetická bilance. Požadovaná doba zálohy je stanovena tak, aby pokryla interval potřebný pro nastartování DA, tedy přibližně 5 minut.

S ohledem na provozní a bezpečnostní požadavky, stejně jako na prostorové možnosti příslušných místností pro uložení akumulátorů, je v PD požadován typ ventilu řízených olověných akumulátorů (VRLA).

Informace Zadavatele k Vysvětlení č. 22

Zadavatel neuveřejnil Vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádostí o Vysvětlení, proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je **15. 4. 2026 do 10.00 hod.**

V Praze dne dle elektronického podpisu

Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.