



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Všem uchazečům

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

DATUM

5405-3/2015-900000-090

Mgr. Carbolová/261332570

29. 01. 2015

Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci – Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), „Školící středisko CS Jíloviště – zateplení obálky objektů“ vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 01. 2015 pod evidenčním č. zakázky 498355.

Předkládáme Vám doplňující informace k zadávací dokumentaci na základě zaslaných dotazů:

Dotaz č. 1:

U SO 03 je součástí předmětu plnění provedení tepelné i vodotěsné izolace střechy. Ve výkresech jsme našli specifikaci nové skladby střechy, bohužel však ne všechny položky jsou uvedeny i ve výkazu výměr. Prosíme o upřesnění, případně doplnění výkazu výměr.

Odpověď č. 1:

Výkaz výměr přiložený k dokumentaci pro výběrové řízení neobsahuje položku 2 x 1100 m² hydroizolačních asfaltových pásů.

S pozdravem

Mgr. Ivana Řehořová
Vedoucí SO 090 veřejných zakázek