



Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 28.6.2011
JID: 116743/2011/KUUK
Jednací číslo: 10/ZPZ/11/A-065.5
E-mail/linka: svecena.b@kr-ustecky.cz /125

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dnem 10.8.2011



Napojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní orgán příslušný podle § 107 odst. 1 písm. n), u), v) a w) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na žádost ze dne 20.12.2010 právnické osobě

Litvínovská uhelná a.s., Václava Řezáče 315, 434 67 Most, IČ 28677986, CZ-NACE 10.20,

1.

p o v o l u j e

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona **provedení vodních děl** v rámci stavby „Napojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“, a to:

- SO 01 Přítok do nádrže Hedvika
- SO 02 Spojení nádrží Hedvika a Marcela
- SO 03 Odtok z nádrže Marcela do Bíliny
- SO 04 Přelivný objekt hráze VD Hedvika
- SO 05 Hráz VD Marcela
- SO 06 Přelivný objekt hráze VD Marcela
- SO 07 Terénní úpravy pod hrází VD Marcela vč. odvodnění
- SO 08 Náhrada ČS Vysoká Pec
- SO 09 Náhrada ČS Kundratice
- SO 11 Telemetrie a stavební část

Stavby budou provedeny na katastrálních územích: Dřínov u Komořan, Ervěnice, Kundratice u Chomutova, Nové Sedlo nad Bílinou na pozemcích p.č.:

- SO 01 Přítok do nádrže Hedvika: 119/1, 640/2, 686/1, 704/1, 713/1, 718/1, 718/8, 773/38, 776/9, 812/13, 813/25, 1142, 1143/1, 1146/4, 1162/2, 1240/3 v k.ú. Kundratice u Chomutova,
- SO 02 Spojení nádrží Hedvika a Marcela: 119/1 v k.ú. Kundratice u Chomutova,
- SO 03 Odtok z nádrže Marcela do Bíliny: 603, 239/1 v k.ú. Dřínov u Komořan, 1160/16, 1160/17, 1160/19 v k.ú. Ervěnice,

SO 04 Přelivný objekt hráze VD Hedvika: 119/1 v k.ú. Kundratice u Chomutova,
SO 05 Hráz VD Marcela: 603, 239/1 v k.ú. Dřínov u Komořan,
SO 06 Přelivný objekt hráze VD Marcela: 603 v k.ú. Dřínov u Komořan,
SO 07 Terénní úpravy pod hrází VD Marcela vč. odvodnění: 603, 239/1 v k.ú. Dřínov u Komořan,
SO 08 Náhrada ČS Vysoká Pec: 704/1 v k.ú. Kundratice u Chomutova,
SO 09 Náhrada ČS Kunratice: 640/2, 515/5, 704/1, 1162/2, 1215/6 v k.ú. Kundratice u Chomutova,
SO 11 Telemetrie a stavební část: 1160/19 v k.ú. Ervěnice, 812/13 v k.ú. Kundratice u Chomutova.

Hlavním účelem vodních děl je krajinotvorba a retence vody v krajině, vedlejším účelem je snížení povodňových průtoků Vesnického potoka a částečná ochrana území pod soustavou nádrží Hedvika a Marcela před povodněmi.

Pro provádění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena dle dokumentace „Napojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“ vypracované společností Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o., Poštovní 3115, 415 01 Teplice, v listopadu 2009 pod zakázkovým číslem 42.10/09.
2. Zdejšímu úřadu budou pro kontrolní prohlídky v předstihu oznámeny tyto etapy stavby:
 - 2.1 Odkrytí základové spáry stavebního objektu SO 05
 - 2.2 Provádění násypu tělesa hráze VD Marcela
 - 2.3 Provedení jílového těsnění koryt SO 01 a SO 03
 - 2.4 Provedení opevnění koryt SO 01, SO 02 a SO 03
 - 2.5 Provedení opevnění návodního líce hráze VD Marcela
 - 2.6 Provedení hrazení bezpečnostních přelivů VD Marcela a VD Hedvika
 - 2.7 Po dokončení staveb před zahájením zkušebního provozu
3. Stavby lze užívat pouze v souladu se schváleným komplexním manipulačním řádem.
4. Stavebník je povinen udržovat příjezdové komunikace v katastru Vysoká Pec ve sjízděném a čistém stavu. V případě prašnosti těchto komunikací je stavebník povinen komunikace zkrápět vodou. Případné porušení komunikace bude bezodkladně oznámeno jejímu vlastníkovu a zajištěna okamžitá náprava.
5. Část bývalé komunikace 1/13 na pozemku p.č. 543 v k.ú. Podhůří u Vysoké Pece je nutno před započítím prací vyčistit. Před započítím prací požádá stavebník obec Vysoká Pec o povolení vjezdu na tuto komunikaci; přílohou žádosti bude souhlas jejího vlastníka.
6. Před započítím prací bude obec Vysoká Pec informována o odpovědné osobě, která bude přítomna na staveništi.
7. Zástupci obce Vysoká Pec budou písemně vyzýváni k účasti na kontrolních prohlídkách staveb v jejich správním území.
8. Zahájení stavby bude Povodí Ohře, státnímu podniku, oznámeno 14 dní předem.
9. Funkčnost celé soustavy vodních děl, resp. zařízení určených k manipulaci s povrchovými vodami, bude ověřena ve zkušebním provozu, který bude trvat jeden rok. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas bude opatřena náležitostmi dle § 11a vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, ve

znění pozdějších předpisů, včetně dokladu o vyhodnocení zkušebního provozu a komplexního manipulačního řádu soustavy.

10. Stavba bude dokončena do konce roku **2016**.

11. **Stavba bude zahájena po dokončení stavby rozdělovacího objektu**, který je součástí stavby SO 01 Úprava Vesnického potoka povolené rozhodnutím Magistrátu města Chomutova čj. CJ MMCH/103772/2010 ze dne 25.10.2010.

2.

p o v o l u j e

nakládání s povrchovými vodami:

2.1 podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona k jejich **vzdouvání a akumulaci** ve vodní nádrži **Marcela** o celkovém objemu vody 1 650 tis. m³ (při maximální provozní hladině 235,20 m n.m.),

2.2 podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona k jejich **převádění**

2.2.1 přítokem do vodní nádrže Hedvika (SO 01) v množství 0,01 – 5 l.s⁻¹; v případě povodňových průtoků v přeložce Vesnického potoka až v množství 5 m³.s⁻¹,

2.2.2 z vodní nádrže Hedvika do vodní nádrže Marcela (SO 02) v závislosti na přítoku,

2.2.3 odtokem z vodní nádrže Marcela do toku Bílina (SO 03) v maximálním množství 9,6 m³.s⁻¹.

Údaje o místě převádění povrchových vod:

Název obce: Most, Vysoká Pec

Název katastrálního území: Dřínov u Komořan, Ervěnice, Kundratice u Chomutova, Nové Sedlo nad Bílinou

Lokalizace převodu vody: převod povrchových vod z přeložky Vesnického potoka v ř. km 1,379, ČHP 1-14- 01-0122, souřadnice 801 980, 984 202, se zaústěním do Bíliny v ř. km toku Bílina 61,200, ČHP 1-14-01-0122, souřadnice 798 420, 986 193

Počet měsíců: 12 v roce

Doba, na kterou se povolení vydává: **na dobu existence vodních děl.**

3.

rozhoduje

o zařazení stavby VD Marcela do kategorie III. podle § 61 odst. 5 vodního zákona o technickobezpečnostním dohledu, a to s přihlédnutím k posudku odborně způsobilé osoby podle § 61 odst. 9 vodního zákona právnické osoby VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1.

4.

schvaluje

havarijní plány podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona

4.1 pro stavbu VD Marcela, který zpracovala právnická osoba VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1, v září 2010,

4.2 pro stavbu bezpečnostního přelivu VD Hedvika, který zpracovala právnická osoba VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1, v září 2010.

5.

neschvaluje

manipulační řády podle § 115 odst. 17 vodního zákona, který vypracovala právnická osoba VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1, v září 2010 pro

5.1 VD Marcela,

5.2 VD Hedvika povolené rozhodnutím Magistrátu města Chomutova čj. CJ MMCH/48717/2010 ze dne 4.5.2010.

6. na základě žádosti ze dne 7.3.2011

mění

povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich **vzdouvání a akumulaci** - ve vodní nádrži **VD Hedvika** vydané rozhodnutím Magistrátu města Chomutova dne 4.5.2010 pod čj. CJ MMCH/48717/2010 podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona tak, že povoluje akumulaci a vzdouvání celkového objemu vody 748,5 tis. m³ (při maximální provozní hladině 238,20 m n.m.); změnou nedotčené části rozhodnutí Magistrátu města Chomutova čj. CJ MMCH/48717/2010 ze dne 4.5.2010 zůstávají platné.

ODŮVODNĚNÍ

Na Krajský úřad Ústeckého kraje byla dne 20.12.2010 doručena žádost Litvínovské uhelné a.s., Václava Řezáče 315, 434 67 Most, IČ 28677986, o povolení k provedení vodních děl v rámci stavby „Nápojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“ (dále též „Nápojení ÚSES“), o povolení k nakládání s povrchovými vodami, a to k jejich vzdouvání a akumulaci ve vodní nádrži Marcela a k jejich převádění, dále žádost o zařazení stavby VD Marcela do kategorie III. z hlediska technickobezpečnostního dohledu, o schválení havarijních plánů, o schválení manipulačních řádů VD Hedvika a VD Marcela a o potvrzení souladu povodňových plánů pro stavbu bezpečnostního přelivu VD Hedvika a pro stavbu VD Marcela s Povodňovým plánem Ústeckého kraje. Dne 7.3.2011 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje doručena žádost Litvínovské uhelné a.s. o změnu povolení k akumulaci a vzdouvání povrchových vod ve VD Hedvika v souvislosti s povolením změny stavby.

Stručný popis vodních děl:

SO 01 Přítok do nádrže Hedvika

Souřadnice 801977/984200 až 801685/985494

Jedná se o umělé koryto o délce 1526,4 m pro převedení vod ze stávajícího koryta přeložky Vesnického potoka do vodní nádrže Hedvika (dále též „Přítok“). V horní části bude napojeno na rozdělovací objekt na přeložce Vesnického p. ve správě Povodí Ohře, státní podnik, který umožní manipulaci s povrchovými vodami, resp. rozdělení průtoků.

SO 02 Spojení nádrží VD Hedvika a VD Marcela

Souřadnice 801001/985857 až 800321/986116

Gravitační propojení VD Hedvika a VD Marcela v délce 739,6 m pro převod povrchových vod o průtoku $Q = 7,4 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. V horní části přechází koryto přes stávající hráz VD Hedvika – SO 04.

SO 03 Odtok z nádrže VD Marcela do Bíliny

Souřadnice 799191/986361 až 798419/986194

Umělé koryto o délce 884,9 m z nově zvětšeného VD Marcela do toku Bílina zaústěné v prostoru pod vyústěním stávající zatrubněné části v Ervěnickém koridoru. Koryto převede průtok $Q = 9,6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. V horní části přechází koryto přes nově navrhovanou hráz VD Marcela – SO 06.

SO 04 Přelivný objekt hráze VD Hedvika

Souřadnice 801031/985849 až 801001/985857

Stávající trubní odtok bude zaslepen a bude realizován bezpečnostní přeliv hrazený ručně ovládaným stavidlovým uzávěrem obdélníkového tvaru o délce 4 m a hrazené výšce 1,2 m, kóta nivelety bezp. přelivu je 237,00 m n.m. Min. výška koruny stávající hráze je na kótě 240,90 m n.m.

SO 05 Hráz VD Marcela

Souřadnice 799517/986158 až 799195/986383

Nová zemní hráz s korunou na kótě 237,00 m n.m. a kótou hrazeného bezpečnostního přelivu na kótě 234,00 m n.m. v prostoru blíže k výtokovému profilu do toku Bílina. Provedením hráze vznikne vodní plocha o rozloze 34,1 ha (při výšce hladiny 234,00 m.n.m.) až o rozloze 44,9 ha (při výšce hladiny 235,20 m n.m.) s celkovým objemem vody 1 167 tis. m^3 až 1 639 tis. m^3 .

SO 06 Přelivný objekt hráze VD Marcela

Souřadnice 799191/986361

Bezpečnostní přeliv hrazený ručně ovládaným stavidlovým uzávěrem obdélníkového tvaru o délce 4 m a hrazené výšce 1,2 m.

SO 07 Terénní úpravy pod hrází Marcela vč. odvodnění

Stavební objekt řeší dosypání terénních depresí č. 1 a 2 pod patou vzdušního líce nové hráze VD Marcela a na konečném reliéfu dosypaného povrchu vyhloubení pěti mělkých odvodňovacích příkopů („A“, „A-1“, „B“, „C“, „D“) na odvádění srážkové vody stékající po vzdušním líci hráze a přilehlém terénu do stávajících příkopů.

SO 08 Náhrada ČS Vysoká Pec

Souřadnice 801972/985008 až 801908/985015

Opatření, které nahradí stávající čerpací stanici ČS Vysoká Pec, tzn. bude vyhlouben mělký svodný příkop o kapacitě min. 400 $\text{l} \cdot \text{s}^{-1}$.

SO 09 Náhrada ČS Kundratice

Souřadnice 801969/985453 až 801880/985108

Svodný příkop, který nahradí stávající čerpací stanici ČS Kundratice; pro část stavby bude využit stávající odvodňovací příkop podél západního okraje komunikace z obce Vysoká Pec, ten bude upraven a opevněn žlabovkami, v dolním úseku trasy svodného příkopu před zaústěním do koryta „Přítoku“ bude provedena vtoková jímka, odtok z ní vč. zaústění do „Přítoku“ bude proveden trubním svodem DN 600.

SO 11 Telemetrie a stavební část

Dvě měrná místa pro měření aktuálního průtoku s dálkový přenosem na dispečink Povodí Ohře, státní podnik, a to v horní části koryta „Přítoku“ a na odtoku z VD Marcela před zaústěním do koryta toku Bílina.

Opatřením čj. 10/ZPZ/11/A-065.1 ze dne 3.1.2011 oznámil vodoprávní úřad zahájení řízení, potvrdil soulad povodňových plánů pro stavbu bezpečnostního přelivu VD Hedvika a pro stavbu VD Marcela s Povodňovým plánem Ústeckého kraje, sdělil, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto opatření, jinak k nim nebude přihlédnuto a poučil je o jejich právech. Zároveň vyzval vodoprávní úřad žadatele k zaplacení správního poplatku.

Ve stanovené lhůtě zaslalo dne 18.1.2011 své vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, ve kterém upozorňuje na to, že stavba je existenčně závislá na stavbě „Úprava přeložky Vesnického potoka“ která byla povolena rozhodnutím Magistrátu města Chomutova čj. CJ MMCH/103772/2010 ze dne 25.10.2010. Tato stavba je již stavebně povolena, nicméně její realizace je závislá na možnosti financování z programu 15 Ekomiliard. Dále Povodí Ohře, státní podnik, uvedlo, že pro stavbu rozdělovacího objektu, který je součástí předmětné „Úpravy přeložky Vesnického potoka“, není vydáno povolení k nakládání s vodami, které by umožňovalo převod vody z přeložky do vodohospodářské soustavy vodních děl „Napojení ÚSES“.

Usnesením ze dne 28.2.2011 přerušil Krajský úřad Ústeckého kraje z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, kterou je povolení k převodu povrchových vod z přeložky do „Napojení ÚSES“. Rozhodnutím čj. MMCH/44735/2011 ze dne 2.5.2011 vydal Magistrát města Chomutova předmětné povolení.

Opatřením čj.10/ZPZ/11/A-065.2 ze dne 27.5.2011 oznámil Krajský úřad Ústeckého kraje, že řízení zahájena dne 20.12.2010 a 4.3.2011 pokračují a zaslal účastníkům a dotčeným orgánům návrh rozhodnutí ve věci. Ve stanovené lhůtě zaslalo své vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, ve kterém uvedlo, že vzhledem k tomu, že ochranu území zajišťuje soustava náhradních opatření za nádrží Dřínov, nesouhlasí s tím, aby jako hlavní účel stavby „Napojení ÚSES“ bylo uvedeno snížení povodňových průtoků Vesnického potoka a částečná ochrana území pod soustavou nádrží Hedvika a Marcela před povodněmi. V tomto smyslu vodoprávní úřad výrok upravil.

V průběhu řízení byly doloženy tyto doklady:

- vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, ze dne 18.1.2011, 18.11.2010, 19.7.2010, 10.6.2011,
- vyjádření VODNÍ DÍLA – TBD a.s ze dne 10.5.2010,
- územní rozhodnutí čj. SÚ 3394/2008-328-Š ze dne 30.7.2009,
- povolení k nakládání s vodami na VD Hedvika čj. CJ MMCH/48717/2010 ze dne 4.5.2010,
- vodoprávní povolení čj. RŽP-III/Rü/5334/01 ze dne 12.9.2001,
- vyjádření Obce Vysoká Pec ze dne 3.2.2010,
- závazné stanovisko MM Chomutova – souhlas se zásahem do VKP ze dne 6.3.2009,
- souhlas dle § 15 stavebního zákona ze dne 17.3.2010,
- stanovisko OŽP ze dne 25.1.2010,
- výjimka AOPK ze zák. podmínek ochrany živočichů ze dne 24.2.2009,
- vyjádření MM Chomutova, OŽP a MU, ze dne 24.2.2010,
- záv. stanoviska KHS ze dne 29.1.2010 a 1.2.2010,
- závazné stanovisko MM Mostu – souhlas se zásahem do VKP ze dne 1.12.2008,
- vyjádření OBÚ ze dne 22.7.2009,
- záv. stanovisko – souhlas s odnětím pozemků ze ZPF ze dne 6.1.2009,
- doklady k dotčeným pozemkům,
- záv. stanovisko HZS ze dne 22.1.2010,
- stavební povolení na stavbu „Úprava přeložky Vesnického potoka“ ze dne 25.10.2010,
- rozhodnutí Magistrátu města Chomutova čj. MMCH/44735/2011 ze dne 2.5.2011.

Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci řízení zvažoval, zda vůbec, s ohledem na vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, tedy na podmíněnost stavby „Napojení ÚSES“ na stavbě „Úprava přeložky Vesnického potoka“ a na možnosti jejího financování z programu 15 Ekomiliard, lze požadovaná povolení vydat. Po posouzení všech podkladů a po konzultaci s žadatelem, který sdělil, že finanční prostředky jsou v programu 15 Ekomiliard na povolované stavby již vyčleněny, přičemž se čeká pouze na vydání tohoto rozhodnutí a stavebního povolení na ostatní stavby (dopravní a obecné), rozhodl vodoprávní úřad, jak je uvedeno ve výroku. Krajský úřad Ústeckého kraje po posouzení žádosti dospěl k závěru, že stanovením podmínek a povinností včetně termínu pro zahájení předmětných staveb až po kolaudaci stavby „Úprava přeložky Vesnického potoka“ ochránil zájmy vodního hospodářství i jiné chráněné zájmy. Pokud jde o manipulační řády má vodoprávní úřad za to, že je celou stavbu nutno posoudit jako soustavu vodních děl a zpracovat pro ni komplexní manipulační řád, který bude vycházet ze skutečného provedení stavby a z vyhodnocení zkušebního provozu. Z tohoto důvodu dílčí manipulační řády neschválil.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu ho napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství, podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

otisk úředního razítka

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:

účastníci řízení:

Litvínovská uhelná a.s.
Povodí Ohře, státní podnik
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Obec Vysoká Pec
Pozemkový fond ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Lesy České republiky, státní podnik

dotčené orgány:

Magistrát města Chomutova, odbor stavební úřad a životní prostředí
Magistrát města Mostu, odbor ŽP a MU
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, OPK

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **409031_000166**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 20.07.2011 v 08:19:09. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 20.07.2011 05:52:15.

Údaje o zaručeném elektronickém podpisu:

Číslo kvalifikovaného certifikátu **00 A1 6D EA**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) **RNDr. Tomáš Burian, Ústecký kraj**.

Údaje o časovém razítku:

K dokumentu nebylo připojeno kvalifikované časové razítko

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Česká pošta


Datum vyhotovení ověřovací doložky:

20.07.2011

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Marta Vinklárková

Otisk úředního razítka:



21277631-45037-110720081855

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

