

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Všem uchazečům

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

DATUM

60377/2015-900000-090

Mgr. Carbolová/261332570

19. 11. 2015

Odpověď na dotazy k zadávacím podmínkám – Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), „Rekonstrukce páteřních, světelných a zásuvkových rozvodů NN v administrativním objektu GŘC“ vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 10. 2015 pod evidenčním č. zakázky 514517.

Předkládáme Vám dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě zaslaných dotazů:

Dotaz č. 1:

Prosíme o potvrzení, že byly jako referenční místnosti vybrány místnosti v 5. NP konkrétně kanceláře č. 508 a č. 512.

Odpověď č. 1:

Zadavatel tímto potvrzuje, že za referenční místnosti byly vybrány místnosti v 5.NP, kanceláře č. 508 a č. 512.

Dotaz č. 2:

Prosíme o zaslání podkladů ke kancelářím č. 508 a č. 512 v dwg pro výpočet osvětlení.

Odpověď č. 2:

Zadavatel v příloze připojuje výkres 5. NP v .dwg, s. v. místnosti č. 508 je 3,270 m (půdorysný rozměr 3,500 m x 5,450 m), s. v. místnosti č. 512 je 3,000 m (půdorysný rozměr 3,600 m x 7,300 m).

Dotaz č. 3:

Pokud není možné poslat podklad v dwg prosíme o doplnění rozměrů referenčních místností do výkresu č. 57.

Odpověď č. 3:

Viz odpověď na dotaz pod bodem č. 2.

Dotaz č. 4:

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Prosíme o potvrzení výšky kanceláří č. 508 a č. 512. Dle dnešních měření se jedná v kanceláři č. 508 o 3,272 m a v kanceláři č. 512 o 3 m.

Odpověď č. 4:

Zadavatel tímto sděluje s. v. v místnostech č. 508 a č. 512, viz odpověď na dotaz pod bodem č. 2.

Dotaz č. 5:

Prosíme o potvrzení výšky místností v 1. NP (Laboratoře) a 2. NP (Jídelna).

Odpověď č. 5:

Světlé výšky:

- v místnosti v 1. NP (laboratoře) ... 3,300 m
- v místnosti ve 2. NP (jídelna) ... 3,270 m

Dotaz č. 6:

Prosíme o vyjádření k rozmístění svítidel. Pokud bude zjištěno při realizaci, že svítidla nelze umístit dle zaslané dokumentace a bude nutné doplnit další svítidla, aby byly zajištěny požadavky ČSN EN 12464-1. Budou tyto činnosti brány jako vícepráce a realizátor nebude sankcionován?

Odpověď č. 6:

Zadavatel konstatuje, že konkrétní umístění svítidel je záležitostí zhotovitele, a to za nutnosti realizovat zakázku tak, aby odpovídala požadavkům ČSN. Zadavatel k dotazu uchazeče sděluje, že problematika víceprací je striktně vymezena zákonem a zadavatel nemůže předjímat nutnost jejich eventuálního uplatnění.

Dotaz č. 7:

Prosíme o určení počtu svítidel typu A1, která budou zasazena do podhledu a počtu svítidel typu A1 přisazených ke stropu. Důvodem je rozdílná pořizovací hodnota a rozdílná doba montáže těchto svítidel.

Odpověď č. 7:

Přesný počet svítidel umístěvaných na stropní konstrukci nebo podhled vyplývá z projektové dokumentace ve spojení s tabulkami místností s podhledy a bez podhledů, které tvoří přílohu této dodatečné informace.

S ohledem na změnu zadávacích podmínek zadavatel rovněž v souladu s § 40 odst. 3 zákona, **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 16. 12. 2015 do 10:00 hodin.**

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **16. 12. 2015 v 10:00** hodin v budově Generálního ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4.

S pozdravem

plk. Ing. Lumír Šatran
Zadavatel a zástupce generálního ředitele

Přílohy:
GRC_HL-B_06NP.dwg
GŘC Osvětlení podhledy

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c