

# GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Všem uchazečům

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA

VYŘÍZUJE / LINKA

DATUM

60964-2/2015-900000-090

Mgr. Carbolová/261332570

24. 11. 2015

**Odpověď na dotazy k zadávacím podmínkám – Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), „Rekonstrukce páteřních, světelných a zásuvkových rozvodů NN v administrativním objektu GŘC“ vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 10. 2015 pod evidenčním č. zakázky 514517.**

Předkládáme Vám dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě zaslaných dotazů:

## Dotaz č. 1:

„S odkazem na zveřejněnou odpověď k dotazu č. 2 ze dne 19.11.2015 (spisová značka: 60377/2015-900000-090) Vás žádáme o objasnění, zda platí pro výpočet osvětlení referenčních místností rozměry místností v příloženém výkresu .dwg, nebo zveřejněné půdorysné rozměry v textu odpovědi.

Rozměry referenčních místností z odpovědi č. 2 neodpovídají zaslaným podkladům v DWG (č. 508: 3,4 m x 5,181 m, č. 512: 3,9 m x 7,237 m)

Odpověď č. 2:

Zadavatel v příloze připojuje výkres 5. NP v .dwg, s. v. místnosti č. 508 je 3,270 m (půdorysný rozměr 3,500 m x 5,450 m), s. v. místnosti č. 512 je 3,000 m (půdorysný rozměr 3,600 m x 7,300 m).

Děkujeme za vyjasnění“

## Odpověď č. 1:

Zadavatel konstatuje, že pro výpočet osvětlení referenčních místností platí zveřejněné půdorysné rozměry v textu odpovědi č. 2 ze dne 19.11.2015 (s. v. místnosti č. 508 je 3,270 m (půdorysný rozměr 3,500 m x 5,450 m), s. v. místnosti č. 512 je 3,000 m (půdorysný rozměr 3,600 m x 7,300 m)).

Zadavatel dále k dotazu uchazeče zdůrazňuje, že výkres v .dwg je slepý výkres, který sloužil jako podklad pro zpracování EZS (nelze tedy zaručit stavební rozměry) a byl uchazečům poskytnut pouze z důvodu ujasnění umístění místností a jejich uspořádání. S ohledem na tuto skutečnost byly rozměry referenčních místností v textu dodatečné informace výslovně uvedeny.

S pozdravem

plk. Ing. Lumír Šatran

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
1020011/0710  
ČNB, Praha 1

IČ  
71214011

TELEFON  
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz  
INTERNET: www.celnisprava.cz  
ID Datové schránky: 7puaa4c

# GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Zadavatel a zástupce generálního ředitele

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
1020011/0710  
ČNB, Praha 1

IČ  
71214011

TELEFON  
26133-1111

E-MAIL: [podatelna@cs.mfcr.cz](mailto:podatelna@cs.mfcr.cz)  
INTERNET: [www.celnisprava.cz](http://www.celnisprava.cz)  
ID Datové schránky: 7puaa4c