



Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1



GFR15309815
ESS

Sekce řízení úřadu

Odbor veřejných zakázek a právních služeb

Č. j.: 152732/15/7500-40175-110287

Vyřizuje: Ing. Vladimír Vaverka

Tel.: 29685 1826

E-mail: vladimir.vaverka@fs.mfcr.cz

1. Dodatečná informace k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Veřejná zakázka: „Zajištění provozuschopnosti systémů technického zabezpečení vybraných objektů“

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, IČO: 72080043

Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení

Zadavatel obdržel dne 4. 12. 2015 žádost o dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel v souladu s § 49 ZVZ poskytuje dodatečné informace v tomto znění:

Dotaz č. 1 :

V článku 4 bod 4.3 požadujete k prokázání technických kvalifikačních předpokladů, aby revizní technik měl osvědčení ITI Praha k provádění revizí třídy A+B. Dle našeho názoru není podle Vyhlášky č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice taxativně stanoveno, že plynové kotelny spadají do třídy B - objekty s nebezpečím výbuchu. Rádi bychom si ověřili, zda v objektech předmětu plnění se nacházejí prostory s nebezpečím výbuchu a trváte na osvědčení třídy B?

Odpověď č. 1 :

Zadavatel v bodě č. 4.3 odstavec 1) zadávací dokumentace, který se týká předpokladů pracovníků, tvořící realizační tým vykonávající předmět VZ, uvádí:

- revizní technik musí mít minimálně 5-ti letou praxi v oblasti poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob a osvědčení ITI Praha k provádění revizí el. zařízení v rozsahu - el. zařízení s napětím do 1000 V, v objektech tř. A+B. Dále si zadavatel vyhrazuje, aby revizní technik byl zaměstnancem uchazeče,
- servisní technik musí mít minimálně 2 letou praxi v oblasti poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob a osvědčení ITI Praha k montáži a opravám el. zařízení v rozsahu - vyhrazená el. zařízení s napětím do 1000 V, v objektech tř. A+B.

Nově zadavatel toto nahrazuje níže uvedeným:

- revizní technik musí mít minimálně 5-ti letou praxi v oblasti poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob a osvědčení ITI Praha k provádění revizí el. zařízení v rozsahu - el. zařízení s napětím do 1000 V, v objektech tř. A. Dále si zadavatel vyhrazuje, aby revizní technik byl zaměstnancem uchazeče,
- servisní technik musí mít minimálně 2 letou praxi v oblasti poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob a osvědčení ITI Praha k montáži a opravám el. zařízení v rozsahu - vyhrazená el. zařízení s napětím do 1000 V, v objektech tř. A.

Zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 27. 01. 2016 do 10:00 hod.

Otevírání obálek proběhne dne 27. 01. 2016 od 10:00 hod. v sídle zadavatele.

V souladu s ustanovením § 49 odst. 4 ZVZ zadavatel odesílá tyto dodatečné informace všem uchazečům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále bude dodatečná informace uveřejněna na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_49.html a na internetových stránkách Finanční správy.

Mgr. Anna Bednářová
ředitelka Odboru veřejných zakázek
a právních služeb