

UPC Česká republika, a.s.  
Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika  
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.		
DOŠLO	15. XII. 2010	
DNE:		
VYŘÍDÍ	ČÍSLO	
22400	1829	

Hutní Projekt Ostrava a.s.  
28.října 1142/168  
709 00 Ostrava-Mariánské Hory



Datum: 14.12.2010

Naše zn./ Ka 4454

**Věc: Vyjádření k akci: „Polyfunkční dům A, polyfunkční dům B a revitalizace prostranství centra města Orlová-Lutyně“**

V uvedené lokalitě, na místě vyznačeném ve Vámi předložené dokumentaci, se nachází podzemní vedení veřejné komunikační sítě a zařízení UPC Česká republika, a.s., a při realizaci výše uvedené stavby dojde k dotčení s tímto podzemním komunikačním vedením ( dále jen PKV ).

Stavebník učiní opatření, aby během výstavby, ani jejím následkem nedošlo k poškození PKV, zejména tím, že zajistí splnění následujících podmínek:

- Při činnostech v blízkosti PKV je povinen respektovat ustanovení právních předpisů pro ochranná pásma tak, aby nedošlo k poškození, omezení nebo zamezení přístupu k PKV. Při křížení, souběhu zemních prací s PKV dodržet ČSN 736005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení v platném znění a normy související ( ČSN 332160 – Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení ).
- Před započetím zemních prací požádat o vytyčení PKV. S vyznačenou trasou prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou zemní práce provádět.
- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce upozornit, aby v ochranném pásmu ( vzdálenost nejméně 1,5 m od krajních vedení na každou stranu ) prováděli výkopové práce ručně bez použití mechanizačních prostředků, nebo nevhodných nástrojů a náradí, a dbali v těchto místech nejvyšší opatrnosti. Dále upozornit pracovníky na možné odchylky mezi skutečným uložením PKV a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci, a aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PKV příčnými sondami.
- Při zjištění rozporu mezi získanými údaji o poloze PKV a skutečností zastavit pracovní činnost a neprodleně informovat pracovníka UPC Česká republika, a.s. V pracích pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- V místech, kde PKV vstupuje do rozvaděče nebo budovy provádět zemní práce opatrně s ohledem na ubývající krytí nad PKV. Zemní práce v blízkosti rozvaděčů provádět tak, aby nedošlo k narušení jejich stability.
- Po odkrytí PKV a s ohledem na vzniklou situaci zabezpečit PKV proti případnému provedení, poškození či odcizení.


- Při potřebě přejíždění trasy PKV vozidly a mechanismy je potřeba projednat dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. Volné přejíždění bez předchozího zabezpečení není dovoleno.
- Bez předchozího projednání není s odkrytým PKV povolena směrová manipulace. Manipulovat je možno pouze v nezbytném rozsahu pro zajištění ochrany PKV.
- Nutnost směrového posunu - přeložení musí být předem projednána s pracovníkem UPC Česká republika, a.s.
- Před zpětným zakrytím PKV vyzve UPC Česká republika, a.s. ke kontrole stavu. Zához je možno provést jen s předchozím povolením pracovníka UPC Česká republika, a.s. Nedojde-li ke splnění této podmínky, vyhrazuje si UPC Česká republika, a.s. právo zpětného odkrytí.
- Při záhozu musí být zemina pod PKV řádně udusaná, PKV uloženo do pískového lože a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- **Bez předchozího projednání ve fázi přípravy DSP, které musí být doloženo zápisem, není povoleno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad PKV, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch – komunikací, vjezdů, manipulačních ploch, parkovišť atp.**
- Každé poškození okamžitě nahlásit příslušnému pracovníkovi UPC Česká republika, a.s.

Platnost vyjádření je jeden rok a vydává se pro účely územního a stavebního řízení.

**UPC Česká republika, a.s. integrovala společnosti Karneval Media s.r.o., Forcom net s.r.o., Kabelová televize Karviná, a.s. a je jejich právním nástupcem.**

**Klima Boleslav  
technik specialista**

Vaše další žádosti zasílejte prosím na níže uvedenou kontaktní adresu.



**Údaje pro účetní a daňové doklady:**

UPC Česká republika, a. s.  
ul. Závišova č. 5  
140 00 Praha 4  
IČ: 00 56 22 62  
DIČ: CZ 00 56 22 62  
Bankovní účet: 2011320201/2600

**Kontaktní adresa:**

UPC Česká republika, a. s.  
Na Najmanské 915  
710 00 Ostrava  
tel.: +420 596 270 910  
fax.: +420 596 270 949

**Přílohy: dle textu**

Vyřizuje: Klima  
telefon: 606 776 105  
boleslav.klima@upc.cz