

Hutní projekt Ostrava a.s.

28.října 1142/168
709 00 Ostrava

| | | |
|-------------|---------------|------------|
| naše značka | vyřizuje | datum |
| 624/11/155 | David Lochman | 11.03.2011 |

věc

Polyfunkční dům „A“ nad parkovištěm v Orlové - Lutyni

Obec: Orlová
Ulice: Masarykova třída
K.ú. - p.č.: Horní Lutyně-2/2, 2/3, 2/4, 2,5

Vaše značka: Neuvedeno

Stavebník:
Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová

Účel stanoviska:
zpracování projektové dokumentace (mapový podklad)

Požadavky na zpracování projektové dokumentace staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení provozovaného SMP Net, s.r.o. Ostrava

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA č. 183/2006 Sb. STANOVISKO NESLOUŽÍ PRO POVOLENÍ REALIZACE STAVBY A NENAHRAZUJE STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD). POSKYTNUTÉ INFORMACE (MAPOVÝ PODKLAD) LZE POUŽÍT POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD.

V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení (dále jen PZ): NTL plynovod DN 300 - ID 1444453 a STL plynovod PE d160 - ID 1426710

K předložené situaci zájmového území je přílohou tohoto stanoviska orientační snímek polohy PZ. Informace o uložení plynárenských zařízení, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány. Technické podmínky dotyku s plynárenským zařízením projednejte s technikem plynárenských zařízení regionální operativní správy sítě a zapracujte do PD stavby. V případě Vašeho zájmu o digitální formu polohy plynárenských zařízení v zájmovém prostoru je možné požádat RWE Distribuční služby, s.r.o. odbor dokumentace sítě (e-mail: gis@rwe-smp.cz). PD stavby, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k posouzení v měřítku 1:500, popř. 1:1000. PD musí řešit vzájemnou polohu nově projektované stavby a stávajícího PZ (okótováním a popisem v technické zprávě) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů.

PD stavby plynárenského zařízení bude zpracována v rozsahu prováděcích vyhlášek k zákonu č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon): - pro účely územního řízení v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb. - pro účely stavebního řízení a pro provádění stavby v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám po prostudování předložené dokumentace sděluje, že se v místě stavby nachází stávající STL plynovod PE d160 - ID 1426710, vtažený do chráničky.

V případě, že nově budovaný objekt „A“, nebude umístěn min. 2 m od PZ, požadujeme toto PZ přeložit. V případě nedodržení ochranného pásma PZ 1 m od zastávkového přístřešku požadujeme

RWE
Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420 532 221 111
F +420 545 578 571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311
Zápis do obchodního
rejstříku:
Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 57165,
dne 26. 7. 2007
Bankovní spojení:
ČSOB
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

toto PZ taktéž přeložit.

Přeložená část STL plynovodu bude provedena v materiálu PE 100 d160. Provozní přetlak v plynárenském zařízení je do 400 kPa.

Stávající krytí plynovodu a plynovodních přípojek musí být zachováno.

V případě nedodržení stávajícího krytí bude plynovod nebo plynovodní přípojky přeloženy na náklad investora. Termín provedení přeložky a práce na přeložce mohou být prováděny jen po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem RWE Distribuční služby, s.r.o., regionální operativní správy sítí.

Vlastnictví přeložené části plynárenského zařízení je upraveno zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 70. Smluvní vztahy na provedení přeložky plynárenských zařízení budou ošetřeny písemnou smlouvou mezi majitelem plynárenského zařízení a investorem.

Plynovod musí být vyprojektován a vybudován v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 21, TPG 700 24, TPG 921 01, ČSN EN 12007 a ČSN 73 6005. Stávající plynovod je v majetku SMP Net, s.r.o. Vlastnictví přeložené části plynárenského zařízení je upraveno zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 70. Pro vydání stanoviska pro územní řízení na přeložku plynovodu musí být smluvně ošetřeno zajištění přeložky plynovodu mezi vlastníkem plynovodu a investorem a dále nejpozději pro vydání stanoviska pro stavební povolení v případě, že tato řízení nebudou slučována, musí být uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, vč. příloh.

Vzory těchto smluv můžeme zaslat e-mailem.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

Kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55

Pro další korespondenci nebo jednání uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy SMP Net, s.r.o.

Zpracoval:

David Lochman

technik PZ MS-Karviná 1

odděl. reg. oper. správy sítí Karviná

+420595142424


david.lochman@rwe.cz

Přílohy:

Orientační snímek polohy plynárenského zařízení

Rozdělovník:

Neuvedeno


RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno

23