

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.	
DOŠLO DNE: - 3 ledna 2011	
VYŘÍDIL 22/700	ČÍSLO 10



**SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY  
A KANALIZACE OSTRAVA a.s.**  
se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45

Hutní projekt Ostrava a.s.  
28. října 1142 / 168  
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

TELČEROVÁ KATEŘINA  
Tel: 596 697 138  
Fax: 596 697 221  
E-mail: katerina.telcerova@smvak.cz  
Značka: 9773/V014556/2010/TE

Ostrava, dne: 14.12.2010

**Věc:** Polyfunkční dům "A" Polyfunkční dům "B" a Revitalizace prostranství centra Orlová-Lutyně - pozemek parc.č. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 4/2, 6/1, 6/2, k.ú. Horní Lutyně (investor město Orlová).  
*Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

**Popis stavby:**

Předmětem žádosti je stavba polyfunkčních domů a revitalizace prostranství centra v Orlové-Lutyni. Z předložené kopie katastrální mapy není zřejmý konkrétní záměr investora.

**Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 4/2, 6/1, 6/2, k.ú. Horní Lutyně **dojde** ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovody a kanalizacemi – viz orientační zakres v mapové příloze. **Požadujeme** respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se přípravy stavby.

Zákes dotčených zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto **požadujeme** před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky - vodovod - středisko vodovodních sítí Havířov ( tel.č. 596 411 416 ), kanalizace středisko kanalizačních sítí Havířov ( tel.č. 596 831 023 ).

**Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:**

- Na základě vytyčení požadujeme v PD stavby pevných nadzemních konstrukcí (umístění polyfunkčních domů, sloupů, mobiliáře, HUP, pilíř el. rozvaděče, sloupky oplocení, šachty vodoměrné, kanalizační apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů umístit **mimo** ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma požadujeme provést rozebratelné a bez podezdívky. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - **1,5 m**,
  - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - **2,5 m**,
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru **nad 200 mm**, jejichž dno je uloženo v hloubce větší **než 2,5 m** pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují **o 1,0 m** od vnějšího líce.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- V PD požadujeme v místech souběhu IS, resp. přípojek IS se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí (viz výše) a umístit stavbu **mimo** toto ochranné pásmo.

Tel: +420 596 697 111  
+420 596 697 linka

Fax: +420 596 624 205  
E-mail: smvak@smvak.cz

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347



- V PD požadujeme v místech křížení IS, resp. přípojek IS a zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky s přesahem 1,5m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně.
- Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou dodržet ČSN 73 6005.
- V případě řešení IS, resp. přípojek IS za pomoci protlaku bude přesná hloubka uložení vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
- V místech kolize zpevněných ploch a vodovodu SmVaK Ostrava a.s. bude v rozsahu ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše) **povrch rozebíratelný, uložený do pískového lože, bez betonové podkladní desky.**
- Celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch v místech kolize s vodovodem (včetně jeho ochranného pásma) nepřesáhne **40 cm** a v průběhu výstavby se nesníží stávající krytí vodovodního potrubí o více než **40 cm**.
- Obrubníky zpevněných ploch požadujeme osadit min. **0,5m** od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.
- V případě nedodržení předchozích tří bodů tohoto stanoviska požadujeme provedení přeložky vodovodu nebo výměny potrubí vodovodu v původní trase z materiálu tvárná litina na základě smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční výstavby. Smlouvu nutno uzavřít před vydáním stavebního povolení. PD přeložky požadujeme předložit, včetně harmonogramu postupu prací v návaznosti na zásobování vodou.
- **Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k odsouhlasení.**

**Přípojký pro polyfunkční domy:**

Všechny přípojký IS k polyfunkčním domům byly řešeny v rámci stavby „Humanizace centra Orlové-Lutyně - I. etapa“, pro kterou bylo vydáno stanovisko k územnímu rozhodnutí, resp. k územnímu souhlasu dne 6.10.2010 pod zn.: 9773/V010100/2010/TE. V rámci této stavby byly rovněž řešeny přeložky inženýrských sítí, povrchové úpravy náměstí, zeleň, úprava parkování a úpravy stávajících chodníků a komunikací.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
28. října 169 23  
7 0 9 4 5 O s t r a v a

  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

Přílohy: orientační zakres v mapové příloze  
faktura za poskytnuté služby  
kopie katastrální mapy