



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Karviná

733 01 Karviná, Ostravská 883/8



Váš dopis zn.:

Ze dne: 22.2.2012

Naše značka: HSOS-2654-2/2012

Vyřizuje: Ing. Barbora Vžentková

Tel.: 950 711 125

Fax:

E-mail: barbora.vzentkova@hzsmk.cz

Datum: 16.3.2012

Městský úřad Orlová

Osvobození 796

735 14 Orlová

Počet listů: 1

Přílohy: /

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Polyfunkční dům A nad parkovištěm v Orlové - Lutyni

Místo stavby: Masarykova tř. Orlová, 735 14, parc. v k. ú. Horní Lutyně

Stavebník – investor: Město Orlová, Osvobození 796, PSČ 735 14, Orlová

Předložená dokumentace: dokumentace pro stavební řízení

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil dokumentaci předloženou dne 23.2.2012. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko s podmínkou.

Jedná se o novostavbu objektu o čtyřech nadzemních podlažích. Prostory 1.NP jsou komerční, 2. - 4.NP je navrženo jako bytové. Stavební konstrukční systém je nehořlavý, výška objektu $h = 10,4$ m.

Objekt bude členěn do požárních úseků nejvýše v VI. stupni požární bezpečnosti. Do pavlačí budou instalovány z bytů požární uzávěry EW30(15)DP3 včetně prosklení. Evakuace osob v bytových podlažích je řešena přes požární úsek bez požárního rizika (zasklené pavlače) do chráněných únikových cest typu „A“ s nucenou aerací. Únikové cesty budou vybaveny svítidly nouzového osvětlení. Odstupové vzdálenosti jsou posouzeny jako vyhovující.

Bytové jednotky budou vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace požáru.

Pro prvotní zásah bude objekt vybaven vnitřními odběrními místy požární vody DN25 (19) s tvarové stálou hadicí délky 30 m a přenosnými hasicími přístroji.

Další skutečnosti týkající se požární bezpečnosti jsou uvedeny v požárně bezpečnostním řešení ing. Gabriely Borovcové z ledna 2012, které je nedílnou součástí tohoto stanoviska.

Protipožární ucpávky a izolace VZT musí provést odborná firma, která u kolaudace doloží osvědčení o provedení prací na stavbě a dále oprávnění k aplikaci použitého systému, vystavené výrobcem.

HZS MSK, ú.o. Karviná požaduje:

Předložit projektovou dokumentaci se zpracováním požadavky požární bezpečnosti stavby (např. projekt stavební části, VZT, ZT, elektro).

nprap. Ing. Barbora Vžentková

HZS Moravskoslezského kraje

územní odbor Karviná

Ostravská 883/8

733 01 Karviná - Přyštál IS DS: spdaive

Tel.: +420 950 711 011

Fax: +420 950 711 002

IČ: 708 84 561