



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Karviná

733 01 Karviná, Ostravská 883/8



Váš dopis zn.: 2400/1564

Ze dne: 22.10.2012

Naše značka: HSOS-12182-2/2012

Vyřizuje: Ing. Barbora Vžentková

Tel.: 950 711 125

Fax:

E-mail: barbora.vzentkova@hzsmk.cz

Datum: 21.11.2012

Městský úřad Orlová

Osvobození 796

735 14 Orlová

Počet listů: 1

Přílohy: /

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Humanizace centra Orlové - Lutyně, náměstí 28. října, Orlová - Lutyně

Místo stavby: nám. 28.října, Orlová, parc. v k. ú. 712531 Horní Lutyně

Stavebník – investor: Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY, Letenská 118/1, PSČ 118 00, Praha

Předložená dokumentace: realizační dokumentace - **EPS, SOZ, VZT, elektro, slaboproud, ZT**

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil dokumentaci předloženou dne 22.10.2012. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko s podmínkou.

Byla předložena realizační dokumentace VZT, ZTI, elektro, slaboproud, projekty elektrické požární signalizace a samočinného odvětracího zařízení zpracovaná oprávněnými osobami.

HZS MSK, ú.o. Karviná požaduje:

Předložit požárně bezpečnostní řešení skutečného provedení stavby včetně aktualizace podmínek pro návrh zařízení EPS ve smyslu čl. 4.3.2 ČSN 73 0875.

HZS Moravskoslezského kraje

územní odbor Karviná

Ostravská 883/8

733 01 Karviná - Prybelská

nprap. Ing. Barbora Vžentková