



SMO, městská akciová společnost Orlová
ul. Okružní čp. 988, 735 14 Orlová-Lutyně

DOŠLO DNE:	13-03-2012
VYŘÍDIL	Číslo
2400	484

Hutní projekt Ostrava a.s.
Jindřiška Kaminská, odd.stavební

28.října 1142/168
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

L

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
STZ/Mal/12

VYŘÍZUJE/LINKA
Mališ/ 59 658 5553

E-MAIL
malis@smo-orlova.cz

ORLOVÁ
8. 3. 2012

Vyjádření k existenci inženýrských sítí v majetku SMO, městské a.s. Orlová

Název stavby: **Revitalizace prostranství centra města Orlová-Lutyně**

Vyjádření pro: **Dokumentaci pro stavební povolení**

V místě plánované stavby se nacházejí inženýrské sítě v naší správě, které jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona dle §87 zákona č. 458/2000 Sb.

Tepelné potrubí SRT (čtyř trubkové) je uloženo v neprůlezném betonovém kanálu o šířce cca 1,5m a hloubce 0,5 - 1 m. Hloubka uložení teplovodního vedení se však v závislosti na nerovnostech terénu může měnit.

Poznámka: Před záhozem nutná kontrola obnaženého teplovodního vedení zástupcem SMO, městské a.s. Orlová, tel. 59 658 5553 p. Mališ

Toto vyjádření platí jen pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem k tomuto vyjádření.

Toto vyjádření má platnost 12 měsíců od data vystavení.

Všeobecné podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti teplovodního vedení :

Při provádění zemních prací, které mohou ohrozit teplovodní vedení jste povinni učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození tohoto vedení, zejména tím, že zajistíte:

1. vyznačení polohy teplovodního vedení před zahájením zemních prací přímo ve staveništi
2. prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce s polohou vedení

3. upozornění firmy nebo osoby, která je odpovědná za provedení zemních prací na možnou odchylku $\pm 0,5\text{m}$ uloženého teplovodního vedení od polohy vyznačené na výkresové dokumentaci
4. upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a v blízkosti teplovodního vedení ani mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.)
5. zákaz budování skládek nad trasou teplovodního vedení
6. zabezpečení odkrytého teplovodního vedení proti poškození, a to i třetí osobou
7. neprodlené oznámení každého poškození teplovodního vedení na dispečink SMO, m.a.s. Orlová, tel: 59 658 5555
8. aby při křížení, popřípadě souběžích teplovodního vedení s ostatními sítěmi byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“
9. dodržení ČSN 73 3050 „Zemní práce“ při provádění zemních prací

Další podmínky:


Při akci Humanizace centra Orlová dojde k přeložení stávajícího potrubí SRT uloženého v betonovém kanálu u nové budovy „B“ za předizolované potrubí. Tuto přeložku bude zajišťovat investor stavby tj. Město Orlová.

Současně s touto přeložkou bude SMO, m.a.s. Orlová v časové koordinaci s investorem stavby provádět výměnu zbývajících tepelného rozvodu z PS 3 do budovy domu kultury taktéž za předizolované.

PD přeložky stávajícího potrubí již byla námi připomínkována a naše podmínky byly předány na Hutní projekt Ostrava a.s.

S pozdravem

SMO.
městská akciová společnost
ORLOVÁ
provoz tepelných zářivek



Ing. Jan Muroň
vedoucí střediska TZ

Příloha: 1 x mapa SRT
1 x mapa optický kabel

