

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

ulice 28.října 1142/168

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Vaše žádost ze dne:
13.03.2012Naše značka:
091120014
(H/14/2012)Vyřizuje:
Jiřina DehierováHavířov dne:
13.03.2012**Věc: REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ CENTRA MĚSTA ORLOVÁ-LUTYNĚ*****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení***

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavebník (investor)

Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně, IČ 00297577

Projektant

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., ul. 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 45193622

Místo kat. území: Orlová, Kraj Moravskoslezský

Předmětem předložené dokumentace je

REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ CENTRA MĚSTA ORLOVÁ-LUTYNĚ

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

Vzhledem k tomu, že daná dokumentace řeší:

Jedná se o jednu z částí připravovaného nového komplexního architektonicky-urbanistického řešení centra města. V rámci stavby se v prostoru vymezeném Masarykovou třídou, ulicí Osvobození a ulicí kpt. Jaroše doplní samostatně řešená „humanizovaná plocha“ (viz stavba „Humanizace centra Orlové–Lutyně“), která obsahuje přeložky a přípojky podzemních inženýrských sítí i pro následující stavby, podzemní parkoviště, základy vodních prvků (kašna, fontány), základy sloupů VO, základy lavic, laviček a stromových mříží, nápojně body elektro, základ pro vánoční strom, opěrné zídky, úpravy všech ploch v dotčeném území, kácení dřevin a sadové úpravy. Takto „humanizovaná plocha“ se v rámci předmětné stavby „Revitalizace ...“ doplní o architektonickou a technologickou část vodních prvků (kašna, fontány), městský mobiliář a stožáry se svítidly veřejného osvětlení. Dále je řešen přesun zastávky: Na nástupišti bude umístěn označnický AZ, u označnicku zastávky bude proveden signální pás šíře 800 – 1000 mm z reliéfní dlažby, který bude umístěn 800 mm vedle sloupku označnicku, kolmo k podélné ose nástupiště a končící 500 mm před hranou nástupiště. Podél nástupní hrany bude provedeno vymezení bezpečnostního odstupu dlažbou v kontrastní barvě od okolních ploch, ve vzdálenosti do 500 mm od nástupní hrany. Chodníky budou lemovány zvýšeným betonovým obrubníkem BO 10/25 na výšku min. 60 mm tak, aby tvořily přirozenou vodící linii pro slabozraké občany.

Projekt má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat

vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek. Realizace bude prověřena při předkolaudační kontrolní prohlídce stavby.

Jiřina Dehierová, odborný konzultant

Adr. střediska: Široká 590/3, 736 01 Havířov
604 687 730, dehierova@horizont-nare.com

NIPI BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ, s.r.o.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBORNÝ KONZULTANT -091-