

UPC Česká republika, s.r.o.
Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.	
DOŠLO	- 7 -03- 2012
DNE:	
VYŘÍDÍ	ČÍSLO
2400	440



Hutní Projekt Ostrava a.s.
28. října 1142/168
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Datum: 2.3.2012

Naše zn.: Ka/ 446-2012

Věc: Vyjádření k akci: „Revitalizace prostranství centra města Orlová – Lutyně“

Podle předložené dokumentace (DSP 0137-2791-1-410-000) dojde v dané lokalitě k dotčení s podzemním vedením veřejné komunikační sítě UPC Česká republika,s.r.o. V této souvislosti učiní stavebník opatření, aby během výstavby, ani jejím následkem nedošlo k poškození PKV, zejména tím, že zajistí splnění následujících podmínek:


- Při činnostech v blízkosti PKV je povinen respektovat ustanovení právních předpisů pro ochranná pásma tak, aby nedošlo k poškození, omezení nebo zamezení přístupu k PKV. Při křížení, souběhu zemních prací s PKV dodržet ČSN 736005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení v platném znění a normy související (ČSN 332160 – Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení).
- Před započítím zemních prací požádat o vytyčení PKV. S vyznačenou trasou prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou zemní práce provádět.
- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce upozornit, aby v ochranném pásmu (vzdálenost nejméně 1,5 m od krajních vedení na každou stranu) prováděli výkopové práce ručně bez použití mechanizačních prostředků, nebo nevhodných nástrojů a nářadí, a dbali v těchto místech nejvyšší opatrnosti. Dále upozornit pracovníky na možné odchylky mezi skutečným uložením PKV a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci, a aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PKV příčnými sondami.
- Při zjištění rozporu mezi získanými údaji o poloze PKV a skutečností zastavit pracovní činnost a neprodleně informovat pracovníka UPC Česká republika,s.r.o. V pracích pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- V místech, kde PKV vstupuje do rozvaděče nebo budovy provádět zemní práce opatrně s ohledem na ubývající krytí nad PKV. Zemní práce v blízkosti rozvaděčů provádět tak, aby nedošlo k narušení jejich stability.
- Po odkrytí PKV a s ohledem na vzniklou situaci zabezpečit PKV proti případnému prověšení, poškození či odcizení.
- Při potřebě přejíždění trasy PKV vozidly a mechanismy je potřeba projednat dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. Volné přejíždění bez předchozího zabezpečení není dovoleno.

- Bez předchozího projednání není s odkrytým PKV povolena směrová manipulace. Manipulovat je možno pouze v nezbytném rozsahu pro zajištění ochrany PKV.
- Nutnost směrového posunu - přeložení musí být předem projednána s pracovníkem UPC Česká republika, s.r.o.
- Před zpětným zakrytím PKV vyzve UPC Českou republiku, s.r.o. ke kontrole stavu. Zához je možno provést jen s předchozím povolením pracovníka UPC Česká republika, s.r.o. Nedojde-li ke splnění této podmínky, vyhrazuje si UPC Česká republika, s.r.o. právo zpětného odkrytí.
- Při záhozu musí být zemina pod PKV řádně udusaná, PKV uloženo do pískového lože a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Není povoleno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad PKV bez předchozího projednání, ani měnit rozsah prací oproti předložené dokumentaci.
- Každé poškození okamžitě nahlásit příslušnému pracovníkovi UPC Česká republika, s.r.o..

Platnost vyjádření je jeden rok a vydává se pro účely územního a stavebního řízení.

UPC Česká republika, s.r.o. integrovala společnosti Karneval Media s.r.o., Forcom net s.r.o., Kabelová televize Karviná, a.s., SLOANE PARK Property Trust, a.s a je jejich právním nástupcem.

Klima Boleslav
technik specialista



Vaše další žádosti zasílejte podle lokalit na kontaktní adresy pracovišť uvedené na **www.upc.cz**

Vytýčení na základě doručené objednávky zajišťuje:

PROMSAT CZ s.r.o., pobočka Ostrava, Josefa Šavla 10/684, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Tel: 591 160 406 Lukáš Juchelka

591 160 405 Kamil Blažek

Mail: vytyceni-ova@promsat.cz

Údaje pro účetní a daňové doklady:

UPC Česká republika, s.r.o.

ul. Závěšova č. 5

140 00 Praha 4

IC:00 56 22 62

DIČ:CZ 00 56 22 62

Bankovní účet: 2011320201/2600

Kontaktní adresa:

UPC Česká republika, s.r.o.

Na Najmanské 915

710 00 Ostrava

tel.: +420 596 270 910

fax.: +420 596 270 949

Přílohy: dle textu

Vyřizuje: Klima

telefon: 606 776 105

boleslav.klima@upc.cz

neslouží pro zasílání žádostí