


HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.		
DOŠLO DNE:	15-03-2012	
VYŘÍDÍ	ČÍSLO	
2400	514	



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45

Hutní projekt Ostrava a.s.
28. října 1142 / 168
709 00 Ostrava

BOBROVÁ Markéta
Tel: 596 697 141
Fax: 596 697 221
E-mail: marketa.bobrova@smvak.cz
Značka: 9773/V002185/2012/BO

Ostrava, dne: 13.03.2012

Věc: Revitalizace prostranství centra města Orlová - Lutyně, parc. č. 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/7, 2/9, 2/11, 2/17, 4/1, 4/2, 532/2, 2/8, 4033/1, k.ú. Horní Lutyně (investor město Orlová)
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení

K územnímu a stavebnímu řízení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 24.2.2011 pod zn.: 9773/V002048/2011/TE.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší doplnění samostatně řešené humanizované plochy (stavba „Humanizace centra Orlové – Lutyně“) o architektonickou a technologickou část vodních prvků, městský mobiliář a stožáry se svítidly veřejného osvětlení. Součástí stavby je také přemístění autobusové zastávky na Masarykově třídě formou rekonstrukce komunikace. Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/7, 2/9, 2/11, 2/17, 4/1, 4/2, 532/2, 2/8, 4033/1 v k.ú. Horní Lutyně.

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty:

- SO 01 Kašna
- SO 02 Fontána kruhová
- SO 03 Fontána mlhová
- SO 04 Mobiliář
 - 04.1 Lavice bloková
 - 04.2 Lavička
 - 04.3 Stromová mříž
 - 04.4 Odpadkový koš
 - 04.5 Patník
 - 04.6 Vlajkový stožár
 - 04.7 Informační tabule
 - 04.8a Vývěsní tabule (volně stojící)
 - 04.8b Vývěsní tabule (zavěšené)
 - 04.9 Parkovací automat
 - 04.10 Stojan na kola (4 držáky)
 - 04.11 Zastávkový přístřešek
- SO 05 Veřejné osvětlení
- SO 06 Úprava autobusové zastávky

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích parc. č. 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/7, 2/9, 2/11, 2/17, 4/1, 4/2, 532/2, 2/8, 4033/1 v k.ú. Horní Lutyně **dojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to vodovodem **DN 350 ocel**, splaškovou kanalizací **DN 300** (stoky AVIId, AVIId1, AVIId2, AXe) a dešťovou kanalizací **DN 300** (stoky DXVI, DXVIa, DXVIb, DVIII) – viz mapová příloha. **Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.**

Tel: +420 596 697 111
+420 596 697 linka

Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347



k hw

Upozorňujeme na plánované přeložky stávajících vodovodních a kanalizačních řadů v dané lokalitě – **nutno respektovat!**

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto požadujeme před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Havířov, tel.č.: 596 411 416, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Havířov, tel.č.: 596 831 023).

V rámci stavby „Humanizace centra Orlové-Lutyně“ se rovněž připravuje výstavba nového vodovodu PE 100 RC DN 80 a splaškové kanalizace DN 250 (stoka „S“). Investorem uvedených staveb je město Orlová (viz samostatné stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení ze dne 2.8.2011 pod zn.: 9773/V010407/2011/TE).

V případě provozování výše uvedených zařízení ze strany SmVaK Ostrava a.s. nutno respektovat při realizaci níže uvedené podmínky.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.
- **Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností** tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Stavby pevných nadzemních konstrukcí (umístění lavic a laviček, odpadkových košů, tabulí, parkovacího automatu, stojanu na kola apod.) **požadujeme umístit mimo ochranné pásmo kanalizačního potrubí.** Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - **1,5 m,**
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení **nebudou zřizovány** skládky materiálu, zeminy apod.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno **alespoň minimální krytí** kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Před záhozem bude **přizván oprávněný zástupce příslušného střediska** (viz výše) ke kontrole místa případné kolize. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním denníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození vedení veřejné kanalizační sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel.: 840111125).
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 2013

709 45 Ostrava a.s.

Ing. Lumír Pavlík
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Projektová dokumentace – parafována

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

