

DETAIL NAPOJENÍ VODOVODNÍHO ŘADU "V1"-DN80 NA PŘELOŽKU VODOVODU DN350

MĚŘÍTKO: 1:10

TUHÝ ULIČNÍ POKLOP PRO ŠOUPÁTKO DN80
VČ.UNIVERZÁLNÍ PODKLADOVÉ DESKY
dle DIN 4056

SO 01.02.01

CHODNÍK=268.83

ZÁMKOVÁ DLAŽBA – CHODNÍK
TL. 370 mm – SO 03.02

ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ
PRO ŠOUPÁTKO KRYTÍ 1,40–1,80 m

SO 01.02.01

ŠOUPÁTKO DN 80,PN 16
DÉLKA KRÁTKÁ DIN 3202 (F4)

SO 01.02.01

TVAROVKA ODBOČNÁ HRDLOVÁ A-kus S PŘÍRUBOVOU
ODBOČKOU DN350/DN80, PN10

NIVELETA POTRUBÍ
266.96

PŘELOŽKA VODOVODU TLAKOVÉ
POTRUBÍ PE 100RC d225x20,5

OTOČNÁ PŘÍRUBA PP 90,PN16
LEMOVÝ NÁKRÚŽEK PE90
SO 01.02.01

VODOVOD ŘAD "V1"-PE100RC-d90x8,2

270.10=DNO POTRUBÍ


400

310

180

SOUČÁSTI SO 01.02.01

NOVÝ VODOVOD ŘAD-V1

Revize	3	Dne		Zpracoval		Kontroloval		Schválil	
	2								
	1								
 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001									Zpracoval DEINGRUBEROVÁ Kontroloval GEMROTOVÁ Schválil ING.SIUDA
Objednatel Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1									Datum 08/2012 Stupeň DPS Č.zakázky 0129-2705-1-610-000 Č.CAD 33690_r0.dwg
Stavba HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ – LUTYNĚ SO 01 – Přeložky a nové vedení sítí Díl objektu: 01.01 – Přeložky potrubí vody a kanalizace Část: 01.01.01 – PŘELOŽKA VODOVODU DN350									HPO 3-3-690 Měřítko 1:10 Kótováno v mm
Název DETAIL NAPOJENÍ VODOVODNÍHO ŘADU "V1"									Rev. 0 Pořadové číslo 10.