

# KLADČSKÉ SCHÉMA

KLADČSKÉ SCHÉMA PŘELOŽKY VODOVODU DN80  
TLAKOVÉ POTRUBÍ TVÁRNÁ LITINA GGG DN80 (ø98), PN16,CELKOVÁ DÉLKA 72,00m  
ZESÍLENÁ VNĚJŠÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA

VÝPIS POTRUBÍ, TVAROVEK, ARMATUR  
PŘELOŽKA VODOVODU DN80–TVÁRNÁ LITINA

TVÁRNÁ LITINA									ARMATURY			OSTATNÍ		
POTRUBÍ GGG DN80 ø98 ZESÍLENÁ VNĚJŠÍ OCHRANA,PN16 (např. NATURAL)	F DN 80	E DN 80	T KUS DN 80/80	KOLENO K-22 1/2" DN 80	KOLENO MMK-11 1/4" DN 80	TP kus DN 80-200	PŘÍRUBOVÝ ADAPTÉR PRO OCEL POTRUBÍ DN80, PN 16	KOLENO S PATKOU PP DN 80	PODZEMNÍ LIT.HYDRANT DN 80, DVOUČINNÝ UZÁVĚR krytí 1,50m, HYDRANT,DRENÁŽ VČ. UNIVER.PODKLADOVÉ DESKY A UNIVER.PODKLADOVÉ DESKY POD HYDRANTOVÝ POKLOP	ŠOUPÁTKO RUČNÍ DN 80,PN 16 SE ZEMNÍ TELESKOP.ZÁKOPOVOU SOUPRAVOU–krytí 1,90 m VČ.TELESKOPICKÉHO POKLOPU A UNIVER.PODKLADOVÉ DESKY POD POKLOP	CHRÁNICKA–OCEL.POTR.ø219,1x8 OPATŘENO VNĚJŠÍ ZESÍLENOU IZOLACI	PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN80, PN16	KLUZNÉ STŘEDICÍ OBJÍMKY–I v=15mm	TĚSNICÍ MANŽETY DO CHRÁNICEK 98/219,1
m	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	m	ks	ks	ks
72,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,0	6	6	2

VÝPIS POTRUBÍ, TVAROVEK, ARMATUR  
PŘÍPOJKA PITNÉ VODY PRO PRIOR DN80–TVÁRNÁ LITINA


TVÁRNÁ LITINA				ARMATURY		OSTATNÍ	
POTRUBÍ GGG DN80 ø98 ZESÍLENÁ VNĚJŠÍ OCHRANA,PN16 (např. NATURAL)		F DN 80	KOLENO K-90" DN 80	PŘÍRUBOVÝ ADAPTÉR PRO OCEL POTRUBÍ DN80, PN 16		ŠOUPÁTKO RUČNÍ DN 80,PN 16 SE ZEMNÍ TELESKOP.ZÁKOPOVOU SOUPRAVOU–krytí 1,50 m VČ.TELESKOPICKÉHO POKLOPU A UNIVER.PODKLADOVÉ DESKY POD POKLOP	
m	ks	ks	ks	ks		ks	ks
4,00	1	1	1	1		1	3





## LEGENDA:

- BETONOVÉ BLOČKY –počet ks 4
- OPĚRNÝ BETONOVÝ BLOK NA POTRUBÍ
- NEBO TVAROVCE ZAJIŠTĚNÍ PROTI POSUNU
- VÝSTRAŽNÁ FÓLIE BÍLÉ BARVY š-34 cm S NÁPISEM "POZOR VODA"– délka 76,00 m
- SIGNALIZAČNÍ VODIČ 2xCu 4 mm2 – délka 76,00 m
- ORIENTAČNÍ TABULKY NA SLOUPKŮ – ks 3

## POZNÁMKA:

–PŘESNÉ ZNAČENÍ PRVKŮ JE NUTNÉ V OBJEDNÁVCE UVÉST PODLE KATALOGU PŘÍSLUŠNÉHO VÝROBCE.



Revize	3	Dne		Zpracoval			Kontroloval				Schválil				
	2														
	1														
<div><b>HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.</b> držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001</div>													Zpracoval	DEINGRUBEROVÁ	
Kontroloval	GEMROTOVÁ														
Schválil	ING.SIUDA														
Objednatel    Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1													Datum	08/2012	FA4 4
Stavba	HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ – LUTYNĚ												Stupeň	DPS	
	SO 01 – Přeložky a nové vedení sítí												Č.zakázky	0129–2705–1–610–000	
	Díl objektu: 01.01 – Přeložky potrubí vody a kanalizace														
	Část: 01.01.02 – PŘELOŽKA VODOVODU DN 80														
													Č.CAD	32908_r0.dwg	
													<b>HPO 3–2–908</b>		Rev. <b>0</b>
Název													Měřítko	–	Pořadové číslo
<b>KLADČSKÉ SCHÉMA</b>													Kótováno v	–	<b>7.</b>