

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA P6
TLAKOVÉ POTRUBÍ PE 100RC ROBUST PIPE–40x3,7mm–DN32
SDR 11–PN16–CELKOVÁ DÉLKA 34,50m

KLADEČSKÉ SCHÉMA

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY P1
TLAKOVÉ POTRUBÍ PE 100RC ROBUST PIPE–SDR 11–DN50–PE 63x5,8mm, PN16 CEL.DÉLKA 2,5m

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY P2,P3,P5 A P6
TLAKOVÉ POTRUBÍ PE 100RC ROBUST PIPE–SDR 11–DN32–PE 40x3,7mm, PN16 CEL.DÉLKA 50,3m

VÝPIS POTRUBÍ, TVAROVEK, ARMATUR
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA P1–DN50–PEd63

PE							OSTATNÍ	
POTRUBÍ PE 100RC ROBUST PIPE d63x5,8, PN 16, SDR 11	ELEKTROSPOJKA PE 63	NAVRTÁVACÍ ODBOČOVÝ T KUS S VENTILEM PRO PE 100RC SDR 11	VENTILEM PRO PE 100RC SDR 11 VČ.SPOJOVÍHO TŘMENU	ZEMNÍ SOUPRAVA PE 100 PRO NAVRTÁM.ODBOČ. VČ.UNIVER.PODKLADOVÉ DESKY POD POKLOP			KLUZNÉ STŘEDÍCÍ OBJÍMKY 1 ve=15mm	TĚSNÍCÍ MANŽETY DO CHRÁNIČEK 63/114/1
m	ks	ks		ks			ks	ks
2,50	1	1		1			3	2

VÝPIS POTRUBÍ, TVAROVEK, ARMATUR
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA P2–DN32–PEd40

PE								OSTATNÍ	
POTRUBÍ PE 100RC ROBUST PIPE d40x3,7, PN 16, SDR 11	ELEKTROSPOJKA PE 63	ELEKTROSPOJKA PE 40	ELEKTROTVAROVKA REDUKCE PE63/40	NAVRTÁVACÍ PAS/ASL SDR 11	NAVRTÁVACÍ ODBOČOVÝ T KUS PE 90/63 S UZAVÍRACÍM VENTILEM PRO PE 100RC SDR 11 VČ.SPOJOVÍHO TŘMENU	ZEMNÍ TELESKOPICKÁ SOUPRAVA PE 100 PRO NAVRTÁM ODBOČ. VČETNĚ TUHÉHO POKLOPU A UNIVERZÁLNÍHO PODKLADOVÉHO DESKY POD POKLOP		KLUZNÉ STŘEDÍCÍ OBJÍMKY 1	TĚSNÍCÍ MANŽETY DO CHRÁNIČEK 40/88,9
m	ks	ks	ks	ks	ks	ks		ks	ks
2,50	1	1	1	1	1	1		3	2

VÝPIS POTRUBÍ, TVAROVEK, ARMATUR
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA P3–DN32–PEd40

PE								OSTATNÍ	
POTRUBÍ PE 100RC ROBUST PIPE d40x3,7, PN 16, SDR 11	ELEKTROSPOJKA PE 63	ELEKTROSPOJKA PE 40	ELEKTROTVAROVKA REDUKCE PE63/40	NAVRTÁVACÍ PAS/ASL SDR 11	NAVRTÁVACÍ ODBOČOVÝ T KUS PE 90/63 S UZAVÍRACÍM VENTILEM PRO PE 100RC SDR 11 VČ.SPOJOVÍHO TŘMENU	ZEMNÍ TELESKOPICKÁ SOUPRAVA PE 100 PRO NAVRTÁM ODBOČ. VČETNĚ TUHÉHO POKLOPU A UNIVERZÁLNÍHO PODKLADOVÉHO DESKY POD POKLOP		KLUZNÉ STŘEDÍCÍ OBJÍMKY 1	TĚSNÍCÍ MANŽETY DO CHRÁNIČEK 40/88,9
m	ks	ks	ks	ks	ks	ks		ks	ks
2,50	1	1	1	1	1	1		3	2

VÝPIS POTRUBÍ, TVAROVEK, ARMATUR
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA P5–DN32–PEd40

PE								OSTATNÍ		ARMATURY	
POTRUBÍ PE 100RC ROBUST PIPE d40x3,7, PN 16, SDR 11	ELEKTROSPOJKA PE 63	ELEKTROSPOJKA PE 40	ELEKTROTVAROVKA REDUKCE PE63/40	NAVRTÁVACÍ PAS/ASL SDR 11	NAVRTÁVACÍ ODBOČOVÝ T KUS PE 90/63 S UZAVÍRACÍM VENTILEM PRO PE 100RC SDR 11 VČ.SPOJOVÍHO TŘMENU	ZEMNÍ TELESKOPICKÁ SOUPRAVA PE 100 PRO NAVRTÁM ODBOČ. VČETNĚ TUHÉHO POKLOPU A UNIVERZÁLNÍHO PODKLADOVÉ DESKY POD POKLOP		KLUZNÉ STŘEDÍCÍ OBJÍMKY 1	TĚSNÍCÍ MANŽETY DO CHRÁNIČEK 40/90	KULOVÝ KOHOUT PLASTOVÝ DN32	TUBUSOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA (nejpříkl.) VČ.VODOMĚRNÉ SESTAVY PRO JEDEN VODOMĚR STANDARDNÍ PŘÍPOJKA/ARMATURY TEPELNÁ IZOLACE/POKLOP tl5cm ELEKTRO.KABEL 1-CYKY HLOUBKA ULOŽ.PŘÍPOJKY 1,5m
m	ks	ks	ks	ks	ks	ks		ks	ks	ks	komplet
10,8	1	5	1	2	1	1		3	2	1	1

VÝPIS POTRUBÍ, TVAROVEK, ARMATUR
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA P6–DN32–PEd40

PE		ARMATURY					OSTATNÍ	
POTRUBÍ PE 100RC ROBUST PIPE d40x3,7, PN 16, SDR 17	CHRÁNIČKA POTRUBÍ PE 100 d90x5,4, PN10 SDR 17	ZEMNÍ TELESKOPICKÁ SOUPRAVA PRO NAŠROUBOVÁNÍ DO NAVRT. SEDLA S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 2"	ISO PŘEPÍJEDAVÁCÍ TVAROVKA 1" 1/2" PRO NAPOJENÍ PE40	NAVRTÁVACÍ PAS SE ZÁV.VÝSTUPEM PRO GGG DN150/2"	ZEMNÍ TELESKOPICKÁ SOUPRAVA PE 100 PRO NAVRTÁM ODBOČ. VČETNĚ TUHÉHO POKLOPU A UNIVERZÁLNÍHO PODKLADOVÉ DESKY POD POKLOP	KULOVÝ KOHOUT PLASTOVÝ DN32		KLUZNÉ STŘEDÍCÍ OBJÍMKY 1 ve=15mm	TĚSNÍCÍ MANŽETY DO CHRÁNIČEK 40/90
m	m	ks	ks	ks	ks	ks	komplet	ks	ks
34,5	8,5	1	1	1	1	1	1	15	4

LEGENDA:

– VÝSTRAŽNÁ FÓLIE BÍLÉ BARVY š–34 cm S NÁPISEM "VODA"– délka 52,80 m

– ORIENTAČNÍ TABULKY NA SLOUPKU – ks 7

POZNÁMKA:

–PŘESNÉ ZNAČENÍ PRVKŮ JE NUTNÉ V OBJEDNÁVCE UVÉST PODLE KATALOGU PŘÍSLUŠNÉHO VÝROBCE.

REVIZE 1: ZMĚNY PO VYNĚTÍ "POLYFUNKČNÍHO DOMU B" ZE SOUBORU STAVEB

Revize	3								
	2								
	1	11/2013	DEMGRUBEROVÁ		GEMROTOVÁ			ING.PAZOUREK	

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001		Zpracoval	DEMGRUBEROVÁ
		Kontroloval	GEMROTOVÁ
		Schválil	ING.SUDA
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1		Datum	08/2012
			FAM 16
Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ – LUTYNĚ SO 01 – Přeložky a nové vedení sítí DÍl objektu: 01.02 – Nové potrubí vody a kanalizace Část: 01.02.02 – VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		Stupeň	DPS
		Č.zakázky	0129–2705–1–610–000
		Č.CAD	3010050_r1.dwg
			HPO 3–0–1050
			Revy 1
Název: KLADEČSKÉ SCHÉMA		Měřítko	–
		Kótováno v	–
			Pořadové číslo 9.