

TECHNICKÉ PODMÍNKY

ROZVODNÉ SOUSTAVY:

3 NPE AC 50Hz 230/400 V / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM JE ŘEŠENA V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.2
OCHRANNÝMI OPATŘENÍMI STANOVENÝMI V ODDÍLECH "411-OCHRANNÉ OPATŘENÍ:

AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE" A SOUVISEJÍCÍMI NORMAMI PODLE ODKAZŮ V UVEDENÉ NORMĚ

OCHRANA ZÁKLADNÍ (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) DLE ODSTAVCE 411.2 JE ZAJIŠTĚNA
JEDNÍM Z OPATŘENÍ POPSANÝCH V PŘÍLOZE "A", PŘÍPADNĚ "B"

OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) JE ZAJIŠTĚNA




- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ODSTAVCE 411.3.1
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ODSTAVCE 411.3.2
- DOPLŇKOVOU OCHRANOU DLE ODSTAVCE 411.3.3
- V SOUSTAVĚ TN-S DODRŽENÍM PODMÍNEK DLE ODSTAVCE 411.4

VNĚJŠÍ VLIVY:

VNĚJŠÍ VLIVY JSOU SPECIFIKOVÁNY V SOULADU S ČSN 33 2000-5-51 ed.3

UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ VODIČE:

JSOU NAVRŽENY V SOULADU S ČSN 33 2000-5-54 ed.2

Revize	3	Dne		Zpracoval		Kontroloval		Schválil				
	2											
	1											
 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001								Zpracoval	MINISTROVÁ			
								Kontroloval	NÁVRAT			
								Schválil	ING.SIUDA			
Objednatel								Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1	Datum	08/2012	FA4 2	
Stavba								HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ – LUTYNĚ	Stupeň	DPS		
								SO 01	PŘELOŽKY A NOVÉ VEDENÍ SÍTÍ	Č.zakázky	0129-2705-1-610-000	
								SO 01.06	VENKOVNÍ ROZVODY NN	Č.CAD	44-7669.dwg	
								HPO 4-4-7669			Rev. 0	
Název								PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPOJENÍ PODZEMNÍCH ROZVADĚČŮ		Měřítko	-	Pořadové číslo
								Kótováno v	-	7.		