

DETAIL NAPOJENÍ VODOVODNÍHO ŘADU "V1"-DN80 NA PŘELOŽKU VODOVODU DN350

MĚŘÍTKO: 1:10

TUHÝ ULIČNÍ POKLOP PRO ŠOUPÁTKO DN80
VČ.UNIVERZÁLNÍ PODKLADOVÉ DESKY
dle DIN 4056

CHODNÍK=268.83

ZÁMKOVÁ DLAŽBA – CHODNÍK
TL. 370 mm – SO 03.02

ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ
PRO ŠOUPÁTKO KRYTÍ 1,40–1,80 m

ŠOUPÁTKO DN 80,PN 16
DÉLKA KRÁTKÁ DIN 3202 (F4)

TVAROVKA ODBOČNÁ HRDLOVÁ A-kus S PŘÍRUBOVOU
ODBOČKOU DN350/DN80, PN10

SO 01.01.01

NIVELETA POTRUBÍ
266.96

PŘELOŽKA VODOVODU TLAKOVÉ
POTRUBÍ PE 100RC d225x20,5

SO 01.01.01

OTOČNÁ PŘÍRUBA PP 90,PN16
LEMOVÝ NÁKRUŽEK PE90

VODOVOD ŘAD "V1"-PE100RC-d90x8,2

270.10=DNO POTRUBÍ





400

310

180

SOUČÁSTI SO 01.01.01 SOUČÁSTI SO 01.02.01

NOVÝ VODOVOD ŘAD-V1

Revize	3	Dne	Zpracoval			Kontroloval			Schválil						
	2														
	1														
<div><div><div>HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.</div><div>držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001</div></div></div>												Zpracoval	DEINGRUBEROVÁ	  	
Kontroloval	GEMROTOVÁ														
Schválil	ING.SIUDA														
Objednatel										Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1		Datum	08/2012	FA4 2	
Stavba										HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ – LUTYNĚ		Stupeň	DPS		
										SO 01 – Přeložky a nové vedení sítí		Č.zakázky	0129–2705–1–610–000		
										Díl objektu: 01.02 – Nové potrubí vody a kanalizace		Č.CAD	33694_r0.dwg		
										Část: 01.02.01 – NOVÝ VODOVOD – ŘAD V1		HPO 3–3–694		Rev.	0
Název										DETAIL NAPOJENÍ VODOVODNÍHO ŘADU "V1"			Měřítko	1:10	Pořadové číslo
													Kótováno v	mm	9.