

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz
Profil zadavatele:
https://mfcf.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 16.2.2016
PID: MFCR6XBZCR
Č. j.: MF-34960/2015/4501-85
Počet listů: 2
Přílohy: dle textu

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám XII.**
Referent: Sibalová Jitka, Ing

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**HUMANIZACE A REVITALIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 12. 2015, s evidenčním číslem VZ **524747**.

Zadavatel dne 12. 2. 2016 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ

Dotaz č.49

V rozpočtu Polyfunkční dům, rozpočet č. 1.0. Stavební část, je uvedeno :

166	766660002	Montáž dveřních křídel otvřívacích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	
		*odk. 09/T			
		3		3,000	
167	611617170d	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x210 cm dub, zámek vložkový, gumová zárážka, vrchní kování broušená nerez	kus	21,000	

Proč je ve specifikaci dodávka 21 ks dveří (k odk. 09/T), když výpis truhlářských výrobků i výkresy uvádějí pouze 3 ks (v souladu s pol. 166 – Montáž)

Uchazeč Vás tímto žádá o změnu v předmětném VV u jednotlivých položek.

Odpověď:

V souvislosti s úpravou položky č. 167 uveřejňuje zadavatel, jako přílohu těchto dodatečných informací, upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro objekt Polyfunkční dům pro stavební objekt SO 01 Stavební část.

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501