

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz
Profil zadavatele:
https://mfcf.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 7. 3. 2016
PID: MFCR6XDDDP
Č. j.: MF-34960/2015/4501-91
Počet listů: 2
Přílohy: dle textu

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám XIII.**
Referent: Sibalová Jitka, Ing

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**HUMANIZACE A REVITALIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 12. 2015, s evidenčním číslem VZ **524747**.

Zadavatel dne 1. 3. 2016 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ

Dotaz č.50.

Dotaz č.50.

Součástí ramp do podzemního parkoviště jsou vyhřívací rohože. Prosím upřesnit: výkon, plochu, způsob ovládání a regulace, vzorový řez se zakreslením polohy topného kabelu.

Projekt neřeší. „Specifikace materiálu“ se odvolává na nabídku:

p.č.	Položka	MJ	Počet
11.	Ochrana příjezdové komunikace proti zamrzání		
	- kabel Cu- J 3x2,5 s PVC izolací, pevné uložení včetně ukončení	m	710
	- kabel JYTY 4x1 pevně uložený včetně ukončení	m	120
	- kabel JYTY 2x1 pevně uložený včetně ukončení	m	60
	- elektroinstalační krabice včetně svorkovnice povrchová	ks	24
	- vyhřívací vodič včetně ovládání a regulace - viz nabídka	kompl	1

Odpověď:

1. vyhřívací vodiče pro ochranu proti zamrzání vjezdových ramp jsou napojeny z rozváděče RM, kde výkon jednotlivých vývodů, je uveden v díle SO 02.01, část elektroinstalace HPO 4-4-7689 - specifikace materiálu na listu č. 3 a listu č. 7.;
2. rozsah chráněné plochy, uložení přírodních kabelů pro vyhřívání a ovládání je zakresleno ve výkrese HPO 4-0-21499, přikládáme výkres - vzorový řez uložení topné rohože;
3. dotaz na vyhřívací vodič (kpl) viz nabídka byl upřesněn odpovědí na dotaz č. 12 v dodatečných odpovědích č.VI. ze dne 29. 1. 2016;
4. Zadavatel dále přikládá opravenou specifikaci materiálu díl SO 02.01, část elektroinstalace HPO 4-4-7689 - specifikace materiálu;
5. Zadavatel dále přikládá opravený soupis prací, dodávek stavebních prací díl SO 02.01.,část elektroinstalace.

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501