

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon VZ“).

a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Identifikační údaje zadavatele

název zadavatele:	Česká republika - Ministerstvo financí
právní forma:	325, organizační složka státu
sídlo (obec, adresa, PSČ):	Praha 1 - Malá Strana, Letenská 525/15, PSČ 118 10
identifikační číslo (IČ):	00006947
daňové identifikační číslo (DIČ):	CZ00006947
jehož jménem jedná:	JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí, na základě pověření ministra financí

Název veřejné zakázky:

„Individuální výstavba Lom západ“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle „Individuální výstavba Lom západ“ zpracované společností Báňské projekty Teplice a.s., Kollárova 11, 415 36 Teplice v listopadu 2012.

Předmětem plnění je vybudování místní komunikace a chodníku, délky cca 700 m (větev A) a 82 m (větev B), šířky komunikace 6 m a chodníku 1,5 m. Komunikace navazuje na stávající komunikaci vedoucí z Lomu do Litvínova (ul. Vrchlického). Na začátku komunikace překonává Lomský potok, kde se nachází stávající propustek, který je v havarijním stavu a musí být demolován a navržen propustek nový (nosnost propustku musí umožnit příjezd vozidlům záchranného integrovaného systému). Je navržen šikmý monolitický železobetonový deskový propustek s celkovou délkou přemostění 5,106 m, s úhlem křížení cca 70,069°. Součástí stavby je dešťová kanalizace, která odvádí dešťové vody z komunikací. Dále jsou součástí terénní úpravy včetně demolice starých staveb, 10-ti metrový zelený pás vedoucí po levé straně komunikace od ul. Vrchlického a venkovní osvětlení.

SO 01 – Propustek - Lomský potok

Propustek převádí nově navrhovanou místní komunikaci (v místě stávající cesty) přes Lomský potok. Součástí objektu je demolice stávajícího propustku, který je v havarijním stavu.

Je navržen šikmý monolitický železobetonový deskový propustek s celkovou délkou přemostění 5,106 m. Propustek je navržen v přímé místní komunikaci a přemostěvaný Lomský potok se zde

také nachází v přímé. Úhel křížení je cca 70,069°. Komunikace i potok mají v místě křížení neměnný profil.

Délka přemostění:	5,106 m
Délka nosné konstrukce:	6,382 m
Světlost otvoru:	4,80 m
Šikmost propustku:	70,069° - pravá
Stavební/konstrukční výška NK:	0,46 m
Výška propustku:	2,787 m
Šířka propustku:	8,60 m
Šířka NK:	8,10 m
Šířka mezi římsami:	6,00 m
Volná šířka (průjezdni prostor):	8,00 m
Šířka chodníku:	1,50 m
Plocha NK:	51,70 m ²
Zatížení propustku:	propustek je navržen dle ČSN 736203 pro zatěžovací třídu „B“. Z toho vyplývá zatížitelnost: normální 16 tun, výhradní 40 tun, vyjímecný 98 tun.

Po obou stranách propustku je provedeno bezsloupkové zábradlí.

SO 01a - Úprava koryta Lomského potoka

Objekt řeší zkapacitnění stávajícího koryta Lomského potoka tak, aby převedlo bez vybřežení průtok $Q_{100} = 15,1 \text{ m}^3/\text{s}$ v místě rekonstruovaného propustku. Stávající koryto nad propustkem je ve vzdálenosti cca 14 m lichoběžníkového profilu a postupně přechází v místě do obdélníkového profilu. V místě přemostění dochází k vybřežení již při Q_{50} . Propustek je přibližně ve staničení 1,920 km Lomského potoka.

Zkapacitnění koryta je řešeno prodloužením lichoběžníkového profilu po vodě a úpravou nivelety dna potoka v délce 42,19 m. Je navržen lichoběžníkový profil se šířkou ve dně 1 000 mm a se sklony svahů 1:1. Opevnění dna a svahů koryta je kamennou dlažbou mocnosti 400 mm do betonového lože 200 mm.

Minimální hloubka koryta se pohybuje od 1 300 mm po 1550 mm.

SO 02 – Příjezdová komunikace

Na navrženou příjezdovou komunikaci budou ze severu napojeny stávající dopravní cesty, zajišťující dopravní obslužnost pro již postavené rodinné domky. Hned za místem napojení na Vrchlického ulici navrhovaná komunikace kříží Lomský potok, kde bude vybudován nový propustek (SO 01). Po levé straně (uvažováno ve směru staničení) je pak navržen podél celé komunikace chodník pro pěší. Podél chodníku v šířce cca 10 m budou provedeny potřebné terénní úpravy a z toho vyplývající demolice. Celková délka navržené trasy je ve větvi A = 696,56 m a ve větvi B = 81,48 m. Větev B propojuje nově navrženou příjezdovou komunikaci (větev A) se stávající živičnou cestou mezi rodinnými domky. Větev A je ukončena jako slepá s možností otáčení vozidel na stávající nezpevněné cestě.

Příčné uspořádání

Šířka komunikace mezi silničními obrubami je 6,0 m a tvoří ji v příčném uspořádání dva protisměrné jízdní pruhy o šířce 3,00 m. Vozovka je po obou stranách lemována převýšeným (+0,12 m) silničním obrubníkem. V místě ukončení rozjezdových oblouků křižovek se vybudují místa pro přecházení, tzn. že zde bude silniční obrubník osazen v bezbariérové úpravě s převýšením oproti vozovce 0,02 m na délku 4,0 m. V této délce budou upravena celkem tři místa a to v km 0,07129, 0,32522 a 0,43644. Na délku 10,0 m bude v bezbariérové úpravě realizována silniční obruba v km 0,30476.

Konstrukce vozovky

Skladba

-	asfaltový koberec střednězrný	40 mm
-	spojovací postřik z asfaltu	0,5kg/m ²
-	obalované kamenivo střednězrné	80 mm
-	spojovací postřik z asfaltu	0,5kg/m ²
-	šterkodrt' 0/45	150 mm
-	šterkodrt' 32/63	200 mm
<u>Celkem tl.</u>		<u>470 mm</u>

Odvodnění

Odvodnění povrchu komunikace se provede jednostranným příčným vyspádováním do nově navržených uličních vpustí. Pláň komunikace je odvodněna do jednostranné podélné drenáže a zaústěna do uličních vpustí.

SO 03 – Chodník

Chodník je navržen 1,5 m široký a po obou stranách je lemován betonovým obrubníkem. Na straně ke komunikaci silničním, který je součástí příjezdové komunikace (SO 02), na opačné straně pak záhonovým obrubníkem, který bude převýšen o 60 mm. Zpevnění povrchu chodníku se provede z betonové dlažby s následující konstrukcí:

-	betonová (zámková) dlažba	60 mm
-	ložní vrstva 4/8	30 mm
-	drcené kamenivo 8/16	150 mm
<u>Celkem tl.</u>		<u>240 mm</u>

Místa s bezbariérovou úpravou vybudována v rámci výstavby příjezdové komunikace budou opatřena varovnými pásy z reliéfní dlažby v šířce 0,40 m.

Chodník je navržen s 2% jednostranným příčným vyspádováním směrem do komunikace. Dešťové povrchové vody jsou tedy odvedeny na komunikaci a následně do nových uličních vpustí.

SO 04 – Dešťová kanalizace a přeložky vodovodů

Objekt řeší dešťovou kanalizaci k nově navržené komunikaci a přeložky vodovodů DN 150 a DN 100. Přeložka vodovodu DN 100 je vyvolána stavbou nového přemostění Lomského potoka. Přeložka vodovodu DN 150 je vyvolána stavbou nové komunikace a novým uspořádáním podzemních sítí podél této komunikace.

Dešťová kanalizace

Řad A

Řad je dlouhý 667,55 m. Řad je navržen z kameninového potrubí KTH DN500 třída pevnosti 160 s polyuretanovými spoji délky 12,61 m (úsek mezi vyústěním a Š1), z potrubí PP Ultra Rib 2 DN500 SN16 délky 496,62 m (úsek Š1 – Š15), z potrubí PP Ultra Rib 2 DN400 SN16 délky 143,56 m (úsek Š15 – Š19) a z potrubí PP Ultra Rib 2 DN250 SN10 délky 14,77 m (úsek Š19 – Š20).

Na řadu je celkem 20 vstupních šachet DN 1000 z betonových prefabrikovaných dílů. Poklopy šachet jsou pro zatížení D 400 v nové komunikaci a B 125 mimo komunikaci.

Na řad A je celkem napojeno 13 uličních vpustí potrubím z PP Ultra Rib 2 SN10 DN200. Napojení uličních vpustí na potrubí řadu A je přes jednostranné odbočky 45° a oblouk 45° a v části, kde je kanalizace hluboká přímo do vstupních šachet (UV4-UV11). Poslední uliční vpust je zaústěna též do šachty. Celková délka přípojek je 42,93 m.

Do šachty Š12 je zaústěn řad A-1.

Vyústění kanalizace do Lomského potoka je skrz kamenné zdivo o mocnosti 400 mm v betonovém loži a proto není nutné koryto dodatečně opevňovat. Konec roury bude oříznut ve tvaru místa vyústění.

Řad A-1

Řad je dlouhý 62,08 m. Řad je navržen z potrubí PP Ultra Rib 2 DN250 SN10 délky 62,08 m.

Na řad A-1 jsou celkem napojeny 2 uličních vpustí potrubím z PP Ultra Rib 2 SN10 DN200. Napojení uličních vpustí na potrubí řadu A-1 je přes jednostranné odbočky 45° a oblouk 45° nebo do šachty. Celková délka přípojek je 8,43 m.

Přeložka vodovodu DN 100

Stávající přechod potrubí PE 110/10 přes koryto Lomského potoka je nutné vzhledem ke stavbě nového přemostění a k rozšíření stávajícího koryta přeložit.

Přeložka je z potrubí PE 100 110/10 mm délky 19,40 m. Nad korytem je potrubí uloženo na nosnou konstrukci. Potrubí je ve svislé části podzemí a na nosné konstrukci uloženo v chrániče z tlakového potrubí PVC DN 300. V chrániče je potrubí opatřeno izolací z minerální vlny (případně polystyrenu) tl. 80 mm. Na přechodu přes potok je osazen v nejvyšším místě zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil DN 50 PN 10 v plechovém tepelně izolovaném krytu. Ventil a šoupě jsou z tvárné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou.

Přeložka vodovodu DN 150

Stávající vodovodní potrubí DN 150 v úseku cca 175 m neumožňuje realizovat doprovodné sítě nově navržené komunikace bez složitých křížení a náročných obchvatů. Je navržena přeložka tohoto vodovodu v délce 74,83 m. Je použito potrubí PE 100 160/14,6 mm. Na potrubí jsou napojeny tři stávající odbočky z potrubí PE 100 40/3,7 mm. Celková délka přípojek je 7 m.

SO 05 – Terénní úpravy pozemků (včetně demolic)

Terénní úpravy

Podél chodníku je navrženo vybudovat cca 10 m široký zelený pás, kde budou stávající největší terénní nerovnosti upraveny a zplanýrovány. Jedná se zejména o terénní vyrovnaní po provedených demolicích, dále provedení potřebného myčení nevhodné vegetace. Součástí objektu je též potřebné ohumusování zájmového území s následným zatravněním.

Demolice

Podél trasy nové místní obslužné komunikace se na několika místech nacházejí zbytky původních staveb, které budou v rámci této akce odstraněny.

Tyto zbytky se nacházejí na cca 5 místech. Jedná se o různé konstrukce nedefinovaného účelu, patrně základy či zdi. Konstrukce jsou cihelné, kamenné i betonové, včetně zabudovaných ocelových kotvení. Některé takovéto konstrukce jsou vyvrácené a jsou téměř skryté ve vegetaci.

Provede se demolice zdiva a monolitických betonů původních konstrukcí. Odstraní se kompletní nadzemní části konstrukcí a podzemní části konstrukcí do hloubky min. 1,0 m. Vzniklé výkopy se zasypou hutněnou tříděnou zeminou v rámci terénních úprav.

SO 06 – Zelený pás

Podél nově budované místní komunikace s chodníkem bude z jižní strany založen zelený pás o šíři 10 m. Pás se směrem k západnímu okraji zužuje na cca 1,5 m. Celková výměra zájmové plochy činí cca 2 650 m². Záměrem vegetačního prvku je založení doprovodné zeleně podél komunikace a odstínění nově vznikající obytné zóny od okolních ploch. V plném rozvoji by měl vegetační liniový prvek tvořit pohledově kompaktní celek.

Zelený pás zahrnuje:

- úpravu zbytků stávající vysoké zeleně
- zatravnění nově upravovaných ploch
- výsadby stromů a keřů

SO 07 – Venkovní osvětlení a přeložka tlf kabelu

Venkovní osvětlení

Technické údaje

- Použitá napěťová soustava: 3 PEN 50Hz, 400/230V / TN-C (TN-C-S)
- Předpokládaný instalovaný výkon: 5 kW
- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: samočinným odpojením od zdroje zvýšená doplňujícím pospojováním.
- Dimenzování, jištění elektrické přípojky bylo navrženo dle ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523.
- Návrh veřejného osvětlení byl zpracován v souladu s ČSN 36 0400, ČSN 36 0410 a ČSN 36 0411 pro místní komunikace a dle Standardů veřejného osvětlení.

Rozvody veřejného osvětlení budou provedeny kabely CYKY 4Bx16 mm². Kabely budou vyvedeny ze stávajících rozvodných a jističích skříní venkovního osvětlení a budou propojeny se stávajícími sousedními stožáry.

Do výkopu budou kabely kladeny v celé délce v chrániče KOPOFLEX 62/52 mm. Společně s kabelem bude ve výkopu uložen zemnicí drát FeZn pr. 10 mm. Napájecí kabely ke všem svítidlům budou spolu se zemnicem ukončeny ve stožárové rozvodnici. Připojení svítidla ze stožárové svorkovnice bude provedeno kabelem CYKY 3C x 1,5 mm².

Přeložka TLF kabelu

Ochrana stávajících kabelů

Stávající kabely jsou dle vytyčovacího plánu vedeny mimo nově budované komunikace. V případě, že v průběhu trasy dojde ke střetu stávajících telefonních kabelů s novou silnicí, budou kabely v dané místě opatřeny mechanickou ochranou – půlenými trubkami PVC.

Přeložka stávajících kabelů

Z důvodů rekonstrukce a rozšíření potoka bude provedena i rekonstrukce propustku přes potok. V tomto úseku bude nutné provést přeložku stávajících telefonních kabelů TCEPKPFLE 100XN0,4 a TCEPKPFLE 3XN0,4 a dvou rezervních trubek HDPE H40, barvy šedé a hnědé. Přeložené telefonní kabely a ochranné trubka HDPE budou zataženy do připravených chráničků, které jsou součástí rekonstrukce propustku.

Cílem prací je vybudování nové místní komunikace v obci Lom, která bude navazovat na již stávající komunikaci vedoucí z obce Lom do Litvínova. Tato komunikace bude sloužit jako příjezd do nové obytné zástavby. Celé toto území je dotčeno báňskou činností a vybudování obslužné komunikace je jednou z podmínek pro revitalizaci tohoto prostoru dotčeného báňskou činností.

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

12 896 753,30 Kč bez DPH

b) Zvolený druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh a limity veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

- c) **Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele**

Název uchazeče : „Společnost na individuální výstavbu Lom západ“

Vedoucí společník

Obchodní firma nebo název: **Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.**
Sídlo: Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří
Právní forma: akciová společnost
IČ / DIČ: 25028316/CZ25028316

Druhý společník

Obchodní firma nebo název: **NOEN, a.s.**
Sídlo: Václavské náměstí 56, 110 00 Praha
Právní forma: akciová společnost
IČ / DIČ: 25601598/CZ25601598

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena.

Vybraná nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v souladu se zákonem VZ.

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatelů s uvedením jejich identifikačních údajů

Uchazeč v nabídce uvedl, že má v úmyslu zadat část veřejné zakázky níže uvedeným subdodavatelům:

1. KHL-EKO, a.s., Chomutov, Kochova 1330/4, IČ: 26160277
2. ELEKTROMONT Matějka, a.s., Nové Strašecí, Jiřího Šotky 445, IČ: 25732633

Uchazeč nepředpokládá využití subdodavatelů, kteří se budou na plnění veřejné zakázky podílet více než 10% celkové ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem.

- d) **Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena**

Číslo nabídky	Uchazeč / vedoucí dodavatel/správce	Sídlo uchazeče / vedoucího dodavatele/správce	IČ	Nabídková cena bez DPH v Kč
1	„Společnost na individuální výstavbu Lom západ“ Vedoucí společník: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. Druhý společník: NOEN, a.s.	Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří	25028316	12 896 753,30

2	SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Západ	Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň	48035599	19 928 198,--
3	ZEPRA mining s.r.o.	Nerudova 621, 793 76 Zlaté Hory	25842234	17 663 392,--
4	PB SCOM s.r.o., Pobočka Valašské Meziříčí	Sokolská 489, 757 01 Valašské Meziříčí	25397087	15 982 497,--
5	STRABAG a.s.	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5	60838744	16 432 898,18
6	KLEMENT a.s.	Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice	25016695	18 208 400,11
7	YSSEN – spol. s r.o.	Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov	44566565	13 589 999,85
8	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	Václava Majera 573, 440 01 Louny	10442481	17 891 000,--
9	AWT Rekultivace a.s.	Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá	47676175	15 988 688,92
10	„DTS-PETROM STAVBY, Lom západ“ Vedoucí společník Společnosti: DTS Vrbenský, a.s. Společník Společnosti: PETROM STAVBY, a.s.	Souš čp. 7, 434 03 Most	63145251	13 358 581,72
11	INSKY spol. s r.o.	Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem	00671533	15 684 560,02
12	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Křížkova 2393, 415 01 Teplice	40233308	13 798 257,60
13	POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky	Nádražní 25, 252 63 Roztoky	25606468	14 987 794,78
14	HERKUL a.s.	Rybná 682/14, 110 01 Praha 1	25004638	14 874 312,29
15	EUROVIA CS, a.s.	Národní 138/10, 110 00 Praha 1	45274924	14 249 704,37
16	D.I.S., spol. s r.o.	Křížkova 3009/72a, 612 00 Brno	46975616	18 860 000,--

e) Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nabídka č. 3

Obchodní firma nebo název:

ZEPRA mining s.r.o.

Sídlo:

Nerudova 621, 793 76 Zlaté Hory

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČ / DIČ:

25842234/CZ25842234

Odůvodnění:

Uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona VZ (čl. 7.5.1 písm. a) zadávací dokumentace) v požadovaném rozsahu a stanoveným způsobem.

K prokázání splnění výše uvedeného kvalifikačního požadavku uchazeč v nabídce doložil osvědčení objednatelů, ve kterých byly uvedeny realizační ceny, ze kterých nebylo patrné, zda jsou uváděny včetně nebo bez DPH.

Hodnotící komise požádala uchazeče, dle § 59 odst. 4 zákona VZ, aby doložil taková osvědčení objednatelů, ze kterých bude patrná realizační cena bez DPH, neboť zadavatel požaduje doložit finanční objemy referenčních zakázek v realizační ceně Kč bez DPH. Zároveň komise v žádosti zdůraznila požadavek uvedený v zadávacích podmínkách a to, že osvědčení objednatelů nelze nahradit pouhým prohlášením dodavatele.

Uchazeč na základě žádosti nedoložil osvědčení objednatelů, ale pouze seznamem staveb s uvedením minimálního finančního objemu v Kč bez DPH, vystavený uchazečem.

V souladu s § 60 odst. 1 zákona VZ zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

Nabídka č. 11

Obchodní firma nebo název:	INSKY spol. s r.o.
Sídlo:	Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ / DIČ:	00671533/CZ00671533

Odůvodnění:

Uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona VZ (čl. 7.5.1 písm. a) zadávací dokumentace) v požadovaném rozsahu.

V nabídce předloženým Osvědčením objednatele na stavbu s názvem „Centrum sportu a volného času – ZIMNÍ STADION Chomutov“, ve kterém je uvedena realizace vodovodu a kanalizace ve finančním objemu 21 376,- Kč bez DPH, neprokázal uchazeč splnění požadavku na jednu stavební práci spočívající v provedení výstavby kanalizačního řadu, ve finančním objemu ve výši min. 4 mil. Kč bez DPH.

Hodnotící komise požádala uchazeče, dle § 59 odst. 4 zákona VZ, o písemné objasnění či doložení dalších dokladů či informací k odstranění výše uvedeného zjištění a k prokázání splnění předmětného kvalifikačního požadavku. Uchazeč na žádost komise nereagoval.

V souladu s § 60 odst. 1 zákona VZ zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

Nabídka č. 16

Obchodní firma nebo název:	D.I.S., spol. s r.o.
Sídlo:	Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ / DIČ:	46975616/CZ46975616

Odůvodnění:

Uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona VZ (čl. 7.5.1 písm. a) zadávací dokumentace) v požadovaném rozsahu.

Neprokázal splnění požadavku na realizaci:

- jedné stavební práce spočívající v provedení výstavby komunikace s živičným povrchem, ve finančním objemu ve výši min. 4 mil. Kč bez DPH a
- jedné stavební práce spočívající v provedení výstavby kanalizačního řadu, ve finančním objemu ve výši min. 4 mil. Kč bez DPH.

K prokázání splnění výše uvedeného kvalifikačního předpokladu předložil uchazeč v nabídce Osvědčení na stavby s názvem „Příprava území po ukončení hornické činnosti – Polyfunkční území areálu bývalého dolu Dukla“, „Dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno – Starý Lískovec“ a Čebín – rekonstrukce kanalizace, obec Sentice - stoková síť“ ze kterých není zřejmý finanční ani věcný podíl uchazeče na realizaci těchto zakázek, neboť tyto zakázky byly realizované v rámci sdružení několika firem.

V zadávací dokumentaci zadavatel jasně uvedl: „V případě, že dodavatel prokazuje splnění kvalifikačního požadavku stavebními pracemi, které byly realizovány společně několika dodavateli (např. sdružení nebo společnost dle § 2716 a násl. občanského zákoníku), zadavatel je uzná pouze v takovém věcném a finančním rozsahu, ve kterém je dodavatel podávající nabídku prokazatelně osobně realizoval“.

Hodnotící komise požádala uchazeče, dle § 59 odst. 4 zákona VZ, o písemné objasnění či doložení dalších dokladů či informací k odstranění výše uvedených zjištění a k prokázání splnění předmětného kvalifikačního požadavku. Uchazeč na žádost komise nereagoval.

V souladu s § 60 odst. 1 zákona VZ zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodů, že jeho nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění

Žádný z výše uvedených druhů zadávacího řízení nebyl pro zadání předmětné veřejné zakázky zadavatelem použit.

h) Důvod zrušení zadávacího řízení

V průběhu zadávání předmětné veřejné zakázky se nevyskytly důvody, které zadavatele vedly ke zrušení zadávacího řízení:

Za zadavatele – Ministerstvo financí:

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501,
na základě pověření ministra financí