

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Mgr. Monika Zbořilová

ředitelka odboru

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 6. 6. 2016

PID: MFCR6XJUKA

Č. j.: MF-3880/2016/45-27

Počet listů: 3

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 2**

Zpracovatel: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Nadlimitní veřejná zakázka na služby „**Sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. na lokalitě Děčín**“ s názvem zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 12.04.2016, s evidenčním číslem VZ **631372**.

I.

Zadavatel dne 31.5.2016 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1:

ZD - Projektová dokumentace sanace ve společnosti KOVOŠROTGROUPO CZ a.s. na lokalitě Děčín (EKORA 10/2013) str. 22 kap. 9

„Projekt uvažuje využití přečištěných vod k promývání horninového prostředí v místě sanačního zásahu. V případě vypouštění přebytků přečištěné vody do povrchové vodoteče bude kvalita odpadních vod odpovídat NV č. 61/2003.“

str. 28 kap 15.

Před zahájením sanačních prací bude požádáno o povolení k nakládání s vodami ve smyslu § 8 odst. 1 písm. e vodního zákona, včetně veškerého projednání s tím spojeného. Pro umožnění sanace metodou promývání s přidavkem povrchově aktivní látky (PAL) bude požádáno na příslušném vodoprávním orgánu o udělení výjimky ustanovení z par. 39, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. dle paragrafu 39, odstavce 7, písmena g Vodního zákona pro aplikaci povrchově aktivní látky v rámci schválené sanační technologie. Součástí žádosti bude:

- dokumentace množství a způsob aplikace PAL včetně způsobu a rozsahu monitoringu případného šíření této látky v podzemních vodách,
- stanovisko správce povodí,
- stanoviska dalších účastníků řízení určených VHO.

Dotaz:

- Byly v rámci zpracování projektové dokumentace se zainteresovanými orgány řešeny podmínky vypouštění přebytečných vod ze sanace?
- Žádáme o upřesnění předpokládaného množství vypouštěných přebytečných vod ze sanace, způsobu a podmínek vypouštění do vodoteče vč. upřesnění místa pro vypouštění?
- V které položce výkazu výměr zadavatel předpokládá zohlednění nákladů na vypouštění přebytečných vod ze sanace?

Odpověď:

Ad 1a) V rámci zpracování projektové dokumentace byly předběžně projednány podmínky vypouštění přebytečných vod ze sanace.

Ad 1b) Upřesnit předpokládané množství vypouštěných přebytečných vod ze sanace na základě stávajících zkušeností a znalostí lokality nelze. Nelze provést odborný odhad na základě předchozích dat vzhledem k vývoji srážkové činnosti a tedy nelze exaktně určit, jaké množství přebytečné vody v daném období bude vypouštěno. V Projektové dokumentaci je jasně uvedená závislost výšky hladin podzemních vod na kolísání výšky hladiny v Labi. Místo vypouštění přebytečných vod je lapol nabyvatele. Z lapolu se vody vypouští do vodoteče (Labe), podle schváleného provozního řádu je možné lapol k vypouštění přebytečných vod bezplatně využít.

Ad 1c) V položce výkazu výměr zadavatel nepředpokládá zohlednění nákladů na vypouštění přebytečných vod ze sanace (nejdou spojené žádné náklady).

Dotaz č. 2:

ZD - Příloha č. 4 Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou - příloha1(VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ EXTERNÍCH FIREM V AREÁLU KOVOŠROT GROUP CZ a.s., LOKALITA DĚČÍN)

7. Spotřeba elektřiny a vody

„Nabyvatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro provádění a zdárné dokončení díla po celou dobu trvání této smlouvy, zejména se zavazuje zajistit a umožnit dodavateli připojení na elektrickou energii a vodovod při zahájení díla. Přípojky elektřiny a vody zhotovitel opatří podružnými měřidly. Spotřebu elektřiny a vody hradí zhotovitel na základě vzájemně odsouhlasených měsíčních odečtů a cen uvedených ve fakturách vystavených nabyvateli od prodejců, s kterými má objednatel uzavřeny smlouvy na dodávky elektřiny a vody.“

Dotaz:

- V podmínkách spolupráce se nabyvatel zavazuje poskytnout el. energii za úplatu. Uvede zadavatel aktuální cenu el. energie (za kW/h) jednotnou pro všechny uchazeče a dobu po kterou je nabyvatel schopen tuto cenu garantovat všem uchazečům ?

- Uvede zadavatel nabyvatel vývoj jeho smluvní ceny za dodávky el. energie (za kW/h) např. za poslední 3 roky aby bylo uchazečům umožněno kalkulovat předpokládaný vývoj ceny el. energie?

Odpověď:

Ad 2a) Dle sdělení nabyvatele ze dne 3.6.2016 je současná cena za elektrickou energii 3,50 Kč za kWh.

Ad 2b) Vývoj průměrné ceny elektřiny v Kč bez DPH pro odběrné místo v Děčíně je následující: rok 2013 - 3,34 Kč; rok 2014 - 3,13 Kč; rok 2015 - 3,14Kč.

Dotaz č. 3:

ZD - Projektová dokumentace sanace ve společnosti KOVOŠROTGROUP CZ a.s. na lokalitě Děčín (EKORA 10/2013 str. 22 kap. 9

„Celkem je předpokládáno odčerpání, předčištění a vypuštění 6,0 l/s vod, tj. 15.552 m3/měsíc a cca 637.632 m3 vod za celou sanaci (41 měsíců).“

Dotaz:

- Položka - Odběr elektrické energie (řádek 38.), je v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 PD) uvedena jako kumulativní s jednotkami cena za měsíc, u položky Provoz dekontaminační stanice čištění podzemních vod je uvedena kapacita sanační stanice 4,0 až 6,0 l/s. Musí uchazeč uvažovat při oceňování této položky s kontinuálním provozem a průtokem 6l/s po dobu 41 měsíců?
- Položka - Promývání vodou (řádek 40.), je v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 PD) uvedena jako kumulativní s jednotkami cena za měsíc , musí uchazeč uvažovat při oceňování této položky vč. spotřeby elektřiny s kontinuálním provozem a průtokem 6l/s po dobu 41 měsíců?

Odpověď:

Ad 3a) Uchazeč musí uvažovat při oceňování této položky s kontinuálním provozem a průtokem 6,0 l/s po dobu 41 měsíců.

Ad 3b) Uchazeč musí uvažovat při oceňování této položky vč. spotřeby elektřiny s kontinuálním provozem a průtokem 6,0 l/s po dobu 41 měsíců.