



STŘECHA: SEDLOVÁ  
STŘEŠNÍ KRYTINA: xx  
OPLECHOVÁNÍ, STŘEŠNÍ ŽLABY A SVODY: TITANZINKOVÝ PLECH  
JÍMACÍ SOUSTAVA: HŘEBENOVÁ S JÍMACÍMI TYČEMI  
TŘÍDA LPS: III

### LEGENDA

- VEDENÍ LPS
- PODPĚRA VEDENÍ
- ZKUŠEBNÍ SVORKA
- SPOJENÍ VODIČE TYPOVOU SVORKOU
- JÍMACÍ TYČ



Pöyry Environment a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno		Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205	E-mail : trade.wecz@poyry.com http://www.poyry.cz
Zodpovědný projektant ING. JOSEF MALÝ	Hlavní inženýr projektu ING. ROSTISLAV MIKULÁŠEK	Vedoucí střediska ING. JIRÍ WEITER	
Vypracoval ING. JOSEF MALÝ	Kontroloval ING. JIRÍ WEITER	Zakázkové číslo 3A12290.31.C01	
Datum LISTOPAD 2012	Stupeň dokumentace DPS	Název souboru 02_1_11_4_LPS.dwg	

Akce  
**ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ DŮLNÍ ČINNOSTI A DŮLNÍCH POKLESŮ Z MINULOSTI  
- PROTIPOVODNOVÁ OCHRANA ŽABNÍK V OSTRAVĚ-KOBLOVĚ  
PROTI STOLETÝM PRŮTOKŮM VE VODNÍM TOKU ODRA  
SO 02.1 ČERPAČÍ STANICE - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE**

Príloha  
**SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM**

Objednatel  
Stavutární město Ostrava, Prokešovo Náměstí 8, 729 30 OSTRAVA

Měřítko

1 : 50

Príloha

02.1.11.4