



**SPCSS**

Státní pokladna  
Centrum sdílených služeb

## **DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 02**

dle ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

---

### **DOPLNĚNÍ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE**

---

**Zadavatel:**

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.  
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3  
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

**Zastoupený:** Mgr. Jakubem Richtrem, ředitelem  
Úseku právních služeb, 1. zástupcem generálního  
ředitele

---

**Evidenční číslo veřejné zakázky:**

VZ\_2016\_0070

---

**Druh veřejné zakázky:**

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 03630919, jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní dodatečné informace.

Dodatečné informace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, rovněž na profilu zadavatele.

## **Žádost o dodatečné informace č. 1 (obdržena dne 17. 8. 2016)**

### **Dotaz č. 1**

V popisu technické specifikace je uveden požadavek na jediného výrobce celého systému. Je to tedy tak, že jak výrobce optické části, tak i výrobce metalické části systému musí být stejný, nebo může být jeden výrobce optické části a jeden výrobce metalické části?

### **Informace zadavatele**

Zadavatel preferuje systém jednoho výrobce, není to ovšem podmínkou.

### **Dotaz č. 2**

V požadavcích na kapacitu optického rozvaděče je uvedena kapacita zakončení 144 kusů konektorů typu LC na výšku 1U. V příkladu osazení je použito 96 vláken, tedy 96 konektorů LC.

Může se použít optický rozvaděč s kapacitou 96 vláken na 1U?

### **Informace zadavatele**

Ne, v zadávací dokumentaci je uveden pouze modelový případ, který je určený pouze pro účel ocenění a následné vyhodnocení veřejné zakázky. V rámci plnění z uzavřené rámcové smlouvy určí Zadavatel vždy požadovanou cílovou kapacitu optického rozvaděče.

### **Dotaz č. 3**

V požadavcích na kapacitu optického rozvaděče je uvedena kapacita zakončení 144 kusů konektorů typu LC na výšku 1U. V příkladu osazení je použito 96 vláken, tedy 96 konektorů LC.

Může se použít optický rozvaděč s kapacitou 288 vláken na 2U?

## **Informace zadavatele**

Ne, při následném plnění by instalace obsadila místo plánované pro instalaci technologií Zadavatele.

V \_\_\_\_\_ Praze \_\_\_\_\_ dne 19.8.2016 \_\_\_\_\_

---

**Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.**

Mgr. Jakub Richter

ředitel Úseku právních služeb, 1. zástupce generálního  
ředitele