



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- HL .. SVÍTIDLO LED EUROPA–E–PC–258–EP PŘISAZENÉ
2x58W, IP66 VYRTYCH

V PROSTORU "STROJOVNA VZT" BUDE DOPLNĚNO NOVÉ OSVĚTLENÍ. SVÍTIDLA BUDOU UMÍSTĚNA NA STĚNĚ VE VÝŠCE cca 2,5 m NAD ÚROVNÍ PODLAHY STROJOVNÝ. SVÍTIDLA BUDOU PŘIPOJENA V NEJBLIŽŠÍM STROPNÍM SVÍTIDLE, KABELOVÁ TRASA K NOVÝM SVÍTIDLŮM BUDE ULOŽENA NA POVRCHU NA PŘICHYTKÁCH SONAP. TECHNIK PROVÁDĚCÍ FIRMY STANOVÍ CO NEJVÝHODNĚJŠÍ TRASU K DOPLŇOVANÝM SVÍTIDLŮM. KABELY PRO MaR BUDOU V PROSTORU STROJOVNÝ VZT ULOŽENY S ODSUPEM MINIMÁLNĚ 200 mm OD KABELŮ ELEKTRO SILNOPROUD.

PŘEHLED ROZVADĚČŮ:

RM2 – NOVÝ ROZVADĚČ PRO ELEKTRO/MaR

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Vladimír PIŠA		VYPRACOVAL: Ing. Vladimír PIŠA		ZPRACOVATEL: <div>AIR TECHNIC Clima s.r.o.</div> <div>Na Kocínce 210/3 / 160 00 Praha 6</div> <div>Tel: 233 336 818 / email: pavicek@airtechnic.cz</div>
KONTRLOVAL: Ing. Vladimír PIŠA				
INVESTOR: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Rážová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1				
STAVBA: (AKCE:) ROZŠÍŘENÍ ZDROJE CHLADU VE VZI				
PS (SO): —				STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ČÁST: MĚŘENÍ A REGULACE		DATUM: 12/2018	FORMÁT: 6x44	MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH:		Č. ZAKÁZKY:		
OSVĚTLENÍ – STROJOVNA VZT / CHLAZENÍ		Č. VÝKRESU: <div>18</div>		Č. PARÉ: