



HZSAX00D4YM2

Naše zn.: HSAA-12180-3/2018
Vyřizuje: nrap. Bc. Lenka Němcová
Tel.: 950 850 736, 778 547 751
E-mail: lenka.nemcova@hzspraaha.cz

Datum: 11. 02. 2019
Počet listů: 4
Přílohy: -

PROTOKOL O KONTROLE

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o požární ochraně“) a § 45 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. a podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Kontrolovaná osoba: **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**
Růžová 943/6
100 00 Praha 1
IČ: 000 01 279

Místo kontroly: **Výrobní závod III**
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3

Kontrolující: vedoucí kontrolní skupiny – nrap. Bc. Lenka Němcová
člen kontrolní skupiny – nrap. Ing. Petr Bůžek

Datum a čas zahájení kontroly: 07. 12. 2018 od 08:30 hod.

Povinná osoba: Ing. Tomáš Bánský – bezpečnostní a požární technik
(mob.: 606287786)
Jaroslav Kaucký – Vedoucí výrobního závodu a mistr digitálního tisku
Miloš Svárovský – technik TZB (SPCSS s.p.)

Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu – viz program kontroly

PRŮBĚH KONTROLY A KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

1. Zahájení kontroly

Tematická kontrola byla zahájena doručením Oznámení o zahájení tematické kontroly č.j. HSAA-12180-2/2018 kontrolované osobě do datové schránky dne 19.11.2018. Povinným osobám: pan Ing. Tomáš Bánský, pan Jaroslav Kaucký a pan Miloš Svárovský, byly předloženy Průkazy kontrolujících (ev.číslo průkazu: 33-PRE/2018 – nprap. Bc. Lenka Němcová a 57-PRE/2018 – nprap. Ing. Petr Bůžek), spolu se Služebními průkazy příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky.

1.1. Základní údaje o kontrolované osobě - vyžádané podklady

a) Výpis z Obchodního rejstříku – statut kontrolované osoby byl ověřen z předloženého Výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl ALX, vložka 296. Statutární orgán:

Tomáš Hebelka, MSc. – generální ředitel

Ing. Milan Drahoňovský, Ph.D. - 1. zástupce generálního ředitele

Ing. Ondřej Hyršl – 2. zástupce generálního ředitele

Způsob jednání: Za podnik jedná generální ředitel, v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce v určené posloupnosti. Za podnik podpisuje generální ředitel, v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce tak, že k psanému nebo vytištěnému názvu podniku připojí svůj podpis a razítko.

Dozorčí rada:

Ing. Soňa Snopková – člen dozorčí rady

Zdeněk Kadlec – člen dozorčí rady

Ing. Věra Hnátová - člen dozorčí rady

Petr Fikar - člen dozorčí rady

b) Kolaudační rozhodnutí – předloženo, viz bod 2.1.

c) Požárně bezpečnostní řešení – předloženo, viz bod 2.1.

d) Smlouva – „Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání“ – evidovaná u pronajímatele (Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.) pod č. 27/2015/PO a evidovaná u nájemce (STÁTNÍ TISKÁRNÝ CENIN, státní podnik) po č. 55/2015.

e) Osvědčení odborně způsobilé osoby – bylo předloženo osvědčení o odborné způsobilosti dle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Tomáš Bánský, číslo v katalogu Z-OZO-27/2012, ze dne 09.01.2012.

1.2. Použité zkratky

Zákon o požární ochraně – zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška o požární prevenci – vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

OZO – odborně způsobilá osoba v požární ochraně

PO – požární ochrana

NP – nadzemní podlaží

PP – podzemní podlaží

PHP – přenosný hasicí přístroj

VZT - vzduchotechnika

EPS – elektrická požární signalizace

PBZ – požárně bezpečnostní zařízení

1.3. Popis kontrolovaného objektu

Jedná se o soubor několika budov, rozdělených na samostatné požární úseky. Výrobní objekt se speciální polygrafickou výrobou, sklady, administrativou, datovým centrem a kotelnou.

Vstupní budova - nepodsklepený objekt s nehořlavým konstrukčním systémem – stavební konstrukce železobetonové, zděné. V 1.NP je umístěna vrátnice – ohlašovna požárů s nepřetržitou službou, kanceláře. Ve 2.NP kuchyně s jídelnou pro zaměstnance, salonek. Ve 3.NP je umístěna strojovna VZT a kanceláře.

Administrativní budova – nepodsklepený objekt s nehořlavým konstrukčním systémem – stavební konstrukce železobetonové, zděné. V 1.NP je umístěna telefonní ústředna, serverovna a datové centrum. Ve 2.NP a 3.NP jsou umístěny kanceláře.

Tiskárna I - nepodsklepený objekt s nehořlavým konstrukčním systémem – stavební konstrukce železobetonové, zděné. V 1.NP je umístěn tiskový stroj, sklady barev a spotřebního materiálu. Ve 2.NP je umístěno výrobní zařízení knihárny, digitálního tisku a trezorové místnosti. Ve 3.NP je půdní prostor.

Sklady - nepodsklepený objekt s nehořlavým konstrukčním systémem – stavební konstrukce železobetonové, zděné. V 1.NP jsou umístěny sklady materiálu. Ve 2.NP je umístěna výroba digitálního tisku, trezory, kanceláře a sklad spotřebního materiálu. Ve 3.NP sociální zázemí, strojovna VZT.

Kotelna - nepodsklepený objekt s nehořlavým konstrukčním systémem – stavební konstrukce železobetonové, zděné. V 1. NP se nachází dílny se skladem, velín a sociální zázemí. Ve 2.NP jsou instalovány tři plynové kotle.

Na volném prostranství uvnitř areálu je umístěn náhradní zdroj – dieselaagregát.

Tiskárna II - nepodsklepený objekt s nehořlavým konstrukčním systémem – stavební konstrukce železobetonové, zděné. V 1.NP jsou umístěny administrativní prostory s hygienickým zázemím, skladové prostory nepoužívaného nábytku. Ve 2.NP se nacházejí administrativní prostory s hygienickým zázemím, skladové prostory. Ve 3.NP jsou umístěny administrativní prostory se zázemím, serverovna.

Plastové karty - nepodsklepený objekt s nehořlavým konstrukčním systémem – stavební konstrukce železobetonové, zděné. V 1.NP výroba plastových karet, sklady hořlavých kapalin. Ve 2.NP digitální tisk, kontrola a expedice. Ve 3.NP injektový potisk a knihařské zpracování.

Datové centrum – částečně podsklepený objekt s nehořlavým konstrukčním systémem – stavební konstrukce železobetonové, zděné. 1.PP – 2x dieselaagregát a tři nádrže na naftu. V 1.NP jsou transformátory a rozvodny, strojovna chlazení, místnosti pro IT technologie, administrativní prostory se zázemím. Ve 2.NP a 3.NP se nachází počítačové sály, místnosti akumulátorového napájení. Ve 4.NP je strojovna chlazení a VZT.

2. Kontrolní zjištění

Při kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, při provozované činnosti kontrolovaného subjektu, ve stanoveném rozsahu – viz bod č. 2 protokolu, bylo na základě předložených dokladů a fyzickou kontrolou zjištěno:

2.1. Údaje o kontrolované právnické nebo podnikající fyzické osobě a doklady, dokumentace a informace vztahující se k zabezpečení požární ochrany

§ 5 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně, § 27 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci

Kontrolní zjištění:

Výpis z obchodního rejstříku – viz bod 1.1.a)

Kolaudační rozhodnutí – v době kontroly byl předložen dokument, kterým se povoluje užívání „Objektů skladů v areálu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik, Na Vápence 14, č.p. 915, Žižkov“ ze dne 31. května 2004. Vydala Městská část Praha 3, odbor výstavby, pracoviště Seifertova 51, 130 85 Praha 3, pod č.j.: UMCP 3 09534/2004.

Dále bylo předloženo kolaudační rozhodnutí na „Stavební úpravy administrativní budovy v areálu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik, Na Vápence 14, č.p. 915, Žižkov“, ze dne 7. června 2004. Vydala Městská část Praha 3, odbor výstavby, pracoviště Seifertova 51, 130 85 Praha 3, pod č.j.: UMCP 3 11165/2004.

Dále bylo předloženo kolaudační rozhodnutí, kterým se povoluje užívání dokončené stavby „Dostavba objektu Tiskárna II v areálu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik, Na Vápence 14, č.p. 915, Žižkov“ ze dne 15. prosince 2008. Vydala Městská část Praha 3, odbor výstavby, pracoviště Seifertova 51, 130 85 Praha 3, pod č.j.: OV/336/08/Ru.

Požárně bezpečnostní řešení – v době kontroly byl předložen dokument „Požární zabezpečení stavby – Technická zpráva – Výstavba objektu skladů, Na Vápence 14“. Vypracoval Josef Jaroš (Astra 92 a.s., ČKAIT 1300418), dne 27.03.2003.

Dále byl předložen dokument „Technická zpráva – Stavební úpravy pro administrativní budovu“. Vypracoval Josef Jaroš (Astra 92 a.s., ČKAIT 1300418), dne 15.05.2003.

Dále bylo předloženo Požárně bezpečnostní řešení „Dostavba objektu Tiskárny II, Na Vápence 14“. Vypracoval Josef Jaroš (Astra 92 a.s., ČKAIT 1300418), dne 14.07.2006

Dále bylo předloženo „Požárně bezpečnostní řešení - Technická zpráva – Stavební úpravy objektu tiskárna II“. Vypracoval Ing. Zdeněk Hradecký (ČKAIT 0010192, ze dne 04.05.2017).

Předloženo „Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany –užívání stavby – souhlasné stanovisko“ pod č.j. HSAA-1403/2018, ze dne 27.02.2018.

2.2. Dokumentace o začlenění do kategorie činností

§ 5 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně, § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 28 a § 40 vyhlášky o požární prevenci

Kontrolní zjištění:

Začlenění provozované činnosti do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím bylo zpracováno pro: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Praha 1, Růžová 943/6, ev. číslo 3/7/2015, dle zákona o požární ochraně:

- § 4 odst. 2 písm. a) – prostor, ve kterém se vyskytují látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8; typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie, pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 1000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu (celkové max. množství je 3 400 litrů),
- § 4 odst. 2 písm. d) – ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé zatížení 15 kg/m² a vyšší (např. provoz tisku, zpracování plastu, polyetylenové folie, používání UV barev, ředidlových barev a barev na vodní bázi, zpracování a skladování alkoholových nálepek),
- § 4 odst. 2 písm. c) – u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm (drcení odpadového materiálu z výroby na skartovacím stroji).

Dokumentaci o začlenění provozovaných činností zpracoval dne 07.01.2015 pan Ing. Tomáš Bánský (OZO).

Předložená dokumentace svým obsahem a formou odpovídá požadavkům daných § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, s přihlédnutím k § 28 a § 40 vyhlášky o požární prevenci.

Na základě dostupných informací a fyzickou kontrolou bylo zjištěno, že začlenění činností do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím je provedeno v souladu se skutečným stavem.

2.3. Požární poplachové směrnice

§ 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 32 a § 40 vyhlášky o požární prevenci

Kontrolní zjištění:

V době kontroly byla předložena dokumentace „Požární poplachové směrnice“, které zpracoval dne 07.07.2015 pan Ing. Tomáš Bánský (OZO). Předložené požární poplachové směrnice jsou v souladu s ustanovením dle § 5 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně, s přihlédnutím k § 32 odst. 2 a § 40 vyhlášky o požární prevenci. Jsou zveřejněny na dobře viditelných a trvale přístupných místech na jednotlivých podlažích provozované činnosti.

2.4. Požární evakuační plán

§ 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, s přihlédnutím k § 33 a § 40 vyhlášky o požární prevenci

Kontrolní zjištění:

V době kontroly byl předložen dokument „Požární evakuační plán“, textovou část a grafickou část zpracoval dne 01.01.2013 pan Ing. Tomáš Bánský (OZO). Požární evakuační plán je uložen na trvale dosažitelném místě – vstupní budova, vrátnice. Grafické znázornění směru únikových cest je umístěno na jednotlivých podlažích, na dobře viditelných a trvale přístupných místech.

Předložený evakuační plán odpovídá svým obsahem požadavkům ustanovení § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, s přihlédnutím k § 33 a § 40 vyhlášky o požární prevenci.

2.5. Požární kniha

§ 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, s přihlédnutím k § 37 vyhlášky o požární prevenci

Kontrolní zjištění:

V době kontroly byla předložena požární kniha, založena dne 01.12.2003. Jsou zde uvedeny všechny důležité skutečnosti týkající se PO. Za vedení agendy je odpovědný pan Ing. Tomáš Bánský (OZO) od 01.06.2011.

Preventivní požární prohlídky: provádí pan Ing. Tomáš Bánský (OZO), dokladováno zápisem v požární knize. Dne 13.11.2018 „Provedena preventivní kontrola PO činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a bez zvýšeného požárního nebezpečí dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a nevnitropodnikové organizační směrnici o zajištění PO. Závěr – bez zjevných závad“.

Cvičný požární poplach: cvičná evakuace provedena dne 13.11.2018, doloženo zápisem v požární knize.

Kontrola dokumentace: provedena dne 11.06.2018, dokladováno v požární knize.

Předložené doklady odpovídají svým obsahem požadavkům ustanovení dle § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, s přihlédnutím k § 37 vyhlášky o požární prevenci.

2.6. Přenosné hasicí přístroje

§ 5 odst. 1 písm. a), b) zákona o požární ochraně, s přihlédnutím k § 3 a § 9 vyhlášky o požární prevenci

Kontrolní zjištění:

V době kontroly byl předložen „Zápis o kontrole hasicích přístrojů“ ze dne 12.11 – 13.11.2018. Kontrolu provedl revizní technik pan Karel Hrbek (oprávnění č. 1728), Komenského 96, Černošice, Z-TPO-85/2012. Zkontrolováno celkem 153 ks PHP (práškových, sněhových), se závěrem: provozuschopné.

Doklad o provedené kontrole je v souladu s § 9 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci. Při namátkové fyzické kontrole nebyly zjištěny závady. PHP jsou opatřeny kontrolními štítky a plombami.

2.7. Požárně bezpečnostní zařízení

§ 5 odst. 1 písm. a), b), d) zákona o požární ochraně, s přihlédnutím k § 7, § 8 a § 11 odst. 2 písm. e) vyhlášky o požární prevenci

Kontrolní zjištění:

Zařízení pro zásobování požární vodou

V době kontroly byl předložen doklad „Záznam o kontrole zařízení pro zásobování požární vodou“ ze dne 12.11. – 13.11.2018. Kontrolu provedl revizní technik pan Karel Hrbek (oprávnění č. PH15034), Komenského 96, Černošice, Z-TPO-85/2012). Zkontrolováno celkem 28 vnitřních hydrantů se závěrem: „Zařízení 27x je schopno provozu a pro případný zásah. Zařízení 1x není schopno provozu“. Pro případný zásah předloženo náhradní opatření – navýšen počet PHP o 2 ks u hydrantu.

Požární ucpávky

V době kontroly byl předložen doklad „Protokol o kontrole provozuschopnosti požárních ucpávek“ ze dne 02.05.2018. Kontrolu provedl revizní technik pan Karel Hrbek, Komenského 96, Černošice,

Z-TPO-85/2012. Nedostatky odstraněny v řádném navrhovaném termínu: 11.07.2018. Závěr: je schopno bezpečného provozu.

Nouzové osvětlení

Byl předložen zápis o kontrole PBZ v požární knize. Kontrolu provedl pan Ing. Tomáš Bánský (OZO), se závěrem: “ Ve dnech 10.12. - 14.12.2018 byla provedena kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení. Kontrola všech 231 ks proběhla bez závad – pouze v některých případech došlo k výměně baterií.”

Závady zjištěné při kontrole jsou odstraňovány v termínu.

EPS

V době kontroly byl předložen doklad „Zpráva o revizi - Elektrická požární signalizace“, evidenční číslo: EPS 0718E. Pravidelná kontrola provozuschopnosti zařízení proběhla ve dnech 17.07. - 19.07.2018. Kontrolu provedl revizní technik Ing. Jiří Hamáček (ev.č. 9771/5/14/R-EZ-E2A) se závěrem: Zařízení je schopno bezpečného provozu.

2.8. Označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody, plynu a jejich přístupnost

§ 5 odst. 1 písm. b) a d) zákona o požární ochraně, § 11 odst. 2 písm. f) vyhlášky o požární prevenci

Kontrolní zjištění:

V době kontroly byla rozvodná zařízení elektrické energie označena. Označení a přístupnost hlavních uzávěrů médií (hlavní vypínač elektrického proudu, hlavní uzávěr vody a plynu) je v souladu dle § 5 odst. 1 písm. b) a d) zákona o požární ochraně, s přihlédnutím k § 11 odst. 2 písm. f) vyhlášky o požární prevenci.

2.9. Označení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů, směrů úniků

§ 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, § 11 odst. 3 písm. a) vyhlášky o požární prevenci

Kontrolní zjištění:

V době kontroly nebyly zjištěny zjevné nedostatky.

Označení je v souladu s § 5 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně, s přihlédnutím k § 11 odst. 3 písm. a) vyhlášky o požární prevenci.

2.10. Trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest

§ 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci

Kontrolní zjištění:

V době kontroly byly komunikační prostory volně průchodné tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace osob nebo záchranné práce.

3. Shledání porušení zákona

Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky v žádných kontrolních bodech.

4. Poslední kontrolní úkon

Kontrola byla na místě ukončena dne 07.12.2018 v 11:30 hod. podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních kontrolovanému subjektu. Následně byl kontrolovaným subjektem dne 11.01.2019 zaslán doklad o kontrole provozuschopnosti nouzového osvětlení. Posledním kontrolním úkonem bylo vyhodnocení zaslání zápisu z požární knihy dne 11.02.2019.

Písemnou zprávu o odstranění nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., **není statutární orgán subjektu povinen podat** na adresu: Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121 24, Praha 2 nebo do datové schránky – IDDS: jm9aa6j.

Poučení:

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může dle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., podat kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat u Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121 24, Praha 2, ID datové schránky: jm9aa6j.

Protokol byl vyhotoven dne 11.02.2019 a zaslán do datové schránky.

nprap. Ing. Petr Bůžek
vrchní inspektor

nprap. Bc. Lenka Němcová
vrchní inspektor
(podepsáno elektronicky)

Rozdělovník:

- | | |
|---|---------------|
| 1. HZS hlavního města Prahy | IDDS: jm9aa6j |
| 2. STÁTNÍ TISKÁRNÝ CENIN, státní podnik | IDDS: hqe39ah |