

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 3. 11. 2015

PID: MFCR5XQMMD

Č. j.: **MF-36838/2015/45-24**

Počet listů: 2

Přílohy: Upravený SO 07b_II.

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 3**

Referent: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Individuální výstavba Lom západ**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 07.10.2015, pod Evidenčním číslem VZ 521637.

Zadavatel dne 27.10.2015 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1:

F.6. SO 07 – VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKA TLF

V technické zprávě, v části Stožáry VO je uvedeno:

Osvětlení je navrženo bezpaticovými zapuštěnými sadovými stožáry ZS 70/76, oboustranně žárově zinkovanými o rozteči 45 m. Stožáry budou osazeny svítidly HONOR ML-250 250 W, IP 54 se světelným zdrojem 150 W / HPS – výška svítidla nad terénem bude 7 m. Dále budou stožáry opatřeny stožárovými rozvodnicemi. Svítidla budou umístěna na výložník VIST – D76-ML-250.

V předaném soupisu prací v části 7a – SO 07 Venkovní osvětlení nejsou uvedeny položky pro možnost ocenění stožárů VO.

Žádáme zadavatele o doplnění zadávacího soupisu prací.

Odpověď:

Položky vztahující se ke stožárům veřejného osvětlení u stavebního objektu SO 07 – Venkovní osvětlení a přeložka TLF nejsou součástí této veřejné zakázky. Viz Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 1. ze dne 22.10.2015.

Dotaz č. 2:**F.6. SO 07 – VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKA TLF**

V předaném soupisu prací v části 7b – SO 07 Přeložka telefonního kabelu je uvedena položka:

D		PSV	PSV						0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						0,00
1	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	45,000		0,00	CS ÚRS 2015 01	
PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100							

V předané technické zprávě části SO 07 o provádění prací na vnitřním vodovodu není žádný popis. Žádáme zadavatele o sdělení, jakých prací se uvedená položka týká, případně o odstranění položky z předaného soupisu prací.

Odpověď:

Položka č. 1 – 722290215 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 10 v SO 07 – Venkovní osvětlení a přeložka TLF byla odstraněna.

V příloze této odpovědi je poskytnut upravený neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebního objektu SO 07b – Přeložka telefonního kabelu.