

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA M.	SV. VÝŠKA M.
1.01	DENNÍ MÍSTNOST	30,0 m²	3000 mm
1.02a	CHODBA	5,8 m²	2300 mm
1.02b	ŠATNA	2,5 m²	2300 mm
1.03a	DENNÍ MÍSTNOST	29,5 m²	3000 mm
1.03b	KUCHYŇ	3,7 m²	2300 mm
1.04	PŘEDSÍŇ	1,3 m²	2300 mm
1.05	WC	1,8 m²	2300 mm
1.06	KOUPELNA	4,2 m²	2300 mm
2.01	DENNÍ MÍSTNOST	30,2 m²	3000 mm
2.02a	CHODBA	5,7 m²	2300 mm
2.02b	ŠATNA	2,5 m²	2300 mm
2.03a	DENNÍ MÍSTNOST	31,4 m²	3000 mm
2.03b	SKLAD	3,0 m²	2300 mm
2.03c	OFIS	2,5 m²	2300 mm
2.04	PŘEDSÍŇ	1,8 m²	2300 mm
2.05	WC	2,0 m²	2300 mm
2.06	KOUPELNA	7,9 m²	2300 mm

LEGENDA

- Ssdružená trasa silnoproudého vedení
- Spínače – jednopólový, dvojitý střídavý, jednopólový se signálkou
- Stmívač 1–10V
- KL Vývod 230V pro osvětlení kuch. linky
- A — Závěsné hliníkové (elox) zářivkové svítidlo s opálovým difuzorem a přímo nepřímým vyzařováním vybavené elektronickým stmívatelným předřadníkem1–10V, 2x49W. Rozměry svítidla 1500x180x49mm.
- An — Závěsné hliníkové (elox) zářivkové svítidlo s opálovým difuzorem a přímo nepřímým vyzařováním vybavené elektronickým stmívatelným předřadníkem1–10V, s nouzovým modulem 1h. 2x49W. Rozměry svítidla 1500x180x49mm.
- B — Vestavěný hliníkový profil s povrchovou úpravou elox s opálovým difuzérem a přímým vyzařováním vybavené elektronickým stmívatelným předřadníkem1–10V, 2x28W. Rozměry svítidla 1178x104mm.
- Bn — Vestavěný hliníkový profil s povrchovou úpravou elox s opálovým difuzérem a přímým vyzařováním vybavené elektronickým stmívatelným předřadníkem1–10V, s nouzovým modulem 1h. 2x28W. Rozměry svítidla 1178x104mm.
- C — Vestavěný hliníkový profil s povrchovou úpravou elox s opálovým difuzérem a přímým vyzařováním vybavené elektronickým předřadníkem, 1x24W Rozměry svítidla 578x104mm.
- Cn — Vestavěný hliníkový profil s povrchovou úpravou elox s opálovým difuzérem a přímým vyzařováním vybavené elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem 1h. 1x24W. Rozměry svítidla 578x104mm.
- D — Vestavěný hliníkový profil s povrchovou úpravou elox s opálovým difuzérem a přímým vyzařováním vybavené elektronickým předřadníkem, 1x39W Rozměry svítidla 878x104mm.
- E — Downlight+opal cover, 44W, IP44
- En — Downlight+opal cover, 44W, IP44 s nouzovým modulem 1h
- N1 — Nouzové svítidlo LED s piktogramem 1x6W, IP20, s vest. baterií (1h)
- Vývod pro zařízení VZT
- Rozvaděč
- Ochranné pospojení

POZNÁMKA: 1) Konečné umístění spínačů, a světelných vývodů bude určeno v průběhu stavby v souladu s návrhem interiéru.
2) Konečné umístění vývodů v prostoru koupelny bude určeno v průběhu stavby v souladu s dispozicí zařizovacích prvků a v souladu s ČSN 33 2000–7–701 ed.2.

STAVBA
ÚPRAVA PROSTOR PRO DĚTSKOU SKUPINU

MÍSTO STAVBY
Letenská 9, Praha 1 - Malá Strana

INVESTOR
MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
Letenská 15
118 10 Praha 1

KONCEPČNÍ ARCHITEKT
KARLÍNBLOK Ing. arch. Tomáš Lapka
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

AUTORIZACE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KARLÍNBLOK
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI
KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 658/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

MANAŽER PROJEKTU
Ing. Petr Jíleček

ARCHITEKT PROJEKTU
Ing. arch. Tomáš Lapka

HLAVNÍ STATIK PROJEKTU
Ing. Miroslav Trnka

ZPRACOVATEL
JEKU, s.r.o.
Lumírova 6, 130 00 Praha 13
tel.:272 09 000 fax:272 09 099
e-mail: jeku@jeku.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
J. Vrbová

VYPRACOVAL
J. Vrbová

ČÍSLO ZAKÁZKY
15-005

KONTROLOVAL
Ing. M. Kučerová

STUPEŇ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — **DPS**

ČÁST
D2 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVBY

OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)
••• ...

DÍL
••• ...

PROFESNÍ DÍL — KÓD PROFESE
070 SILNOPROUDÉ ROZVODY — **ELE**

DÍLČÍ ČLENĚNÍ
••• ...

ČLENĚNÍ
••• ...

NÁZEV VÝKRESU
MF ČR_půdorys 1.NP osvětlení

DATUM: 31.8.2015
MĚŘÍTKO: **M 1:50**

ČÁST	SO	PS	DÍL	PROFESE	DÍLČÍ ČLENĚNÍ	ČLENĚNÍ	Č. VÝKR.	Č. REVIZE
D2	..	..	..	070	..	..	E02	00

NÁZEV SOUBORU
D2_070_ELE_E02_00.dwg