

## TABULKA VÝKONŮ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tabulka č.: 1

Akce:

*STC Praha 1, Růžová  
sklad 1.PP*

Projekt pro stavební řízení

Listů:1

List: 1

Číslo zařízení		<b>S1</b>
		ODVOD
Název zařízení		Sklad 1.PP
Jednotka	-	odvodní potrubní ventilátor
Typ jednotky	-	IRA/4 315 B N
Umístění	-	
Průtok vzd. místnostmi	m3/h	2 500
Průtok vzd. jednotkou	m3/h	2 500
<b>VENTILÁTOR</b>		
Dpc celk./ext.	Pa	300
Otáčky ventilátoru	/min	1415
Akustický tlak ve vzdálenosti	dB(A)	50 ve 1,5m
Číslo spotřebiče	-	<b>M S1.1</b>
Výkon motoru	kW	<b>0,568</b>
Napětí	V	230/400
Proud prov.	A	2,1/1,2
<b>FILTR - 1°</b>		
Typ	-	IFL -315 / 60-35
Třída filtrace	-	M5
tlak.diference čistý/koncový	Pa	60 - 160