

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501**

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 24. 10. 2014
PID: MFCR4XMHYV
Č. j.: MF-59690/2014/4501
Počet listů: 2
Přílohy: 0

Věc: **DODATEČNÉ INFORMACE IV. - Otevřená výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Sanace nesaturované zóny na lokalitě ČS PHM Stod společnosti BENZINA, s.r.o. – VZ malého rozsahu“**
Referent: Sibalová Jitka, Ing.

Ministerstvo financí na základě obdržených žádostí tímto poskytuje dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz:

- 1. Pokud dle ZD veškeré odpojení všech objektů a technologií od provozních medií zajišťuje na vlastní náklady nabyvatel (BENZINA, s.r.o.), chápeme správně, že se jedná mimo jiné i o fyzické odpojení popř. zaslepení veškerých potrubí a elektrických a signalizačních rozvodů vedoucích od stávajících podzemních nádrží?
Pokud ne, tzn., pokud má toto odpojení zajistit zhotovitel, tak žádáme o předání dostupné stavební dokumentace stávajícího úložiště s vyznačením všech potrubí a rozvodů vč. jejich napojovacích míst.*
- 2. Jsou nádrže stávajícího úložiště usazeny na betonových základech, jak to bývá u ČS běžné, či nikoliv?
Pokud ano, bude součástí dodávky i demolice a odstranění těchto betonových základů tak aby na jejich místě bylo možno zbudovat nový železobetonový základ dle ZD?
Pokud ano žádáme o specifikaci rozsahu demolice a následného nakládání se vzniklým stavebním odpadem a odpovídající doplnění výkazu výměr.*

3. *Pokud součástí sanačního projektu není dodávka žádné technologie, chápeme správně, že veškeré materiálové dodávky související s dodávkou technologie podzemního úložiště zajišťuje na své náklady nabyvatel, konkrétně zejména dodávku nádrží, opásání nádrží proti vztlaku podz. vody, veškerých potrubních, elektrických a signalizačních rozvodů vč. jejich chrániček a izolací a že součástí dodávky jsou pouze práce spojené s instalací a napojením technologie vč. vnějšího nátěru nádrží, svaření popř. napojení potrubí a rozvodů vč. izolace svarů a spojů a zkoušky těsnosti potrubí ?*
4. *V poskytnutých podkladech není upřesněno technické provedení a rozsah dodávek nutných k "Obnovení úložiště nádrží", zejména objemy štěrkového podsypu, rozměry železobetonového základu nádrží, objemy pískového obsypu atp. Pro potřeby správného ocenění těchto dílčích dodávek žádáme o poskytnutí kompletní stavební dokumentace nového podzemního úložiště, vč. veškerých souhlasů a povolení doposud vydaných orgány státní správy ve vztahu k rekonstrukci ČS.*

Odpověď:

- 1) Fyzické odpojení objektů zajišťuje nabyvatel.
- 2) Vzhledem ke stáří čerpací stanice nejsou tyto informace k dispozici. Součástí dodávky bude i případná demolice a odstranění betonových základů.
- 3) Veškeré dodávky technologie, která bude pořizována nově, bude zajišťovat nabyvatel, součástí dodávky budou práce spojené s instalací a napojením technologie a provedení zkoušek těsnosti.
- 4) Tato informace není k dispozici.